

2012年9月30日

各位

株式会社日本触媒

## 姫路製造所における爆発・火災事故について（第3報）

9月29日（土）14時40分頃、弊社姫路製造所にて発生しました爆発・火災事故につきまして、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げ、ご遺族に対し心よりお悔やみ申し上げますとともに、負傷された方、近隣住民の皆様、関係各位に多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

9月30日（日）22時現在で判明しております内容は、下記のとおりです。

なお、今後、事故内容の詳細等が判明次第、都度お知らせ致します。

### 1、発生場所

兵庫県姫路市網干区興浜字西沖 992-1

株式会社日本触媒 姫路製造所 アクリル酸タンク

### 2、発生日時

9月29日（土）14時40分頃

### 3、発生経緯

9月29日（土）13時頃

アクリル酸中間タンクで白煙を確認

14時40分頃

当該タンク爆発・炎上

22時52分頃

現地の消防より弊社現地本部へ火勢鎮圧の連絡

9月30日（日）15時30分

現地の消防より弊社現地本部へ鎮火の連絡

### 4、被害状況（現段階）

・人的被害

死亡： 1名（網干消防署）

負傷者： 調査中

・物的被害

調査中

### 5、構外への影響

現時点で、有害物質の製造所構外への遺漏はありません。

### 6、操業状況

当該製造所内の全プラントの操業を停止しております。

### 7、製品供給への影響

現段階では不明です。

## 8、原因と対策

関係ご当局の調査中ではありますが、弊社におきましても、事故対策本部を設置し、事故原因調査等を全力で進めてまいります。

また、事故原因が判明次第、適切な対策を実施する予定です。

以上

---

### 【問い合わせ先】

株式会社日本触媒 I R・広報室

TEL:03-3506-7477 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-2-2