

姫路製造所 廃液燃焼炉データ

[illegible]

事業所名	対象施設		測定位置	2024年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類															
姫路製造所	3CC	廃液燃焼炉 (1990年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量 (トン)	-	366	594	244	533	4	52	560	566	732	526	738	
				2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量 (トン)	-	1,005	1,461	642	1,421	437	91	1,054	1,027	1,158	790	1,190	
				運転状況	炉内温度(°C)	800°C以上	900	899	900	899	899	891	900	900	900	900	900
					排ガス温度(°C)	—	77	78	76	80	74	74	76	77	80	80	80
				排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	37 (2024/5/21)	37 (2024/5/21)	25 (2024/7/10)	25 (2024/7/10)	33 (2024/9/26)	33 (2024/9/26)	32 (2024/11/18)	32 (2024/11/18)	23 (2024/12/26)	35 (2025/2/25)	35 (2025/2/25)
					ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.08	0.030 (2024/5/21)	0.030 (2024/5/21)	0.036 (2024/7/10)	0.036 (2024/7/10)	0.061 (2024/9/26)	0.061 (2024/9/26)	0.039 (2024/11/18)	0.039 (2024/11/18)	0.030 (2024/12/26)	0.027 (2025/2/25)	0.027 (2025/2/25)
					硫酸酸化物濃度(Nm³/h)	0.12	0.004未満 (2024/5/21)	0.004未満 (2024/5/21)	0.003未満 (2024/7/10)	0.003未満 (2024/7/10)	0.003未満 (2024/9/26)	0.003未満 (2024/9/26)	0.004未満 (2024/11/18)	0.004未満 (2024/11/18)	0.004未満 (2024/12/26)	0.004未満 (2025/2/25)	0.004未満 (2025/2/25)
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1 (2024/5/21)	1 (2024/5/21)	2 (2024/7/10)	2 (2024/7/10)	1 (2024/9/26)	1 (2024/9/26)	1未満 (2024/11/18)	1未満 (2024/11/18)	1未満 (2024/12/26)	1 (2025/2/25)	1 (2025/2/25)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm3)	1	0.0000026 (2024/5/21)	0.0000026 (2024/5/21)	0.0000023 (2024/7/10)	0.0000023 (2024/7/10)	0.000060 (2024/9/26)	0.000060 (2024/9/26)	0.000035 (2024/11/18)	0.000035 (2024/11/18)	0.00019 (2024/12/26)	0.000045 (2025/2/25)	0.000045 (2025/2/25)

事業所名	対象施設		測定位置		2024年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類																
姫路製造所	4CC	廃液燃焼炉 (2006年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	運転状況	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
					廃棄物量 (ト)	-	728	795	73	501	77	119	863	316	954	738	1,003	
					2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
					廃棄物量 (ト)	-	1,673	2,212	181	1,270	263	272	1,580	901	3,348	3,092	3,353	
					排ガス温度(℃)	炉内温度(℃)	800℃以上	929	931	862	930	929	930	930	927	938	927	939
						排ガス温度(℃)	—	63	71	66	66	60	63	72	63	72	75	75
						一酸化炭素濃度(ppm)	100	2	2	0	2	0	2	1	4	5	7	
					排ガス測定	窒素酸化物濃度 (ppm)	250	78 (2024/4/4)	70 (2024/5/22)	70 (2024/5/22)	77 (2024/7/24)	77 (2024/7/24)	77 (2024/7/24)	73 (2024/10/2)	73 (2024/10/2)	81 (2024/12/23)	76 (2025/2/21)	76 (2025/2/21)
						ばいじん濃度 (g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2024/4/4)	0.001未満 (2024/5/22)	0.001未満 (2024/5/22)	0.001未満 (2024/7/24)	0.001未満 (2024/7/24)	0.001未満 (2024/7/24)	0.001未満 (2024/10/2)	0.001未満 (2024/10/2)	0.001未満 (2024/12/23)	0.001未満 (2025/2/21)	0.001未満 (2025/2/21)
						硫酸酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.007未満 (2024/4/4)	0.007未満 (2024/5/22)	0.007未満 (2024/5/22)	0.007未満 (2024/7/24)	0.007未満 (2024/7/24)	0.007未満 (2024/7/24)	0.007未満 (2024/10/2)	0.007未満 (2024/10/2)	0.006未満 (2024/12/23)	0.008未満 (2025/2/21)	0.008未満 (2025/2/21)
						塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2024/4/4)	1未満 (2024/5/22)	1未満 (2024/5/22)	2 (2024/7/24)	2 (2024/7/24)	2 (2024/7/24)	1未満 (2024/10/2)	1未満 (2024/10/2)	1未満 (2024/12/23)	2 (2025/2/21)	2 (2025/2/21)
						ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm3)	0.1	0.0000027 (2023/9/13)	0.0000027 (2023/9/13)	0.0000027 (2023/9/13)	0.0000027 (2023/9/13)	0.0000027 (2023/9/13)	0.0000027 (2023/9/13)	0.000030 (2024/10/2)	0.00030 (2024/10/2)	0.00030 (2024/10/2)	0.00030 (2024/10/2)	0.00030 (2024/10/2)

事業所名	対象施設		測定位置	2024年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類																
姫路製造所	5CC	廃液燃焼炉 (2014年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
				廃棄物量 (ト)	-	941	362	1,069	921	979	487	1,008	886	805		233		
				2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量 (ト)	-	2,961	703	2,861	2,878	3,228	2,030	3,736	3,094	2,864		508		
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	930	914	930	930	930	927	930	930	931		925	
					排ガス温度(℃)	—	79	71	76	78	79	76	77	77	79		68	
					一酸化炭素濃度(ppm)	100	0	0	0	0	1	1	1	0	1		1	
				排ガス測定	窒素酸化物濃度 (ppm)	250	70 (2024/3/14)	73 (2024/5/30)	73 (2024/5/30)	81 (2024/7/11)	81 (2024/7/11)	74 (2024/9/25)	74 (2024/9/25)	75 (2024/11/12)	75 (2024/11/12)		79 (2025/2/17)	
					ばいじん濃度 (g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2024/3/14)	0.001 (2024/5/30)	0.001 (2024/5/30)	0.001 (2024/7/11)	0.001 (2024/7/11)	0.001 (2024/9/25)	0.001 (2024/9/25)	0.001未満 (2024/11/12)	0.001未満 (2024/11/12)		0.001未満 (2025/2/17)	
					硫酸酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.010未満 (2024/3/14)	0.009未満 (2024/5/30)	0.009未満 (2024/5/30)	0.009未満 (2024/7/11)	0.009未満 (2024/7/11)	0.009未満 (2024/9/25)	0.009未満 (2024/9/25)	0.008未満 (2024/11/12)	0.008未満 (2024/11/12)		0.008未満 (2025/2/17)	
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2024/3/14)	1 (2024/5/30)	1 (2024/5/30)	1未満 (2024/7/11)	1未満 (2024/7/11)	1未満 (2024/9/25)	1未満 (2024/9/25)	1未満 (2024/11/12)	1未満 (2024/11/12)		1未満 (2025/2/17)	
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm3)	0.1	0.000015 (2023/9/14)	0.000015 (2023/9/14)	0.000015 (2023/9/14)	0.000015 (2023/9/14)	0.000015 (2023/9/14)	0.0000088 (2024/9/25)	0.0000088 (2024/9/25)	0.0000088 (2024/9/25)	0.0000088 (2024/9/25)		0.0000088 (2024/9/25)	

[illegible]

* : 02 12% 換算値 () : 測定日 規制値 : ダイオキシン濃度はダイオキシン特別措置法、窒素酸化物・ばいじん・硫黄酸化物・塩化水素濃度は大気汚染防止法に基づく

姫路製造所 廃液燃焼炉データ

事業所名	対象施設		測定位置	2023年度		規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の																
姫路製造所	2CC	廃液燃焼炉 (1977年設置) 【休止中】 【18年4月】	炉内温度：燃焼炉内 排ガス温度：煙突 排ガス濃度：煙突	1)廃棄物の種類		-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量(トン)		-												
				2)廃棄物の種類		-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(トン)		-												
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上												
					排ガス温度(℃)	—												
				排ガス測定	窒素酸化物濃度 [*] (ppm)	300												
					ばいじん濃度 [*] (g/Nm ³)	0.15												
					硫黄酸化物濃度(Nm ³ /h)	0.14												
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700												
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)	1												

事業所名	対象施設		測定位置	2023年度		規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の																
姫路製造所	3CC	廃液燃焼炉 (1990年設置)	炉内温度：燃焼炉内 排ガス温度：煙突 排ガス濃度：煙突	1)廃棄物の種類		-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量(トン)		-	236	637	607	235			12	627	483	578	601	599
				2)廃棄物の種類		-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(トン)		-	519	1,389	1,372	456			27	1,712	1,112	1,085	1,217	1,231
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	898	900	900	900			-	899	900	900	900	900
					排ガス温度(℃)	—	75	76	79	81			-	78	77	73	78	76
				排ガス測定	窒素酸化物濃度 [*] (ppm)	250	16 (2023/1/16)	35 (2023/5/9)	35 (2023/5/9)	37 (2023/7/5)			37 (2023/7/5)	33 (2023/11/13)	33 (2023/11/13)	20 (2024/1/10)	14 (2024/2/2)	18 (2024/3/1)
					ばいじん濃度 [*] (g/Nm ³)	0.08	0.041 (2023/1/16)	0.040 (2023/5/9)	0.040 (2023/5/9)	0.028 (2023/7/5)			0.028 (2023/7/5)	0.057 (2023/12/17)	0.057 (2023/12/17)	0.063 (2024/1/10)	0.042 (2024/2/2)	0.056 (2024/3/1)
					硫黄酸化物濃度(Nm ³ /h)	0.12	0.004未満 (2023/1/16)	0.004未満 (2023/5/9)	0.004未満 (2023/5/9)	0.004未満 (2023/7/5)			0.004未満 (2023/7/5)	0.004未満 (2023/11/13)	0.004未満 (2023/11/13)	0.004未満 (2024/1/10)	0.004 (2024/2/2)	0.004未満 (2024/3/1)
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700	1未満 (2023/1/16)	1 (2023/5/9)	1 (2023/5/9)	1 (2023/7/5)			1 (2023/7/5)	2 (2023/11/13)	2 (2023/11/13)	2 (2024/1/10)	2 (2024/2/2)	1未満 (2024/3/1)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm3)	1	0.00023 (2023/1/16)	0.00023 (2023/1/16)	0.0000031 (2023/5/9)	0.0000046 (2023/7/5)			0.0000046 (2023/7/5)	0.0000031 (2023/11/13)	0.0000031 (2023/11/13)	0.0000012 (2024/1/10)	0.0016 (2024/2/2)	0.00057 (2024/3/1)

事業所名	対象施設		測定位置	2023年度		規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の																
姫路製造所	4CC	廃液燃焼炉 (2006年設置)	炉内温度：燃焼炉内 排ガス温度：煙突 排ガス濃度：煙突	1)廃棄物の種類		-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量(トン)		-	923	995	458	481	768	639	721	769	712			94
				2)廃棄物の種類		-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(トン)		-	3,883	3,798	1,411	991	1,450	1,122	2,243	2,576	1,574			201
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	925	928	920	931	930	930	930	932	932			929
					排ガス温度(℃)	—	75	76	75	66	69	69	74	75	73			59
				排ガス測定	一酸化炭素濃度(ppm)	100	14	8	4	1	1	1	10	14	6			0
					窒素酸化物濃度 [*] (ppm)	250	75 (2023/3/15)	56 (2023/5/10)	56 (2023/5/10)	79 (2023/7/18)	79 (2023/7/18)	77 (2023/9/13)	77 (2023/9/13)	76 (2023/11/14)	76 (2023/11/14)			76 (2023/11/14)
					ばいじん濃度 [*] (g/Nm ³)	0.04	0.001未満 (2023/3/15)	0.001未満 (2023/5/10)	0.001未満 (2023/5/10)	0.001未満 (2023/7/18)	0.001未満 (2023/7/18)	0.001未満 (2023/9/13)	0.001未満 (2023/9/13)	0.001未満 (2023/11/14)	0.001未満 (2023/11/14)			0.001未満 (2023/11/14)
					硫黄酸化物濃度(Nm ³ /h)	0.25	0.007未満 (2023/3/15)	0.007未満 (2023/5/10)	0.007未満 (2023/5/10)	0.008未満 (2023/7/18)	0.008未満 (2023/7/18)	0.007未満 (2023/9/13)	0.007未満 (2023/9/13)	0.006未満 (2023/11/14)	0.006未満 (2023/11/14)			0.006未満 (2023/11/14)
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700	1 (2023/3/15)	1 (2023/5/10)	1 (2023/5/10)	1 (2023/7/18)	1 (2023/7/18)	1未満 (2023/9/13)	1未満 (2023/9/13)	1未満 (2023/11/14)	1未満 (2023/11/14)			1未満 (2023/11/14)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm3)	0.1	0.0000021 (2022/10/19)	0.0000021 (2022/10/19)	0.0000021 (2022/10/19)	0.0000021 (2022/10/19)	0.0000021 (2022/10/19)	0.0000027 (2023/9/13)	0.0000027 (2023/9/13)	0.0000027 (2023/9/13)	0.0000027 (2023/9/13)			0.0000027 (2023/9/13)

事業所名	対象施設		測定位置	2023年度		規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の																
姫路製造所	5CC	廃液燃焼炉 (2014年設置)	炉内温度：燃焼炉内 排ガス温度：煙突 排ガス濃度：煙突	1)廃棄物の種類		-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量(トン)		-	460		561	965	832	790	750		350	889	988	1,033
				2)廃棄物の種類		-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(トン)		-	761		1,798	3,548	3,461	3,484	2,900		1,241	2,572	3,461	3,797
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	911		912	933	930	928	932		930	930	931	930
					排ガス温度(℃)	—	72		73	79	79	79	76		71	74	78	78
				排ガス測定	一酸化炭素濃度(ppm)	100	0		2	4	4	7	13		3	1	1	0
					窒素酸化物濃度 [*] (ppm)	250	73 (2023/3/17)		65 (2023/6/16)	79 (2023/7/10)	79 (2023/7/10)	79 (2023/9/14)	79 (2023/9/14)		79 (2023/9/14)	75 (2024/1/11)	75 (2024/1/11)	70 (2024/3/14)
					ばいじん濃度 [*] (g/Nm ³)	0.04	0.001未満 (2023/3/17)		0.001 (2023/6/16)	0.001未満 (2023/7/10)	0.001未満 (2023/7/10)	0.001 (2023/9/14)	0.001 (2023/9/14)		0.001 (2023/9/14)	0.002 (2024/1/11)	0.002 (2024/1/11)	0.001未満 (2024/3/14)
					硫黄酸化物濃度(Nm ³ /h)	0.25	0.009未満 (2023/3/17)		0.008未満 (2023/6/16)	0.010未満 (2023/7/10)	0.010未満 (2023/7/10)	0.009未満 (2023/9/14)	0.009未満 (2023/9/14)		0.009未満 (2023/9/14)	0.009未満 (2024/1/11)	0.009未満 (2024/1/11)	0.010未満 (2024/3/14)
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700	1 (2023/3/17)		1 (2023/6/16)	1 (2023/7/10)	1 (2023/7/10)	1 (2023/9/14)	1 (2023/9/14)		1 (2023/9/14)	3 (2024/1/11)	3 (2024/1/11)	1未満 (2024/3/14)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm3)	0.1	0.000012 (2022/9/29)		0.000012 (2022/9/29)	0.000012 (2022/9/29)	0.000012 (2022/9/29)	0.000015 (2023/9/14)	0.000015 (2023/9/14)		0.000015 (2023/9/14)	0.000015 (2023/9/14)	0.000015 (2023/9/14)	0.000015 (2023/9/14)

事業所名	対象施設		測定位置	2023年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	施設名	施設の種類の																	
姫路製造所	JMM	廃液燃焼炉 (1989年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類		-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油		
				廃棄物量(トン)		-	53	67	64	47	27	0	54	68	77	81	47	57	
				2)廃棄物の種類		-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(トン)		-	4,471	4,560	4,471	4,687	2,788	529	4,794	4,670	4,537	4,483	3,612	4,163	
				運転状況	炉内温度(℃)		800℃以上	980	980	981	978	981	953	976	982	981	983	978	968
					一酸化炭素濃度(ppm)		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				排ガス測定	窒素酸化物濃度(ppm)		250	13 (2023/4/4)	13 (2023/4/4)	10 (2023/6/8)	10 (2023/6/8)	15 (2023/8/1)	15 (2023/8/1)	15 (2023/10/18)	15 (2023/10/18)	13 (2023/12/15)	13 (2023/12/15)	3 (2024/2/2)	3 (2024/2/2)
					ばいじん濃度(g/Nm³)		0.08	0.003 (2023/4/4)	0.003 (2023/4/4)	0.005 (2023/6/8)	0.005 (2023/6/8)	0.005 (2023/8/1)	0.005 (2023/8/1)	0.009 (2023/10/18)	0.009 (2023/10/18)	0.006 (2023/12/15)	0.006 (2023/12/15)	0.009 (2024/2/2)	0.009 (2024/2/2)
					硫酸酸化物濃度(Nm³/h)		1.03	0.201 (2023/4/4)	0.201 (2023/4/4)	0.133 (2023/6/8)	0.133 (2023/6/8)	0.241 (2023/8/1)	0.241 (2023/8/1)	0.245 (2023/10/18)	0.245 (2023/10/18)	0.154 (2023/12/15)	0.154 (2023/12/15)	0.005未満 (2024/2/2)	0.005未満 (2024/2/2)
					塩化水素濃度(mg/Nm³)		700	3 (2023/4/4)	3 (2023/4/4)	2 (2023/6/8)	2 (2023/6/8)	2 (2023/8/1)	2 (2023/8/1)	2 (2023/10/18)	2 (2023/10/18)	85 (2023/12/15)	85 (2023/12/15)	1 (2024/2/2)	1 (2024/2/2)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm3)		0.1	0.000015 (2022/10/27)	0.000015 (2022/10/27)	0.000015 (2022/10/27)	0.000015 (2022/10/27)	0.000015 (2022/10/27)	0.000015 (2022/10/27)	0.000021 (2022/10/18)	0.000021 (2022/10/18)	0.000021 (2022/10/18)	0.000002 (2023/10/18)	0.000002 (2023/10/18)	0.000002 (2023/10/18)

姫路製造所 廃液燃焼炉データ

事業所名	対象施設		測定位置	2022年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	2CC	廃液燃焼炉 (1977年設置) [休止中] [18年4月]	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス温度： 煙突	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量 (トン)	-												
				2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量 (トン)	-												
				運転状況	炉内温度(℃)		800℃以上										
					排ガス温度(℃)		—										
				排ガス測定	窒素酸化物濃度 [*] (ppm)		300										
					ばいじん濃度 [*] (g/Nm ³)		0.15										
					硫酸酸化物濃度(Nm ³ /h)		0.14										
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)		700										
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)		1										

事業所名	対象施設		測定位置	2022年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	3CC	廃液燃焼炉 (1990年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス温度： 煙突	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量 (トン)	-		294	236		0	4		614		365	543	14
				2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量 (トン)	-		603	529		201	211		1,591		964	1,421	58
				運転状況	炉内温度(℃)		800℃以上										
					排ガス温度(℃)		—										
				排ガス測定	窒素酸化物濃度 [*] (ppm)		250										
					ばいじん濃度 [*] (g/Nm ³)		0.15										
					硫酸酸化物濃度(Nm ³ /h)		0.12										
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)		700										
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)		1										

事業所名	対象施設		測定位置	2022年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	4CC	廃液燃焼炉 (2006年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス温度： 煙突	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量 (トン)	-	837	916	544	863	804	2	708	793	823	278		782
				2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量 (トン)	-	1,893	2,638	1,292	2,034	2,293	27	2,562	3,243	2,190	532		2,050
				運転状況	炉内温度(℃)		800℃以上										
					排ガス温度(℃)		—										
					一酸化炭素濃度(ppm)		100										
				排ガス測定	窒素酸化物濃度 [*] (ppm)		250										
					ばいじん濃度 [*] (g/Nm ³)		0.04										
					硫酸酸化物濃度(Nm ³ /h)		0.25										
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)		700										
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)		0.1										

事業所名	対象施設		測定位置	2022年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	5CC	廃液燃焼炉 (2014年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス温度： 煙突	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量 (トン)	-	894	698	1,030	1,008	860	767	1,034	39	856	912	934	819
				2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量 (トン)	-	4,152	2,561	4,179	4,118	4,494	2,970	3,259	63	3,097	4,018	4,167	3,582
				運転状況	炉内温度(℃)		800℃以上										
					排ガス温度(℃)		—										
					一酸化炭素濃度(ppm)		100										
				排ガス測定	窒素酸化物濃度 [*] (ppm)		250										
					ばいじん濃度 [*] (g/Nm ³)		0.04										
					硫酸酸化物濃度(Nm ³ /h)		0.25										
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)		700										
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)		0.1										

事業所名	対象施設		測定位置	2022年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	施設名	施設の種類の																				
姫路製造所	JMM	廃液燃焼炉 (1989年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス温度： 煙突	1)廃棄物の種類の		-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油					
				廃棄物量 (トン)		-	77	79	74	55			36	41	70	58	33	59				
				2)廃棄物の種類の		-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水				
				廃棄物量 (トン)		-	4,541	4,684	4,417	3,429			4,655	4,805	4,710	4,633	3,174	5,176				
				運転状況	炉内温度(℃)		800℃以上															
					一酸化炭素濃度(ppm)		100		1		1		0		0		0		0			
				排ガス測定	窒素酸化物濃度 (ppm)		250		12 (2022/4/6)		12 (2022/4/6)		12 (2022/6/13)		13 (2022/6/13)		13 (2022/10/27)		15 (2022/12/16)		15 (2022/12/16)	
					ばいじん濃度 (g/Nm³)		0.08		0.005 (2022/4/6)		0.005 (2022/4/6)		0.006 (2022/6/13)		0.006 (2022/6/13)		0.002 (2022/10/27)		0.002 (2022/12/16)		0.004 (2022/12/16)	
					硫酸酸化物濃度(Nm³/h)		1.03		0.187 (2022/4/6)		0.187 (2022/4/6)		0.192 (2022/6/13)		0.192 (2022/6/13)		0.430 (2022/10/27)		0.430 (2022/10/27)		0.247 (2022/12/16)	
					塩化水素濃度(mg/Nm³)		700		3 (2022/4/6)		3 (2022/4/6)		1 (2022/6/13)		1 (2022/6/13)		2 (2022/10/27)		2 (2022/10/27)		2 (2022/12/16)	
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)		0.1		0.000018 (2021/10/14)		0.000018 (2021/10/14)		0.000018 (2021/10/14)		0.000018 (2021/10/14)		0.000015 (2022/10/27)		0.000015 (2022/10/27)		0.000015 (2022/10/27)	

姫路製造所 廃液燃焼炉データ

事業所名	対象施設		測定位置	2021年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	2CC	廃液燃焼炉 (1977年設置) [休止中] [18年4月]	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス温度： 煙突	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量 (ト)	-												
				2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量 (ト)	-												
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上											
					排ガス温度(℃)	—											
				排ガス測定	窒素酸化物濃度 [*] (ppm)	300											
					ばいじん濃度 [*] (g/Nm ³)	0.15											
					硫黄酸化物濃度(Nm ³ /h)	0.14											
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700											
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)	1											

事業所名	対象施設		測定位置	2021年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	3CC	廃液燃焼炉 (1990年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス温度： 煙突	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量 (ト)	-		218	349	0	0			607		624	78	
				2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量 (ト)	-		837	905	112	110			810		828	266	
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	899	901	906	905			900		900	898	
					排ガス温度(℃)	—	81	79	74	71			80		80	79	
				排ガス測定	窒素酸化物濃度 [*] (ppm)	250	38 (2021/5/19)	38 (2021/5/19)	38 (2021/5/19)	39 (2021/7/13)			30 (2021/11/11)		34 (2022/1/17)	34 (2022/1/17)	
					ばいじん濃度 [*] (g/Nm ³)	0.15	0.081 (2021/5/19)	0.081 (2021/5/19)	0.081 (2021/5/19)	0.034 (2021/7/13)			0.038 (2021/11/11)		0.052 (2022/1/17)	0.052 (2022/1/17)	
					硫黄酸化物濃度(Nm ³ /h)	0.12	0.004未満 (2021/5/19)	0.004未満 (2021/5/19)	0.004未満 (2021/5/19)	0.004未満 (2021/7/13)			0.004未満 (2021/11/11)		0.004未満 (2022/1/17)	0.004未満 (2022/1/17)	
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700	2 (2021/5/19)	2 (2021/5/19)	2 (2021/5/19)	2 (2021/7/13)			1未満 (2021/11/11)		1 (2022/1/17)	1 (2022/1/17)	
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)	1	0.0013 (2021/1/19)	0.0013 (2021/1/19)	0.00016 (2021/5/19)	0.000047 (2021/7/13)			0.0021 (2021/11/11)		0.00041 (2022/1/17)	0.00041 (2022/1/17)	

事業所名	対象施設		測定位置	2021年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類の																
姫路製造所	4CC	廃液燃焼炉 (2006年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス温度： 煙突	1)廃棄物の種類の	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
				廃棄物量 (ト)	-	848	844	420	875	891	786	863	890	985	183	797	953	
				2)廃棄物の種類の	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
				廃棄物量 (ト)	-	1,689	2,169	890	2,044	2,124	1,869	2,567	3,670	1,887	237	1,608	2,224	
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	930	930	928	926	932	932	931	933	930	870	927	930
					排ガス温度(℃)	—	70	74	70	66	71	74	76	71	72	62	62	68
					一酸化炭素濃度(ppm)	100	1	1	4	1	2	2	29	2	1	1	1	1
				排ガス測定	窒素酸化物濃度 (ppm)	250	70 (2021/3/4)	71 (2021/5/28)	71 (2021/5/28)	71 (2021/5/28)	71 (2021/7/12)	72 (2021/9/13)	72 (2021/9/13)	75 (2021/11/15)	75 (2021/11/15)	75 (2021/11/15)	75 (2022/2/16)	75 (2022/3/9)
					ばいじん濃度 (g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2021/3/4)	0.001未満 (2021/5/28)	0.001未満 (2021/5/28)	0.001未満 (2021/5/28)	0.001未満 (2021/7/12)	0.001未満 (2021/9/13)	0.001未満 (2021/9/13)	0.001未満 (2021/11/15)	0.001未満 (2021/11/15)	0.001未満 (2021/11/15)	0.001未満 (2022/2/16)	0.001未満 (2022/3/9)
					硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.007未満 (2021/3/4)	0.007未満 (2021/5/28)	0.007未満 (2021/5/28)	0.007未満 (2021/5/28)	0.006未満 (2021/7/12)	0.007未満 (2021/9/13)	0.007未満 (2021/9/13)	0.007未満 (2021/11/15)	0.007未満 (2021/11/15)	0.007未満 (2021/11/15)	0.007未満 (2022/2/16)	0.006未満 (2022/3/9)
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2021/3/4)	1 (2021/5/28)	1 (2021/5/28)	1 (2021/5/28)	1 (2021/7/12)	2 (2021/9/13)	2 (2021/9/13)	1未満 (2021/9/13)	1未満 (2021/9/13)	1未満 (2021/9/13)	1未満 (2022/2/16)	2 (2022/3/9)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.000032 (2020/9/2)	0.000032 (2020/9/2)	0.000032 (2020/9/2)	0.000032 (2020/9/2)	0.000032 (2020/9/2)	0.000091 (2021/9/13)	0.000091 (2021/9/13)	0.000091 (2021/9/13)	0.000091 (2021/9/13)	0.000091 (2021/9/13)	0.000091 (2021/9/13)	0.000091 (2021/9/13)

事業所名	対象施設		測定位置	2021年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	5CC	廃液燃焼炉 (2014年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス温度： 煙突	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量 (ト)	-	966	760	1,066	1,056	1,064	1,024	983	136	922	1,130	924	937
				2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量 (ト)	-	3,061	2,252	3,438	3,306	3,534	3,339	3,732	590	3,729	1,760	4,526	4,677
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	931	932	930	933	931	930	930	930	937	930	929
					排ガス温度(℃)	—	80	76	78	79	79	79	79	79	79	80	80
				排ガス測定	一酸化炭素濃度(ppm)	100	2	13	3	2	14	12	14	18	3	2	2
					窒素酸化物濃度 [*] (ppm)	250	70 (2021/3/5)	70 (2021/5/31)	70 (2021/5/31)	70 (2021/5/31)	82 (2021/7/26)	40 (2021/9/14)	40 (2021/9/14)	40 (2021/12/3)	66 (2022/1/18)	66 (2022/1/18)	72 (2022/3/10)
					ばいじん濃度 [*] (g/Nm ³)	0.04	0.001未満 (2021/3/5)	0.001 (2021/5/31)	0.001 (2021/5/31)	0.001 (2021/5/31)	0.001未満 (2021/7/26)	0.001未満 (2021/9/14)	0.001未満 (2021/9/14)	0.001未満 (2021/12/3)	0.001未満 (2022/1/18)	0.001未満 (2022/1/18)	0.001 (2022/3/10)
					硫黄酸化物濃度(Nm ³ /h)	0.25	0.010未満 (2021/3/5)	0.009未満 (2021/5/31)	0.009未満 (2021/5/31)	0.009未満 (2021/5/31)	0.008未満 (2021/7/26)	0.010未満 (2021/9/14)	0.010未満 (2021/9/14)	0.010未満 (2021/9/14)	0.010未満 (2022/1/18)	0.010未満 (2022/1/18)	0.010未満 (2022/3/10)
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700	1未満 (2021/3/5)	2 (2021/5/31)	2 (2021/5/31)	2 (2021/5/31)	2 (2021/7/26)	1 (2021/9/14)	1 (2021/9/14)	1 (2021/9/14)	1未満 (2021/12/3)	1 (2022/1/18)	1 (2022/1/18)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)	0.1	0.0000035 (2020/9/3)	0.0000035 (2020/9/3)	0.0000035 (2020/9/3)	0.0000035 (2020/9/3)	0.0000035 (2020/9/3)	0.000029 (2021/9/14)	0.000029 (2021/9/14)	0.000029 (2021/9/14)	0.000029 (2021/9/14)	0.000029 (2021/9/14)	0.000029 (2021/9/14)

事業所名	対象施設		測定位置	2021年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類の																
姫路製造所	JMM	廃液燃焼炉 (1989年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス温度： 煙突	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
				廃棄物量(トン)	-	66	70	66	64	46	0	61	72	77	82	61	52	
				2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
				廃棄物量(トン)	-	4,634	4,947	4,487	4,464	3,651	48	4,753	4,435	4,675	4,680	4,111	4,240	
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	975	980	981	980	980	968	981	980	981	976	962	
					一酸化炭素濃度(ppm)	100	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	
				排ガス測定	窒素酸化物濃度(ppm)	250	15 (2021/3/18)	9 (2021/5/13)	9 (2021/5/13)	11 (2021/7/19)	11 (2021/7/19)	11 (2021/7/19)	16 (2021/10/14)	16 (2021/10/14)	14 (2021/12/6)	14 (2021/12/6)	17 (2022/2/1)	17 (2022/2/1)
					ばいじん濃度(g/Nm³)	0.08	0.007 (2021/3/18)	0.006 (2021/5/13)	0.006 (2021/5/13)	0.014 (2021/7/19)	0.014 (2021/7/19)	0.014 (2021/7/19)	0.008 (2021/10/14)	0.008 (2021/10/14)	0.005 (2021/12/6)	0.005 (2021/12/6)	0.004 (2022/2/1)	0.004 (2022/2/1)
					硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	1.03	0.278 (2021/3/18)	0.128 (2021/5/13)	0.128 (2021/5/13)	0.153 (2021/7/19)	0.153 (2021/7/19)	0.153 (2021/7/19)	0.142 (2021/10/14)	0.142 (2021/10/14)	0.201 (2021/12/6)	0.201 (2021/12/6)	0.260 (2022/2/1)	0.260 (2022/2/1)
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1 (2021/3/18)	2 (2021/5/13)	2 (2021/5/13)	2 (2021/7/19)	2 (2021/7/19)	2 (2021/7/19)	11 (2021/10/14)	11 (2021/10/14)	1 (2021/12/6)	1 (2021/12/6)	1 (2022/2/1)	1 (2022/2/1)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.0068 (2020/11/5)	0.0068 (2020/11/5)	0.0068 (2020/11/5)	0.0068 (2020/11/5)	0.0068 (2020/11/5)	0.00018 (2021/10/14)	0.00018 (2021/10/14)	0.00018 (2021/10/14)	0.00018 (2021/10/14)	0.00018 (2021/10/14)	0.00018 (2021/10/14)	0.00018 (2021/10/14)

姫路製造所 廃液燃焼炉データ

事業所名	対象施設		測定位置	2020年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	2CC	廃液燃焼炉 (1977年設置) [休止中] [18年4月]	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス温度： 煙突	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量 (トン)	-												
				2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量 (トン)	-												
				運転状況		炉内温度(℃)	800℃以上										
						排ガス温度(℃)	—										
				排ガス測定		窒素酸化物濃度*(ppm)	300										
						ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.15										
						硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.14										
						塩化水素濃度(mg/Nm³)	700										
						ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	1										

事業所名	対象施設		測定位置	2020年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	3CC	廃液燃焼炉 (1990年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス温度： 煙突	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量 (トン)	-	0	380	237	0	0	0	0	527	3	390	0	0
				2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量 (トン)	-	0	877	561	372	0	0	0	1,184	5	989	414	0
				運転状況		炉内温度(℃)	800℃以上	901	900	898	-	-	-	900	900	900	903
						排ガス温度(℃)	—	76	73	73	-	-	79	67	77	79	-
				排ガス測定		窒素酸化物濃度*(ppm)	250	(2020/5/18)	(2020/5/18)	(2020/7/27)			(2020/11/10)	(2020/11/10)	(2020/11/10)	(2021/1/19)	
						ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.15	0.036 (2020/5/18)	0.036 (2020/5/18)	0.069 (2020/7/27)			0.045 (2020/11/10)	0.045 (2020/11/10)	0.045 (2020/11/10)	0.036 (2021/1/19)	
						硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.12	0.012 (2020/5/18)	0.012 (2020/5/18)	0.004未満 (2020/7/27)			0.004未満 (2020/11/10)	0.004未満 (2020/11/10)	0.004未満 (2020/11/10)	0.004未満 (2021/1/19)	
						塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	2 (2020/5/18)	2 (2020/5/18)	1 (2020/7/27)			1 (2020/11/10)	1 (2020/11/10)	1 (2020/11/10)	1 (2021/1/19)	
						ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	1	0.00011 (2020/5/18)	0.00011 (2020/5/18)	0.0000041 (2020/7/27)			0.0000041 (2020/7/27)	0.00052 (2020/11/10)	0.00052 (2020/11/10)	0.0013 (2021/1/19)	

事業所名	対象施設		測定位置	2020年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	4CC	廃液燃焼炉 (2006年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス温度： 煙突	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量 (トン)	-	709	923	577	944	785	445	935	850	878	195	747	918
				2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量 (トン)	-	1,682	2,604	1,154	2,183	2,191	1,559	3,037	3,755	1,935	324	1,490	1,844
				運転状況		炉内温度(℃)	800℃以上	930	932	931	930	926	934	930	934	931	928
						排ガス温度(℃)	—	70	74	68	69	72	68	72	75	71	61
				排ガス測定		一酸化炭素濃度(ppm)	100	1	4	2	4	2	5	35	4	3	1
						窒素酸化物濃度*(ppm)	250	79 (2020/3/5)	79 (2020/5/19)	79 (2020/5/19)	78 (2020/7/13)	78 (2020/7/13)	77 (2020/9/2)	77 (2020/9/2)	75 (2020/11/9)	75 (2020/11/9)	75 (2020/11/9)
						ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2020/3/5)	0.001未満 (2020/5/19)	0.001未満 (2020/5/19)	0.001未満 (2020/7/13)	0.001未満 (2020/7/13)	0.001未満 (2020/9/2)	0.001未満 (2020/9/2)	0.001未満 (2020/11/9)	0.001未満 (2020/11/9)	0.001未満 (2020/11/9)
						硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.008未満 (2020/3/5)	0.008未満 (2020/5/19)	0.008未満 (2020/5/19)	0.005未満 (2020/7/13)	0.005未満 (2020/7/13)	0.006未満 (2020/9/2)	0.006未満 (2020/9/2)	0.007未満 (2020/11/9)	0.007未満 (2020/11/9)	0.007未満 (2020/11/9)
						塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1 未満 (2020/3/5)	1 未満 (2020/5/19)	1 未満 (2020/5/19)	1未満 (2020/7/13)	1未満 (2020/7/13)	1未満 (2020/9/2)	1未満 (2020/9/2)	1未満 (2020/11/9)	1未満 (2020/11/9)	1未満 (2020/11/9)
						ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.000032 (2019/9/3)	0.000032 (2019/9/3)	0.000032 (2019/9/3)	0.000032 (2019/9/3)	0.000032 (2019/9/3)	0.000032 (2020/9/2)	0.000032 (2020/9/2)	0.000032 (2020/9/2)	0.000032 (2020/9/2)	0.000032 (2020/9/2)

事業所名	対象施設		測定位置	2020年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類																
姫路製造所	5CC	廃液燃焼炉 (2014年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス温度： 煙突	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
				廃棄物量(トン)	-	706	360	1,046	657	842	198	930	161	1,121	1,219	869	1,040	
				2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(トン)	-	3,955	1,116	3,269	3,704	3,164	864	2,006	243	3,125	3,644	3,162	3,276	
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	930	931	931	930	931	935	931	932	929	930		
					排ガス温度(℃)	—	79	75	76	77	78	77	74	75	74	79	79	
					一酸化炭素濃度(ppm)	100	16	0	1	20	10	1	0	3	1	3	1	
				排ガス測定	窒素酸化物濃度(ppm)	250	86 (2020/3/6)	75 (2020/5/28)	75 (2020/5/28)	77 (2020/7/14)	77 (2020/7/14)	67 (2020/9/3)	67 (2020/9/3)	59 (2020/11/2)	59 (2020/11/2)	59 (2020/11/2)	81 (2021/1/20)	70 (2021/3/5)
					ばいじん濃度(g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2020/3/6)	0.001未満 (2020/5/28)	0.001未満 (2020/5/28)	0.001未満 (2020/7/14)	0.001未満 (2020/7/14)	0.001未満 (2020/9/3)	0.001未満 (2020/9/3)	0.001未満 (2020/11/2)	0.001未満 (2020/11/2)	0.001未満 (2020/11/2)	0.001未満 (2021/1/20)	0.001未満 (2021/3/5)
					硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.009未満 (2020/3/6)	0.010未満 (2020/5/28)	0.010未満 (2020/5/28)	0.009未満 (2020/7/14)	0.009未満 (2020/7/14)	0.008未満 (2020/9/3)	0.008未満 (2020/9/3)	0.009未満 (2020/11/2)	0.009未満 (2020/11/2)	0.009未満 (2020/11/2)	0.010未満 (2021/1/20)	0.010未満 (2021/3/5)
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2020/3/6)	3 (2020/5/28)	3 (2020/5/28)	1未満 (2020/7/14)	1未満 (2020/7/14)	1未満 (2020/9/3)	1未満 (2020/9/3)	1未満 (2020/11/2)	1未満 (2020/11/2)	1未満 (2020/11/2)	1 (2021/1/20)	1未満 (2021/3/5)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.000073 (2019/9/6)	0.000073 (2019/9/6)	0.000073 (2019/9/6)	0.000073 (2019/9/6)	0.000073 (2019/9/6)	0.000035 (2020/9/3)	0.000035 (2020/9/3)	0.000035 (2020/9/3)	0.000035 (2020/9/3)	0.000035 (2020/9/3)	0.000035 (2020/9/3)	0.000035 (2020/9/3)

事業所名	対象施設		測定位置	2019年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	2CC	廃液燃焼炉 (1977年設置) [休止中] [18年4月]	炉内温度：燃焼炉内 排ガス温度：煙突 排ガス濃度：煙突	1)廃棄物の種類	—	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量(トン)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				2)廃棄物の種類	—	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(トン)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				排ガス測定	窒素酸化物濃度(ppm)	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					ばいじん濃度(g/Nm ³)	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					硫酸酸化物濃度(Nm ³ /h)	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

事業所名	対象施設		測定位置	2019年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	3CC	廃液燃焼炉 (1990年設置)	炉内温度：燃焼炉内 排ガス温度：煙突 排ガス濃度：煙突	1)廃棄物の種類	—	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量(トン)	—	0	258	255	0	0	0	0	552	0	436	127	0
				2)廃棄物の種類	—	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(トン)	—	0	664	570	0	0	0	0	1,567	75	811	241	0
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	—	900	900	—	—	—	901	900	900	900	—
							—	77	76	—	—	—	78	75	72	73	—
				排ガス測定	窒素酸化物濃度(ppm)	250	40 (2019/5/14)	40 (2019/5/14)	—	—	—	—	33 (2019/11/11)	33 (2019/11/11)	33 (2019/11/11)	35 (2020/2/6)	—
					ばいじん濃度(g/Nm ³)	0.15	0.071 (2019/5/14)	0.071 (2019/5/14)	—	—	—	—	0.076 (2019/11/11)	0.076 (2019/11/11)	0.076 (2019/11/11)	0.078 (2020/2/6)	—
					硫酸酸化物濃度(Nm ³ /h)	0.12	0.004未満 (2019/5/14)	0.004未満 (2019/5/14)	—	—	—	—	0.004未満 (2019/11/11)	0.004未満 (2019/11/11)	0.004未満 (2019/11/11)	0.004未満 (2020/2/6)	—
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700	1 (2019/5/14)	1 (2019/5/14)	—	—	—	—	1 (2019/11/11)	1 (2019/11/11)	1 (2019/11/11)	1 (2020/2/6)	—
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)	1	0.000061 (2019/5/14)	0.000061 (2019/5/14)	—	—	—	—	0.000071 (2019/11/11)	0.000071 (2019/11/11)	0.000071 (2019/11/11)	0.0014 (2020/2/6)	—

事業所名	対象施設		測定位置		2019年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の																
姫路製造所	4CC	廃油燃焼炉 (2006年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突		1)廃棄物の種類	—	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
					廃棄物量(トン)	—	909	921	491	874	883	797	847	893	999	172	579	688
					2)廃棄物の種類	—	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
					廃棄物量(トン)	—	2,477	3,144	1,120	1,705	1,608	1,451	1,610	3,678	1,327	211	1,287	1,852
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	934	930	920	930	930	931	933	933	930	920	922	929
					排ガス温度(℃)	—	69	70	64	67	72	74	73	79	74	72	62	67
				排ガス測定	一酸化炭素濃度(ppm)	100	3	5	1	1	1	1	25	1	11	1	1	1
					窒素酸化物濃度(ppm)	250	75 (2019/3/5)	61 (2019/5/13)	61 (2019/5/13)	72 (2019/7/3)	72 (2019/7/3)	56 (2019/9/3)	56 (2019/9/3)	81 (2019/11/29)	81 (2019/11/29)	78 (2020/1/6)	78 (2020/1/6)	79 (2020/3/5)
					ばいじん濃度(g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2019/3/5)	0.001未満 (2019/5/13)	0.001未満 (2019/5/13)	0.001未満 (2019/7/3)	0.001未満 (2019/7/3)	0.001未満 (2019/9/3)	0.001未満 (2019/9/3)	0.001未満 (2019/11/29)	0.001未満 (2019/11/29)	0.001未満 (2020/1/6)	0.001未満 (2020/1/6)	0.001未満 (2020/3/5)
					硫酸酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.008未満 (2019/3/5)	0.008未満 (2019/5/13)	0.008未満 (2019/5/13)	0.007未満 (2019/7/3)	0.007未満 (2019/7/3)	0.009未満 (2019/9/3)	0.009未満 (2019/9/3)	0.008未満 (2019/11/29)	0.008未満 (2019/11/29)	0.011 (2020/1/6)	0.011 (2020/1/6)	0.008未満 (2020/3/5)
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2019/3/5)	1 (2019/5/13)	1 (2019/5/13)	1 (2019/7/3)	1 (2019/7/3)	3 (2019/9/3)	3 (2019/9/3)	4 (2019/11/29)	4 (2019/11/29)	1 (2020/1/6)	1 (2020/1/6)	1未満 (2020/3/5)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.000095 (2018/9/11)	0.000095 (2018/9/11)	0.000095 (2018/9/11)	0.000095 (2018/9/11)	0.000095 (2018/9/11)	0.000032 (2019/9/3)	0.000032 (2019/9/3)	0.000032 (2019/9/3)	0.000032 (2019/9/3)	0.000032 (2019/9/3)	0.000032 (2019/9/3)	0.000032 (2019/9/3)

事業所名	対象施設		測定位置	2019年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類の																
姫路 製造所	5CC	廃液燃焼炉 (2014年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類の	—	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
				廃棄物量(トン)	—	998	654	1,024	1,041	1,141	881	1,071	173	655	1,120	914	652	
				2)廃棄物の種類の	—	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
				廃棄物量(トン)	—	3,546	2,176	4,037	4,093	3,843	3,028	3,563	653	4,300	3,214	3,603	3,537	
				運転 状況	炉内温度(℃)	800℃以上	938	922	931	929	931	929	930	861	932	930	932	930
					排ガス温度(℃)	—	78	76	78	79	79	79	80	68	77	77	80	77
					一酸化炭素濃度(ppm)	100	7	5	12	27	20	7	10	8	20	3	17	5
				排ガス 測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	75 (2019/3/6)	78 (2019/5/8)	78 (2019/5/8)	71 (2019/7/4)	71 (2019/7/4)	58 (2019/9/6)	58 (2019/9/6)	53 (2019/12/2)	53 (2019/12/2)	76 (2020/1/7)	76 (2020/1/7)	86 (2020/3/6)
					ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2019/3/6)	0.001未満 (2019/5/8)	0.001未満 (2019/5/8)	0.001未満 (2019/7/4)	0.001未満 (2019/7/4)	0.001未満 (2019/9/6)	0.001未満 (2019/9/6)	0.001未満 (2019/12/2)	0.001未満 (2020/1/7)	0.001未満 (2020/1/7)	0.001未満 (2020/3/6)	
					硫酸酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.010未満 (2019/3/6)	0.011未満 (2019/5/8)	0.011未満 (2019/5/8)	0.009未満 (2019/7/4)	0.009未満 (2019/7/4)	0.010未満 (2019/9/6)	0.010未満 (2019/9/6)	0.010未満 (2019/12/2)	0.009未満 (2020/1/7)	0.008未満 (2020/1/7)	0.008未満 (2020/3/6)	
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2019/3/6)	2 (2019/5/8)	2 (2019/5/8)	3 (2019/7/4)	3 (2019/7/4)	3 (2019/9/6)	3 (2019/9/6)	5 (2019/12/2)	1 (2020/1/7)	1 (2020/1/7)	1 未満 (2020/3/6)	
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.000046 (2018/9/3)	0.000046 (2018/9/3)	0.000046 (2018/9/3)	0.000046 (2018/9/3)	0.000046 (2018/9/3)	0.000073 (2019/9/6)	0.000073 (2019/9/6)	0.000073 (2019/9/6)	0.000073 (2019/9/6)	0.000073 (2019/9/6)	0.000073 (2019/9/6)	

事業所名	対象施設		測定位置	2019年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	JMM	廃液燃焼炉 (1989年設置)	炉内温度：燃焼炉内 排ガス温度：煙突 排ガス濃度：煙突	1)廃棄物の種類	—	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量(トン)	—	87	80	79	81	83	26	0	52	76	74	63	77
				2)廃棄物の種類	—	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(トン)	—	4,470	4,777	4,603	4,848	4,777	2,178	494	5,182	5,060	4,970	4,608	4,81

事業所名	対象施設		測定位置	2018年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	2CC	廃液燃焼炉 (1977年設置) [休止中] [18年4月]	炉内温度：燃焼炉内 排ガス温度：煙突 排ガス濃度：煙突	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量(t/月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(t/月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ばいじん濃度*(g/Nm ³)	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					硫酸酸化物濃度(Nm ³ /h)	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業所名	対象施設		測定位置	2018年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類の																
姫路製造所	3CC	廃液燃焼炉 (1990年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
				廃棄物量(トン)	-	0	411	256	0	0	2	8	611	0	456	256	0	
				2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
				廃棄物量(トン)	-	0	1,008	579	0	0	365	351	1,550	0	1,096	590	0	
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	-	899	900	-	-	899	903	900	-	898	900	-
					排ガス温度(℃)	-	-	79	79	-	-	71	77	82	-	79	81	-
				排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	-	37 (2018/5/14)	37 (2018/5/14)	-	38 (2018/9/5)	38 (2018/9/5)	37 (2018/11/5)	-	39 (2019/1/16)	39 (2019/1/16)	-	-
					ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.15	-	0.017 (2018/5/14)	0.017 (2018/5/14)	-	0.034 (2018/9/5)	0.034 (2018/9/5)	0.016 (2018/11/5)	-	0.048 (2019/1/16)	0.048 (2019/1/16)	-	-
					硫酸酸化物濃度(Nm³/h)	0.12	-	0.004未満 (2018/5/14)	0.004未満 (2018/5/14)	-	0.003未満 (2018/9/5)	0.003未満 (2018/9/5)	0.004未満 (2018/11/5)	-	0.003未満 (2019/1/16)	0.003未満 (2019/1/16)	-	-
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	-	1 (2018/5/14)	1 (2018/5/14)	-	3 (2018/9/5)	3 (2018/9/5)	1 (2018/11/5)	-	2 (2019/1/16)	2 (2019/1/16)	-	-
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	1	-	0.000073 (2018/5/14)	0.000073 (2018/5/14)	-	0.000045 (2018/9/5)	0.000045 (2018/9/5)	0.00025 (2018/11/5)	-	0.00013 (2019/1/16)	0.00013 (2019/1/16)	-	-

事業所名	対象施設		測定位置	2018年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	施設名	施設の種類																	
姫路製造所	4CC	廃液燃焼炉 (2008年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類	—	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油		
				廃棄物量(t/月)	—	951	998	498	1,025	963	355	1,049	1,082	1,069	257	408	863		
				2)廃棄物の種類	—	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(t/月)	—	2,084	3,254	1,820	2,995	2,879	1,381	2,943	4,552	2,845	720	1,355	2,508		
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	929	933	929	932	930	929	930	937	930	925	938		
					排ガス温度(℃)	—	70	76	67	74	76	73	73	79	76	62	68		
					一酸化炭素濃度(ppm)	100	2	16	9	17	10	2	6	49	3	2	2		
				排ガス測定	窒素酸化物濃度(ppm)	250	72 (2018/3/1)	62 (2018/5/9)	62 (2018/5/9)	54 (2018/7/9)	54 (2018/7/9)	68 (2018/9/11)	68 (2018/9/11)	52 (2018/11/6)	52 (2018/11/6)	68 (2019/1/7)	68 (2019/1/7)	75 (2019/3/5)	
					ばいじん濃度(g/Nm³)	0.04	0.002 (2018/3/1)	0.001未満 (2018/5/9)	0.001未満 (2018/5/9)	0.001未満 (2018/7/9)	0.001未満 (2018/7/9)	0.001未満 (2018/9/11)	0.001未満 (2018/9/11)	0.001未満 (2018/11/6)	0.001未満 (2018/11/6)	0.001未満 (2019/1/7)	0.001未満 (2019/1/7)	0.001未満 (2019/3/5)	
					硫酸酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.007未満 (2018/3/1)	0.008未満 (2018/5/9)	0.008未満 (2018/5/9)	0.008未満 (2018/7/9)	0.008未満 (2018/7/9)	0.009未満 (2018/9/11)	0.009未満 (2018/9/11)	0.008未満 (2018/11/6)	0.008未満 (2018/11/6)	0.009未満 (2019/1/7)	0.009未満 (2019/1/7)	0.008未満 (2019/3/5)	
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	2 (2018/3/1)	1 (2018/5/9)	1 (2018/5/9)	3 (2018/7/9)	3 (2018/7/9)	1 (2018/9/11)	1 (2018/9/11)	1未満 (2018/11/6)	1未満 (2018/11/6)	1 (2019/1/7)	1 (2019/1/7)	1未満 (2019/3/5)	
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.00012 (2017/9/4)	0.00012 (2017/9/4)	0.00012 (2017/9/4)	0.00012 (2017/9/4)	0.00012 (2017/9/4)	0.000095 (2018/9/11)	0.000095 (2018/9/11)	0.000095 (2018/9/11)	0.000095 (2018/9/11)	0.000095 (2018/9/11)	0.000095 (2018/9/11)	0.000095 (2018/9/11)	

事業所名	対象施設		測定位置	2018年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類の																
姫路製造所	5CC	廃液燃焼炉 (2014年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス温度： 煙突	1)廃棄物の種類	—	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
				廃棄物量(t/月)	—	1,117	748	1,259	1,107	1,211	391	956	183	1,240	1,140	949	886	
				2)廃棄物の種類の	—	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(t/月)	—	3,648	2,139	3,677	3,794	3,060	1,254	2,942	574	3,702	4,081	3,415	3,735	
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	930	929	930	931	930	934	930	903	929	930	930	938
					排ガス温度(℃)	—	80	78	77	79	79	78	76	71	76	78	79	79
					一酸化炭素濃度(ppm)	100	8	6	4	5	2	2	8	2	5	15	7	
				排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	71 (2018/3/2)	80 (2018/5/8)	80 (2018/5/8)	73 (2018/7/10)	73 (2018/7/10)	73 (2018/9/3)	73 (2018/9/3)	53 (2018/12/4)	54 (2019/1/8)	54 (2019/1/8)	75 (2019/3/6)	
					ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2018/3/2)	0.001未満 (2018/5/8)	0.001未満 (2018/5/8)	0.001未満 (2018/7/10)	0.001未満 (2018/7/10)	0.001未満 (2018/9/3)	0.001未満 (2018/9/3)	0.001未満 (2018/12/4)	0.001未満 (2019/1/8)	0.001未満 (2019/1/8)	0.001未満 (2019/3/6)	
					硫酸酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.008未満 (2018/3/2)	0.010未満 (2018/5/8)	0.010未満 (2018/5/8)	0.010未満 (2018/7/10)	0.010未満 (2018/7/10)	0.009未満 (2018/9/3)	0.009未満 (2018/9/3)	0.009未満 (2018/9/3)	0.009未満 (2018/12/4)	0.010未満 (2019/1/8)	0.010未満 (2019/1/8)	0.010未満 (2019/3/6)
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1 (2018/3/2)	1 (2018/5/8)	1 (2018/5/8)	2 (2018/7/10)	2 (2018/7/10)	4 (2018/9/3)	4 (2018/9/3)	4 (2018/9/3)	1 (2018/12/4)	1未満 (2019/1/8)	1未満 (2019/1/8)	1未満 (2019/3/6)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.000023 (2017/10/24)	0.000023 (2017/10/24)	0.000023 (2017/10/24)	0.000023 (2017/10/24)	0.000023 (2017/10/24)	0.000046 (2018/9/3)	0.000046 (2018/9/3)	0.000046 (2018/9/3)	0.000046 (2018/9/3)	0.000046 (2018/9/3)	0.000046 (2018/9/3)	0.000046 (2018/9/3)

事業所名	対象施設		測定位置	2018年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	施設名	施設の種類の																	
姫路製造所	JMM	廃液燃焼炉 (1989年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	排ガス測定	1)廃棄物の種類	-	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油		
					廃棄物量(t/月)	-	74	72	40	87	78	15	50	84	86	98	48	97	
					2)廃棄物の種類	-	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
					廃棄物量(t/月)	-	4,836	3,931	3,224	5,161	5,005	1,717	3,506	4,644	5,078	4,820	3,525	4,902	
					運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	980	990	963	980	980	981	956	977	978	983	968	987
						一酸化炭素濃度(ppm)	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					窒素酸化物濃度(ppm)	250	11 (2018/3/6)	16 (2018/5/7)	16 (2018/5/7)	13 (2018/7/12)	13 (2018/7/12)	10 (2018/8/29)	10 (2018/8/29)	12 (2018/11/7)	12 (2018/11/7)	14 (2019/1/16)	14 (2019/1/16)	21 (2019/3/8)	
					ばいじん濃度(g/Nm³)	0.08	0.005 (2018/3/6)	0.011 (2018/5/7)	0.011 (2018/5/7)	0.005 (2018/7/12)	0.005 (2018/7/12)	0.010 (2018/8/29)	0.010 (2018/8/29)	0.006 (2018/11/7)	0.006 (2018/11/7)	0.005 (2019/1/16)	0.005 (2019/1/16)	0.005 (2019/3/8)	
					硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	1.03	0.162 (2018/3/6)	0.351 (2018/5/7)	0.351 (2018/5/7)	0.269 (2018/7/12)	0.269 (2018/7/12)	0.174 (2018/8/29)	0.174 (2018/8/29)	0.213 (2018/11/7)	0.213 (2018/11/7)	0.226 (2019/1/16)	0.226 (2019/1/16)	0.367 (2019/3/8)	
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2018/3/6)	27 (2018/5/7)	27 (2018/5/7)	4 (2018/7/12)	4 (2018/7/12)	3 (2018/8/29)	3 (2018/8/29)	1 (2018/11/7)	1 (2018/11/7)	6 (2019/1/16)	6 (2019/1/16)	1 (2019/3/8)	
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.0047 (2017/8/21)	0.0047 (2017/8/21)	0.0047 (2017/8/21)	0.0047 (2017/8/21)	0.0047 (2017/8/21)	0.000024 (2018/8/29)	0.000024 (2018/8/29)	0.000024 (2018/8/29)	0.000024 (2018/8/29)	0.000024 (2018/8/29)	0.000024 (2018/8/29)	0.000024 (2018/8/29)	

姫路製造所 廃液燃焼炉データ

事業所名	対象施設		測定位置	2017年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	2CC	廃液燃焼炉 (1977年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量(トン)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(トン)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				排ガス測定	排ガス温度(℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
					窒素酸化物濃度*(ppm)	300											
					ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.15											
					硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.14											
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700											
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	1											

事業所名	対象施設		測定位置	2017年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	3CC	廃液燃焼炉 (1990年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量(トン)	－	0	358	356	0	0	0	77	521	94	422	332	0
				2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(トン)	－	0	820	744	0	0	150	216	1,407	174	829	640	0
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	－	900	900	－	892	900	900	900	897	900	－
				排ガス測定	排ガス温度(℃)	－	－	77	79	－	74	72	79	81	80	81	－
					窒素酸化物濃度*(ppm)	250	21 (2017/5/19)	21 (2017/5/19)			21 (2017/5/19)	21 (2017/5/19)	42 (2017/11/14)	42 (2017/11/14)	42 (2017/11/14)	32 (2018/2/6)	
					ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.15	0.024 (2017/5/19)	0.024 (2017/5/19)			0.024 (2017/5/19)	0.024 (2017/5/19)	0.018 (2017/11/14)	0.018 (2017/11/14)	0.018 (2017/11/14)	0.018 (2018/2/6)	
					硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.12	0.008未満 (2017/5/19)	0.008未満 (2017/5/19)			0.008未満 (2017/5/19)	0.008未満 (2017/5/19)	0.008未満 (2017/11/14)	0.008未満 (2017/11/14)	0.008未満 (2017/11/14)	0.007未満 (2018/2/6)	
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1 (2017/5/19)	1 (2017/5/19)			1 (2017/5/19)	1 (2017/5/19)	1未満 (2017/11/14)	1未満 (2017/11/14)	1未満 (2017/11/14)	1 (2018/2/6)	
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	1	0.00063 (2017/5/19)	0.00063 (2017/5/19)			0.00063 (2017/5/19)	0.00063 (2017/5/19)	0.000034 (2017/11/14)	0.000034 (2017/11/14)	0.000034 (2017/11/14)	0.000019 (2018/2/6)	

事業所名	対象施設		測定位置	2017年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類																
姫路製造所	4CC	廃液燃焼炉 (2006年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
				廃棄物量(トン)	－	957	886	572	926	819	854	808	897	1,016	358	455	929	
				2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
				廃棄物量(トン)	－	2,309	3,528	1,594	2,859	2,674	1,743	2,433	4,352	2,707	456	1,244	2,444	
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	930	930	931	930	930	930	928	930	932	930	930	930
					排ガス温度(℃)	－	71	76	68	73	74	71	74	73	72	65	63	67
					一酸化炭素濃度(ppm)	100	1	6	26	7	5	9	29	11	1	2	5	
				排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	52 (2017/3/8)	74 (2017/5/18)	74 (2017/5/18)	60 (2017/7/12)	60 (2017/7/12)	70 (2017/9/4)	70 (2017/9/4)	70 (2017/11/16)	70 (2017/11/16)	57 (2018/1/9)	57 (2018/1/9)	72 (2018/3/1)
					ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2017/3/8)	0.001未満 (2017/5/18)	0.001未満 (2017/5/18)	0.001 (2017/7/12)	0.001 (2017/7/12)	0.001 (2017/9/4)	0.001 (2017/9/4)	0.001 (2017/11/16)	0.001 (2017/11/16)	0.001 (2018/1/9)	0.001 (2018/1/9)	0.002 (2018/3/1)
					硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.014未満 (2017/3/8)	0.015未満 (2017/5/18)	0.015未満 (2017/5/18)	0.013未満 (2017/7/12)	0.013未満 (2017/7/12)	0.015未満 (2017/9/4)	0.015未満 (2017/9/4)	0.012未満 (2017/11/16)	0.012未満 (2017/11/16)	0.013未満 (2018/1/9)	0.013未満 (2018/1/9)	0.007未満 (2018/3/1)
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2017/3/8)	1未満 (2017/5/18)	1未満 (2017/5/18)	2 (2017/7/12)	2 (2017/7/12)	1 (2017/9/4)	1 (2017/9/4)	2 (2017/11/16)	2 (2017/11/16)	1 (2018/1/9)	1 (2018/1/9)	2 (2018/3/1)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.00039 (2016/9/1)	0.00039 (2016/9/1)	0.00039 (2016/9/1)	0.00039 (2016/9/1)	0.00039 (2016/9/1)	0.00012 (2017/9/4)	0.00012 (2017/9/4)	0.00012 (2017/9/4)	0.00012 (2017/9/4)	0.00012 (2017/9/4)	0.00012 (2017/9/4)	0.00012 (2017/9/4)

事業所名	対象施設		測定位置		規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類の																
姫路製造所	5CC	廃油燃焼炉 (2014年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類	—	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
					2)廃棄物の種類	—	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
					3)廃棄物の種類	—	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
					4)廃棄物の種類	—	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
					5)炉内温度(℃)	800℃以上	930	916	933	930	930	929	930	930	930	931	930	930
					6)排ガス温度(℃)	—	80	78	79	80	79	79	80	79	76	78	78	78
					7)一酸化炭素濃度(ppm)	100	6	1	17	18	5	3	9	36	12	25	10	4
					8)窒素酸化物濃度(ppm)	250	81 (2017/3/9)	81 (2017/3/9)	77 (2017/6/14)	84 (2017/7/13)	84 (2017/7/13)	84 (2017/7/13)	82 (2017/10/24)	82 (2017/10/24)	82 (2017/10/24)	53 (2018/1/10)	53 (2018/1/10)	71 (2018/3/2)
					9)ばいじん濃度(g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2017/3/9)	0.001未満 (2017/3/9)	0.001未満 (2017/6/14)	0.001未満 (2017/7/13)	0.001未満 (2017/7/13)	0.001未満 (2017/7/13)	0.001未満 (2017/10/24)	0.001未満 (2017/10/24)	0.001未満 (2017/10/24)	0.001未満 (2018/1/10)	0.001未満 (2018/1/10)	0.001未満 (2018/3/2)
					10)硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.019未満 (2017/3/9)	0.019未満 (2017/3/9)	0.020未満 (2017/6/14)	0.020未満 (2017/7/13)	0.020未満 (2017/7/13)	0.020未満 (2017/7/13)	0.020未満 (2017/10/24)	0.020未満 (2017/10/24)	0.020未満 (2017/10/24)	0.019未満 (2018/1/10)	0.019未満 (2018/1/10)	0.008未満 (2018/3/2)
					11)塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2017/3/9)	1未満 (2017/3/9)	1未満 (2017/6/14)	1未満 (2017/7/13)	1未満 (2017/7/13)	1未満 (2017/7/13)	1未満 (2017/10/24)	1未満 (2017/10/24)	1未満 (2017/10/24)	1未満 (2018/1/10)	1未満 (2018/1/10)	1 (2018/3/2)
					12)ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.000027 (2016/9/2)	0.000027 (2016/9/2)	0.000027 (2016/9/2)	0.000027 (2016/9/2)	0.000027 (2016/9/2)	0.000027 (2016/9/2)	0.000023 (2017/10/24)	0.000023 (2017/10/24)	0.000023 (2017/10/24)	0.000023 (2017/10/24)	0.000023 (2017/10/24)	0.000023 (2017/10/24)

事業所名	対象施設		測定位置	2017年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類の																
姫路製造所	JMM	廃液燃焼炉 (1989年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
				廃棄物量(トン)	－	76	78	82	77	69	0	26	65	81	79	79	84	
				2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
				廃棄物量(トン)	－	4,838	5,409	4,730	5,037	4,840	0	3,399	4,979	5,104	5,059	4,510	5,014	
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	971	970	976	971	978	－	963	990	989	986	987	984
					一酸化炭素濃度(ppm)	100	12	11	11	12	12	15	10	10	10	12	12	11
				排ガス測定	窒素酸化物濃度(ppm)	250	(2017/3/14)	(2017/5/17)	(2017/5/17)	(2017/7/11)	(2017/7/11)	(2017/8/21)	(2017/11/17)	(2017/11/17)	(2017/11/17)	(2018/1/16)	(2018/1/16)	(2018/3/6)
					ばいじん濃度(g/Nm³)	0.08	0.005	0.003	0.003	0.019	0.019	0.004	0.007	0.007	0.007	0.003	0.003	0.005
					硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	1.03	0.182	0.124	0.124	0.255	0.255	0.284	0.139	0.139	0.139	0.160	0.160	0.162
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1	10	10	2	2	3	1	1	1	1	1	1未満
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.0000092 (2016/8/26)	0.0000092 (2016/8/26)	0.0000092 (2016/8/26)	0.0000092 (2016/8/26)	0.0000092 (2016/8/26)	0.0047 (2017/8/21)	0.0047 (2017/8/21)	0.0047 (2017/8/21)	0.0047 (2017/8/21)	0.0047 (2017/8/21)	0.0047 (2017/8/21)	0.0047 (2017/8/21)

姫路製造所 廃液燃焼炉データ

事業所名	対象施設		測定位置	2016年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類															
姫路製造所	2CC	廃液燃焼炉 (1977年設置)	炉内温度：燃焼炉内 排ガス温度：煙突 排ガス濃度：煙突	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量(トン)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(トン)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
					排ガス温度(℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	300											
					ばいじん濃度*(g/Nm ³)	0.15											
					硫黄酸化物濃度(Nm ³ /h)	0.14											
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700											
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)	1											

事業所名	対象施設		測定位置	2016年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類															
姫路製造所	3CC	廃液燃焼炉 (1990年設置)	炉内温度：燃焼炉内 排ガス温度：煙突 排ガス濃度：煙突	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
				廃棄物量(トン)	－	0	148	54	345	0	0	83	557	99	27	601	0
				2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(トン)	－	0	389	80	921	0	0	207	1,432	236	232	1,250	0
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	902	889	909	－	－	899	901	893	899	900	－
					排ガス温度(℃)	－	77	69	79	－	－	73	80	82	76	81	－
				排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250		(2016/5/12)	(2016/5/12)	(2016/7/1)		(2016/7/1)	(2016/11/1)	(2016/11/1)	(2016/11/1)	(2017/2/8)	
					ばいじん濃度*(g/Nm ³)	0.15		0.052 (2016/5/12)	0.052 (2016/5/12)	0.035 (2016/7/1)		0.035 (2016/7/1)	0.035 (2016/7/1)	0.035 (2016/7/1)	0.035 (2016/7/1)	0.026 (2017/2/8)	
					硫黄酸化物濃度(Nm ³ /h)	0.12		0.005未満 (2016/5/12)	0.005未満 (2016/5/12)	0.008未満 (2016/7/1)		0.008未満 (2016/7/1)	0.007未満 (2016/11/1)	0.007未満 (2016/11/1)	0.007未満 (2016/11/1)	0.007未満 (2017/2/8)	
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700		1 (2016/5/12)	1 (2016/5/12)	2 (2016/7/1)		2 (2016/7/1)	1未満 (2016/11/1)	1未満 (2016/11/1)	1未満 (2016/11/1)	1未満 (2017/2/8)	
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)	1		0.0029 (2016/5/12)	0.00079 (2016/5/12)			0.000079 (2016/7/1)	0.000074 (2016/11/1)	0.000074 (2016/11/1)	0.000074 (2016/11/1)	0.00029 (2017/2/8)	

事業所名	対象施設		測定位置	2016年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類																
姫路製造所	4CC	廃液燃焼炉 (2006年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
				廃棄物量(トン)	－	930	1,010	802	485	822	547	976	1,066	1,050	747	119	880	
				2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
				廃棄物量(トン)	－	2,068	3,695	2,559	1,802	3,457	1,606	3,320	4,514	3,113	1,689	382	2,497	
				運転 状況	炉内温度(℃)	800℃以上	930	935	939	924	930	924	934	941	931	930	916	929
					排ガス温度(℃)	－	66	74	75	66	74	69	77	76	71	60	66	
					一酸化炭素濃度(ppm)	100	3	25	4	3	14	12	7	70	25	4	2	
				排ガス 測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	53 (2016/3/7)	50 (2016/5/10)	50 (2016/5/10)	67 (2016/7/14)	67 (2016/7/14)	55 (2016/9/1)	55 (2016/9/1)	69 (2016/11/2)	69 (2016/11/2)	59 (2017/1/11)	59 (2017/1/11)	52 (2017/3/8)
					ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2016/3/7)	0.001未満 (2016/5/10)	0.001未満 (2016/5/10)	0.001未満 (2016/7/14)	0.001未満 (2016/7/14)	0.001未満 (2016/9/1)	0.001未満 (2016/9/1)	0.001未満 (2016/11/2)	0.001未満 (2016/11/2)	0.001未満 (2017/1/11)	0.001未満 (2017/1/11)	0.001未満 (2017/3/8)
					硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.013未満 (2016/3/7)	0.017未満 (2016/5/10)	0.017未満 (2016/5/10)	0.014未満 (2016/7/14)	0.014未満 (2016/7/14)	0.014未満 (2016/9/1)	0.014未満 (2016/9/1)	0.015未満 (2016/11/2)	0.015未満 (2016/11/2)	0.017未満 (2017/1/11)	0.017未満 (2017/1/11)	0.014未満 (2017/3/8)
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1 (2016/1/6)	1未満 (2016/5/10)	1未満 (2016/5/10)	1未満 (2016/7/14)	1未満 (2016/7/14)	1 (2016/9/1)	1 (2016/9/1)	1未満 (2016/11/2)	1未満 (2016/11/2)	1未満 (2017/1/11)	1未満 (2017/1/11)	1未満 (2017/3/8)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.000033 (2015/9/3)	0.000033 (2015/9/3)	0.000033 (2015/9/3)	0.000033 (2015/9/3)	0.000033 (2015/9/3)	0.00039 (2016/9/1)	0.00039 (2016/9/1)	0.00039 (2016/9/1)	0.00039 (2016/9/1)	0.00039 (2016/9/1)	0.00039 (2016/9/1)	0.00039 (2016/9/1)

事業所名	対象施設		測定位置	2016年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類																
姫路製造所	5CC	廃液燃焼炉 (2014年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
				廃棄物量(トン)	－	940	657	1,267	1,215	1,229	634	989	0	1,158	1,086	1,165	1,083	
				2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
				廃棄物量(トン)	－	3,854	1,886	4,004	4,537	2,848	1,658	2,505	0	3,207	3,734	4,127	3,334	
				運転 状況	炉内温度(℃)	800℃以上	930	929	935	930	928	938	930	929	930	930	930	
					排ガス温度(℃)	－	79	76	78	80	79	78	77	－	76	77	79	78
					一酸化炭素濃度(ppm)	100	11	4	13	33	5	3	2	－	5	3	18	3
				排ガス 測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	82 (2016/3/8)	77 (2016/5/30)	77 (2016/5/30)	69 (2016/7/4)	69 (2016/7/4)	47 (2016/9/2)	47 (2016/9/2)		68 (2016/12/5)	81 (2017/1/12)	81 (2017/1/12)	81 (2017/3/9)
					ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2016/3/8)	0.001未満 (2016/5/30)	0.001未満 (2016/5/30)	0.002 (2016/7/4)	0.002 (2016/7/4)	0.001未満 (2016/9/2)	0.001未満 (2016/9/2)		0.001未満 (2016/12/5)	0.001未満 (2017/1/12)	0.001未満 (2017/1/12)	0.001未満 (2017/3/9)
					硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.018未満 (2016/3/8)	0.020未満 (2016/5/30)	0.020未満 (2016/5/30)	0.021未満 (2016/7/14)	0.021未満 (2016/7/14)	0.017未満 (2016/9/2)	0.017未満 (2016/9/2)		0.015未満 (2016/12/5)	0.020未満 (2017/1/12)	0.020未満 (2017/1/12)	0.019未満 (2017/3/14)
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2016/1/7)	1未満 (2016/5/30)	1未満 (2016/5/30)	1未満 (2016/7/4)	1未満 (2016/7/4)	1 (2016/9/2)	1 (2016/9/2)		1未満 (2016/12/5)	1未満 (2017/1/12)	1未満 (2017/1/12)	1未満 (2017/3/9)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.000011 (2015/9/4)	0.000011 (2015/9/4)	0.000011 (2015/9/4)	0.000011 (2015/9/4)	0.000011 (2015/9/4)	0.000027 (2016/9/2)	0.000027 (2016/9/2)		0.000027 (2016/9/2)	0.000027 (2016/9/2)	0.000027 (2016/9/2)	0.000027 (2016/9/2)

事業所名	対象施設		測定位置	2016年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類																
姫路製造所	JMM	廃液燃焼炉 (1989年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
				廃棄物量(トン)	－	63	73	74	68	71	1	31	79	87	22	75	91	
				2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
				廃棄物量(トン)	－	4,734	5,243	4,745	4,848	5,002	930	3,492	4,184	4,829	1,670	4,529	4,724	
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	972	981	980	978	981	969	982	962	970	970	970	970
					一酸化炭素濃度(ppm)	100	1	4	0	6	2	48	12	0	1	0	0	1
				排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	14 (2016/3/10)	14 (2016/5/11)	14 (2016/5/11)	10 (2016/7/13)	10 (2016/7/13)	11 (2016/8/26)	11 (2016/8/26)	15 (2016/11/10)	15 (2016/11/10)	15 (2016/11/10)	13 (2017/2/24)	12 (2017/3/14)
					ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.08	0.008 (2016/3/10)	0.006 (2016/5/11)	0.006 (2016/5/11)	0.010 (2016/7/13)	0.010 (2016/7/13)	0.005 (2016/8/26)	0.005 (2016/8/26)	0.005 (2016/11/10)	0.005 (2016/11/10)	0.005 (2016/11/10)	0.007 (2017/2/24)	0.005 (2017/3/14)
					硫酸酸化物濃度(Nm³/h)	1.03	0.248 (2016/3/10)	0.237 (2016/5/11)	0.237 (2016/5/11)	0.289 (2016/7/13)	0.289 (2016/7/13)	0.153 (2016/8/26)	0.153 (2016/8/26)	0.239 (2016/11/10)	0.239 (2016/11/10)	0.239 (2016/11/10)	0.190 (2017/2/24)	0.182 (2017/3/14)
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2016/1/20)	1未満 (2016/5/11)	1未満 (2016/5/11)	19 (2016/7/13)	19 (2016/7/13)	18 (2016/8/26)	18 (2016/8/26)	1未満 (2016/11/10)	1未満 (2016/11/10)	1未満 (2016/11/10)	1未満 (2017/2/24)	1 (2017/3/14)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.000045 (2015/9/10)	0.000045 (2015/9/10)	0.000045 (2015/9/10)	0.000045 (2015/9/10)	0.000045 (2015/9/10)	0.0000092 (2015/9/10)	0.0000092 (2016/8/26)	0.0000092 (2016/8/26)	0.0000092 (2016/8/26)	0.0000092 (2016/8/26)	0.0000092 (2016/8/26)	0.0000092 (2016/8/26)

姫路製造所 廃液燃焼炉データ

事業所名	対象施設		測定位置	2015年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	施設名	施設の種類																		
姫路 製造所	2CC	廃液燃焼炉 (1977年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類	—	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油			
				廃棄物量(t)	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2)廃棄物の種類	—	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
				廃棄物量(t)	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				運転 状況	炉内温度(℃)	800℃以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					排ガス温度(℃)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				排ガス 測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	300														
					ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.15														
					硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.14														
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700														
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	1														

事業所名	対象施設		測定位置	2015年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	施設名	施設の種類																		
姫路製造所	3CC	廃液燃焼炉 (1990年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類		—	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油		
				廃棄物量(t/月)		—	0	185	298	0	0	0	148	484	0	308	181	0		
				2)廃棄物の種類		—	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
				廃棄物量(t/月)		—	0	407	687	0	0	0	387	1,273	0	643	456	0		
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	—	918	928	—	—	—	898	902	—	899	900	—		
					排ガス温度(℃)	—	—	75	76	—	—	—	75	78	—	75	78	—		
				排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250		38 (2015/5/14)	38 (2015/5/14)			38 (2015/5/14)	34 (2015/11/2)		35 (2016/1/19)	35 (2016/1/19)				
					ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.15		0.037 (2015/5/14)	0.037 (2015/5/14)			0.037 (2015/5/14)	0.040 (2015/11/2)		0.043 (2016/1/19)	0.043 (2016/1/19)				
					硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.12		0.008未満 (2015/5/14)	0.008未満 (2015/5/14)			0.008未満 (2015/5/14)	0.008未満 (2015/11/2)		0.008未満 (2016/1/19)	0.008未満 (2016/1/19)				
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700		1未満 (2015/1/19)	1未満 (2015/1/19)			1未満 (2015/1/19)	1未満 (2015/11/2)		1未満 (2016/1/19)	1未満 (2016/1/19)				
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	1		0.028 (2015/5/14)	0.028 (2015/5/14)			0.028 (2015/5/14)	0.00017 (2015/11/2)		0.00017 (2015/11/2)	0.00017 (2015/11/2)				

事業所名	対象施設		測定位置	2015年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類の																
姫路製造所	4CC	廃液燃焼炉 (2006年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
				廃棄物量(t/月)	－	891	999	380	936	741	792	659	977	939	395	494	771	
				2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
				廃棄物量(t/月)	－	1,877	3,046	1,058	2,803	2,487	1,819	2,052	4,720	2,419	793	1,443	2,581	
				運転 状況	炉内温度(℃)	800℃以上	930	931	930	929	923	928	929	945	931	931	925	930
					排ガス温度(℃)	－	60	70	64	67	67	60	62	74	69	65	55	62
					一酸化炭素濃度(ppm)	100	0	2	3	12	10	1	6	43	3	19	4	3
				排ガス 測定	窒素酸化物濃度(ppm)	250	68 (2015/3/5)	75 (2015/5/25)	75 (2015/5/25)	49 (2015/7/6)	49 (2015/7/6)	68 (2015/9/3)	68 (2015/9/3)	50 (2015/11/9)	50 (2015/11/9)	72 (2016/1/6)	72 (2016/1/6)	53 (2016/3/7)
					ばいじん濃度(g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2015/3/5)	0.001未満 (2015/5/25)	0.001未満 (2015/5/25)	0.001未満 (2015/7/6)	0.001未満 (2015/7/6)	0.001未満 (2015/9/3)	0.001未満 (2015/9/3)	0.001未満 (2015/11/9)	0.001未満 (2015/11/9)	0.001未満 (2016/1/6)	0.001未満 (2016/1/6)	0.001未満 (2016/3/7)
					硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.013未満 (2015/3/5)	0.014未満 (2015/5/25)	0.014未満 (2015/5/25)	0.014未満 (2015/7/6)	0.014未満 (2015/7/6)	0.014未満 (2015/9/3)	0.014未満 (2015/9/3)	0.015未満 (2015/11/9)	0.015未満 (2015/11/9)	0.013未満 (2016/1/6)	0.013未満 (2016/1/6)	0.013未満 (2016/3/7)
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2015/1/13)	1未満 (2015/1/13)	1未満 (2015/1/13)	1未満 (2015/7/6)	1未満 (2015/7/6)	1未満 (2015/7/6)	1未満 (2015/7/6)	1未満 (2015/7/6)	1未満 (2015/7/6)	1 (2016/1/6)	1 (2016/1/6)	1 (2016/1/6)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.000022 (2014/9/1)	0.000022 (2014/9/1)	0.000022 (2014/9/1)	0.000022 (2014/9/1)	0.000022 (2014/9/1)	0.000033 (2015/9/3)	0.000033 (2015/9/3)	0.000033 (2015/9/3)	0.000033 (2015/9/3)	0.000033 (2015/9/3)	0.000033 (2015/9/3)	0.000033 (2015/9/3)

事業所名	対象施設		測定位置	2015年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類の																
姫路製造所	5CC	廃液燃焼炉 (2014年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
				廃棄物量(t/月)	－	1,067	618	1,157	1,167	956	870	855	166	1,109	1,065	924	957	
				2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
				廃棄物量(t/月)	－	3,834	1,895	3,638	4,153	3,472	2,927	3,250	556	4,350	4,363	3,772	3,915	
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	930	929	930	930	929	931	934	932	931	927	930	
					排ガス温度(℃)	－	80	78	78	80	79	79	74	76	77	76	76	
					一酸化炭素濃度(ppm)	100	3	2	13	10	5	3	11	34	19	5	9	5
				排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	71 (2015/3/6)	62 (2015/5/26)	62 (2015/5/26)	76 (2015/7/7)	76 (2015/7/7)	69 (2015/9/4)	69 (2015/9/4)	57 (2015/11/30)	57 (2015/11/30)	77 (2016/1/7)	77 (2016/1/7)	82 (2016/3/8)
					ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2015/3/6)	0.001未満 (2015/5/26)	0.001未満 (2015/5/26)	0.001未満 (2015/7/7)	0.001未満 (2015/7/7)	0.001未満 (2015/9/4)	0.001未満 (2015/9/4)	0.001未満 (2015/11/30)	0.001未満 (2015/11/30)	0.001未満 (2016/1/7)	0.001未満 (2016/1/7)	0.001未満 (2016/3/8)
					硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.015未満 (2015/3/6)	0.016未満 (2015/5/26)	0.016未満 (2015/5/26)	0.019未満 (2015/7/7)	0.019未満 (2015/7/7)	0.015未満 (2015/9/4)	0.015未満 (2015/9/4)	0.020未満 (2015/11/30)	0.020未満 (2015/11/30)	0.014未満 (2065/1/7)	0.014未満 (2065/1/7)	0.018未満 (2065/3/8)
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2015/1/19)	1未満 (2015/1/19)	1未満 (2015/1/19)	1未満 (2015/7/7)	1未満 (2015/7/7)	1未満 (2015/7/7)	1未満 (2015/7/7)	1未満 (2015/7/7)	1未満 (2015/7/7)	1未満 (2016/1/7)	1未満 (2016/1/7)	1未満 (2016/1/7)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.000013 (2014/9/8)	0.000013 (2014/9/8)	0.000013 (2014/9/8)	0.000013 (2014/9/8)	0.000013 (2014/9/8)	0.000011 (2015/9/4)	0.000011 (2015/9/4)	0.000011 (2015/9/4)	0.000011 (2015/9/4)	0.000011 (2015/9/4)	0.000011 (2015/9/4)	0.000011 (2015/9/4)

事業所名	対象施設		測定位置	2015年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類																
姫路製造所	JMM	廃液燃焼炉 (1989年設置)	炉内温度： 燃焼炉内 排ガス温度： 煙突 排ガス濃度： 煙突	1)廃棄物の種類	—	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
				廃棄物量(t/月)	—	82	57	0	24	44	35	38	74	73	75	47	70	
				2)廃棄物の種類	—	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
				廃棄物量(t/月)	—	4,742	4,385	0	3,516	5,201	2,843	4,121	4,880	4,825	4,765	4,104	4,677	
				運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	970	970	—	962	970	975	969	974	969	970	969	
					一酸化炭素濃度(ppm)	100	1	3	—	2	2	5	6	2	1	0	11	
				排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	20 (2015/3/10)	14 (2015/5/19)		9 (2015/7/23)	9 (2015/7/23)	13 (2015/9/10)	13 (2015/9/10)	12 (2015/11/6)	12 (2015/11/6)	13 (2016/1/20)	13 (2016/1/20)	14 (2016/3/10)
					ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.08	0.007 (2015/3/10)	0.006 (2015/5/19)		0.006 (2015/7/23)	0.006 (2015/7/23)	0.003 (2015/9/10)	0.003 (2015/9/10)	0.003 (2015/11/6)	0.003 (2015/11/6)	0.006 (2016/1/20)	0.006 (2016/1/20)	0.008 (2016/3/10)
					硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	1.03	0.309 (2015/3/10)	0.245 (2015/5/19)		0.143 (2015/7/23)	0.143 (2015/7/23)	0.367 (2015/9/10)	0.367 (2015/9/10)	0.214 (2015/11/6)	0.214 (2015/11/6)	0.230 (2016/1/20)	0.230 (2016/1/20)	0.248 (2016/3/10)
					塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2015/1/26)	1未満 (2015/1/26)		1 (2015/7/23)	1 (2015/7/23)	1 (2015/7/23)	1 (2015/7/23)	1 (2015/7/23)	1 (2015/7/23)	1未満 (2016/1/20)	1未満 (2016/1/20)	1未満 (2016/1/20)
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.00013 (2014/9/2)	0.00013 (2014/9/2)		0.00013 (2014/9/2)	0.00013 (2014/9/2)	0.000045 (2015/9/10)	0.000045 (2015/9/10)	0.000045 (2015/9/10)	0.000045 (2015/9/10)	0.000045 (2015/9/10)	0.000045 (2015/9/10)	0.000045 (2015/9/10)

事業所名	対象施設		2014年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類の														
姫路製造所	2CC	廃液燃焼炉 (1977年設置)	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
			廃棄物量(トン)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
			廃棄物量(トン)	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			運転状況		炉内温度(℃)	800℃以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
					排ガス温度(℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			排ガス測定		窒素酸化物濃度*(ppm)	300										
					ばいじん濃度*(g/Nm ³)	0.15										
					硫黄酸化物濃度(Nm ³ /h)	0.14										
					塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700										
					ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)	1										

事業所名	対象施設		2014年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類															
姫路製造所	3CC	廃油燃焼炉 (1990年設置)	1)廃棄物の種類	—	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
			廃棄物量(トン)	—	0	290	374	0	0	0	557	541	0	517	42	0	
			2)廃棄物の種類	—	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
			廃棄物量(トン)	—	0	1,050	1,090	0	150	230	1,310	1,130	0	1,410	380	0	
			運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	—	900	903	—	900	901	899	907	—	917	896	—
				排ガス温度(℃)	—	—	77	76	—	69	71	78	79	—	77	72	—
			排ガス測定	窒素酸化物濃度(ppm)	250		38 (2014/5/16)	38 (2014/5/16)		38 (2014/5/16)	38 (2014/5/16)	36 (2014/10/17)	36 (2014/10/17)		44 (2015/1/28)	44 (2015/1/28)	
				ばいじん濃度(g/Nm³)	0.15		0.102 (2014/5/16)	0.102 (2014/5/16)		0.102 (2014/5/16)	0.102 (2014/5/16)	0.006 (2014/10/17)	0.006 (2014/10/17)		0.025 (2015/1/28)	0.025 (2015/1/28)	
				硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.12		0.007未満 (2014/5/16)	0.007未満 (2014/5/16)		0.007未満 (2014/5/16)	0.007未満 (2014/5/16)	0.008未満 (2014/10/17)	0.008未満 (2014/10/17)		0.008未満 (2015/1/28)	0.008未満 (2015/1/28)	
				塩化水素濃度(mg/Nm³)	700		1未満 (2014/1/6)	1未満 (2014/1/6)		1未満 (2014/1/6)	1未満 (2014/1/6)	1 (2014/10/17)	1 (2014/10/17)		1 (2015/1/28)	1 (2015/1/28)	
				ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	1		0.00011 (2014/3/24)	0.0012 (2014/6/12)		0.0012 (2014/6/12)	0.0012 (2014/6/12)	0.00032 (2014/10/17)	0.00032 (2014/10/17)		0.00032 (2014/10/17)	0.00032 (2014/10/17)	

事業所名	対象施設		2014年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	4CC	廃液燃焼炉 (2006年設置)	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
			廃棄物量(トン)	－	681	903	380	812	877	317	974	1,036	974	397	229	769	
			2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
			廃棄物量(トン)	－	3,190	3,660	970	2,810	3,370	1,320	4,570	4,500	1,910	1,630	680	2,330	
			運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	929	930	926	930	930	929	932	939	935	930	928	930
				排ガス温度(℃)	－	61	70	63	65	71	67	74	78	71	75	60	60
				一酸化炭素濃度(ppm)	100	9	17	0	12	16	2	37	31	0	1	0	0
			排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	57 (2014/3/28)	66 (2014/5/12)	66 (2014/5/12)	33 (2014/7/15)	33 (2014/7/15)	51 (2014/9/1)	51 (2014/9/1)	71 (2014/11/11)	71 (2014/11/11)	71 (2015/1/13)	71 (2015/1/13)	68 (2015/3/5)
				ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2014/3/28)	0.001未満 (2014/5/12)	0.001未満 (2014/5/12)	0.001未満 (2014/7/15)	0.001未満 (2014/7/15)	0.001未満 (2014/9/1)	0.001未満 (2014/9/1)	0.001未満 (2014/11/11)	0.001未満 (2014/11/11)	0.001未満 (2015/1/13)	0.001未満 (2015/1/13)	0.001未満 (2015/3/5)
				硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.012未満 (2014/3/28)	0.012未満 (2014/5/12)	0.012未満 (2014/5/12)	0.014未満 (2014/7/15)	0.014未満 (2014/7/15)	0.014未満 (2014/9/1)	0.014未満 (2014/9/1)	0.017未満 (2014/11/11)	0.017未満 (2014/11/11)	0.015未満 (2015/1/13)	0.015未満 (2015/1/13)	0.013未満 (2015/3/5)
				塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2014/1/10)	1未満 (2014/1/10)	1未満 (2014/1/10)	1未満 (2014/7/15)	1未満 (2014/7/15)	1未満 (2014/7/15)	1未満 (2014/7/15)	1未満 (2014/7/15)	1未満 (2014/7/15)	1未満 (2015/1/13)	1未満 (2015/1/13)	1未満 (2015/1/13)
				ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.000012 (2013/9/3)	0.000012 (2013/9/3)	0.000012 (2013/9/3)	0.000012 (2013/9/3)	0.000012 (2013/9/3)	0.000022 (2014/9/1)	0.000022 (2014/9/1)	0.000022 (2014/9/1)	0.000022 (2014/9/1)	0.000022 (2014/9/1)	0.000022 (2014/9/1)	0.000022 (2014/9/1)

事業所名	対象施設		2014年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	施設名	施設の種類の																
姫路製造所	5CC	廃液燃焼炉 (2014年設置)	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油		
			廃棄物量(トン)	－	898	467	1,109	1,054	986	481	0	188	1,108	760	971	846		
			2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
			廃棄物量(トン)	－	2,220	1,210	3,980	3,570	3,010	1,760	0	510	4,220	2,620	2,920	3,320		
			運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	930	924	930	930	930	930	930	930	931	934	932	930	931
				排ガス温度(℃)	－	74	72	76	76	78	80	80	80	74	76	75	77	78
				一酸化炭素濃度(ppm)	100	2	4	6	5	6	4	4	9	8	3	2	3	
			排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	68 (2014/3/4)	70 (2014/5/8)	70 (2014/5/8)	48 (2014/7/14)	48 (2014/7/14)	37 (2014/9/8)		72 (2014/12/5)	72 (2014/12/5)	74 (2015/1/19)	74 (2015/1/19)	71 (2015/3/6)	
				ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2014/3/4)	0.001未満 (2014/5/8)	0.001未満 (2014/5/8)	0.001未満 (2014/7/14)	0.001未満 (2014/7/14)	0.001未満 (2014/9/8)		0.001未満 (2014/12/5)	0.001未満 (2014/12/5)	0.001未満 (2015/1/19)	0.001未満 (2015/1/19)	0.001未満 (2015/3/6)	
				硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.020未満 (2014/3/4)	0.016未満 (2014/5/8)	0.016未満 (2014/5/8)	0.016未満 (2014/7/14)	0.016未満 (2014/7/14)	0.018未満 (2014/9/8)		0.016未満 (2014/12/5)	0.016未満 (2014/12/5)	0.018未満 (2015/1/19)	0.018未満 (2015/1/19)	0.015未満 (2015/3/6)	
				塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2014/3/4)	1未満 (2014/3/4)	1未満 (2014/3/4)	1未満 (2014/7/14)	1未満 (2014/7/14)	1未満 (2014/9/8)		1未満 (2014/9/8)	1未満 (2014/9/8)	1未満 (2015/1/19)	1未満 (2015/1/19)	1未満 (2015/1/19)	
				ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.000014 (2014/3/4)	0.000014 (2014/3/4)	0.000014 (2014/3/4)	0.000014 (2014/3/4)	0.000014 (2014/3/4)	0.000013 (2014/9/8)		0.000013 (2014/9/8)	0.000013 (2014/9/8)	0.000013 (2015/1/19)	0.000013 (2015/1/19)	0.000013 (2015/1/19)	

事業所名	対象施設		2014年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類の															
姫路製造所	JMM	廃液燃焼炉 (1989年設置)	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
			廃棄物量(トン)	－	93	94	88	82	89	26	60	88	88	103	92	73	
			2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
			廃棄物量(トン)	－	4,730	4,900	4,460	5,340	4,910	1,850	4,070	4,580	4,710	4,590	4,010	4,100	
			運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	1,002	1,001	983	983	979	985	968	981	977	975	966	970
				一酸化炭素濃度(ppm)	100	1	2	5	4	3	4	1	0	0	0	0	0
			排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	14 (2014/3/7)	8 (2014/5/9)	8 (2014/5/9)	11 (2014/7/24)	11 (2014/7/24)	15 (2014/9/2)	15 (2014/9/2)	11 (2014/11/11)	11 (2014/11/11)	13 (2015/1/26)	13 (2015/1/26)	20 (2015/3/10)
				ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.08	0.011 (2014/3/7)	0.006 (2014/5/9)	0.006 (2014/5/9)	0.007 (2014/7/24)	0.007 (2014/7/24)	0.011 (2014/9/2)	0.011 (2014/9/2)	0.011 (2014/11/11)	0.011 (2014/11/11)	0.010 (2015/1/26)	0.010 (2015/1/26)	0.007 (2015/3/10)
				硫酸酸化物濃度(Nm³/h)	1.03	0.216 (2014/3/7)	0.089 (2014/5/9)	0.089 (2014/5/9)	0.210 (2014/7/24)	0.210 (2014/7/24)	0.266 (2014/9/2)	0.266 (2014/9/2)	0.168 (2014/11/11)	0.168 (2014/11/11)	0.229 (2015/1/26)	0.229 (2015/1/26)	0.309 (2015/3/10)
				塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2014/1/9)	1未満 (2014/1/9)	1未満 (2014/1/9)	4 (2014/7/24)	4 (2014/7/24)	4 (2014/7/24)	4 (2014/7/24)	4 (2014/7/24)	4 (2014/7/24)	1未満 (2015/1/26)	1未満 (2015/1/26)	1未満 (2015/1/26)
				ダイキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.0000044 (2013/7/23)	0.0000044 (2013/7/23)	0.0000044 (2013/7/23)	0.0000044 (2013/7/23)	0.0000044 (2013/7/23)	0.00013 (2014/9/2)	0.00013 (2014/9/2)	0.00013 (2014/9/2)	0.00013 (2014/9/2)	0.00013 (2014/9/2)	0.00013 (2014/9/2)	0.00013 (2014/9/2)

事業所名	対象施設		2013年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類														
姫路製造所	2CC	廃液焼却炉 (1977年設置)	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
			廃棄物量(トン)	－	95	0	85	531	195	67	0	0	0	0	0	0
			2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
			廃棄物量(トン)	－	80	0	130	1,460	600	150	0	0	0	0	0	0
			運転状況		炉内温度(℃)	800℃以上	897	—	892	891	896	—	—	—	—	—
					排ガス温度(℃)	—	72	—	76	79	76	—	—	—	—	—
			排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	300	11 (2013/3/5)	27 (2013/5/14)	17 (2013/7/8)	17 (2013/7/8)	18 (2013/9/17)						
				ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.15	0.048 (2013/3/5)	0.117 (2013/5/14)	0.069 (2013/7/8)	0.069 (2013/7/8)	0.128 (2013/9/17)						
				硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.14	0.007未満 (2013/3/5)	0.008未満 (2013/5/14)	0.008未満 (2013/7/8)	0.008未満 (2013/7/8)	0.008未満 (2013/9/17)						
				塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1 (2013/3/5)	1 (2013/3/5)	2 (2013/7/8)	2 (2013/7/8)	2 (2013/7/8)						
				ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	1	0.00027 (2013/3/5)	0.00031 (2013/6/10)	0.00031 (2013/6/10)	0.000025 (2013/7/8)	0.000025 (2013/7/8)						

事業所名	対象施設		2013年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類														
姫路製造所	3CC	廃液焼却炉 (1990年設置)	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
			廃棄物量(トン)	－	126	135	114	251	528	516	420	329	483	455	335	430
			2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
			廃棄物量(トン)	－	1,260	1,390	930	490	1,700	1,160	790	710	1,210	1,100	810	1,470
			運転状況		炉内温度(℃)	800℃以上	900	897	898	900	899	900	899	900	899	900
					排ガス温度(℃)	—	77	83	78	75	77	76	70	75	76	78
			排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	11 (2013/3/5)	11 (2013/3/5)	27 (2013/5/14)	17 (2013/7/8)	17 (2013/7/8)	18 (2013/9/17)	18 (2013/9/17)	20 (2013/11/11)	20 (2013/11/11)	28 (2014/1/6)	26 (2014/3/24)
				ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.15	0.048 (2013/3/5)	0.048 (2013/3/5)	0.117 (2013/5/14)	0.069 (2013/7/8)	0.069 (2013/7/8)	0.128 (2013/9/17)	0.128 (2013/9/17)	0.146 (2013/11/11)	0.146 (2013/11/11)	0.116 (2014/1/6)	0.122 (2014/3/24)
				硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.12	0.007未満 (2013/3/5)	0.007未満 (2013/3/5)	0.008未満 (2013/5/14)	0.008未満 (2013/7/8)	0.008未満 (2013/7/8)	0.008未満 (2013/9/17)	0.007未満 (2013/11/11)	0.007未満 (2013/11/11)	0.008未満 (2014/1/6)	0.008未満 (2014/1/6)	0.008未満 (2014/3/24)
				塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1 (2013/3/5)	1 (2013/3/5)	1 (2013/3/5)	2 (2013/7/8)	2 (2013/7/8)	2 (2013/7/8)	2 (2013/7/8)	2 (2013/7/8)	1未満 (2014/1/6)	1未満 (2014/1/6)	1未満 (2014/1/6)
				ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	1	0.00027 (2013/3/5)	0.00027 (2013/3/5)	0.00031 (2013/6/10)	0.00031 (2013/6/10)	0.000025 (2013/7/8)	0.000025 (2013/7/8)	0.000057 (2013/9/17)	0.000051 (2013/9/17)	0.000051 (2013/12/3)	0.000051 (2013/12/3)	0.00011 (2014/3/24)

事業所名	対象施設		2013年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類														
姫路製造所	4CC	廃液焼却炉 (2006年設置)	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
			廃棄物量(トン)	－	15	106	485	308	490	718	730	491	780	717	473	121
			2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
			廃棄物量(トン)	－	680	1,280	1,980	2,120	2,180	3,090	3,640	3,440	3,450	3,120	1,800	210
			運転状況		炉内温度(℃)	800℃以上	930	929	930	931	930	929	931	930	930	929
					排ガス温度(℃)	—	59	71	73	63	70	69	71	71	69	54
					一酸化炭素濃度(ppm)	100	2	10	13	8	3	3	6	18	5	10
			排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	52 (2013/3/1)	52 (2013/3/1)	16 (2013/5/16)	37 (2013/7/9)	37 (2013/7/9)	69 (2013/9/3)	69 (2013/9/3)	67 (2013/11/12)	67 (2013/11/12)	57 (2014/1/10)	57 (2014/1/10)
				ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.04	0.001未満 (2013/3/1)	0.001未満 (2013/3/1)	0.001未満 (2013/5/16)	0.001未満 (2013/7/9)	0.001未満 (2013/7/9)	0.001未満 (2013/9/3)	0.001未満 (2013/9/3)	0.001未満 (2013/11/12)	0.001未満 (2013/11/12)	0.001未満 (2014/1/10)	0.001未満 (2014/1/10)
				硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.25	0.009未満 (2013/3/1)	0.009未満 (2013/3/1)	0.012未満 (2013/5/16)	0.011未満 (2013/7/9)	0.011未満 (2013/7/9)	0.015未満 (2013/9/3)	0.015未満 (2013/9/3)	0.016未満 (2013/11/12)	0.016未満 (2013/11/12)	0.014未満 (2014/1/10)	0.012未満 (2014/3/28)
				塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1未満 (2013/3/1)	1未満 (2013/3/1)	1未満 (2013/3/1)	2 (2013/7/9)	2 (2013/7/9)	2 (2013/7/9)	2 (2013/7/9)	2 (2013/7/9)	2 (2013/7/9)	1未満 (2014/1/10)	1未満 (2014/1/10)
				ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.00061 (2012/9/6)	0.00061 (2012/9/6)	0.00061 (2012/9/6)	0.00061 (2012/9/6)	0.000012 (2013/9/3)	0.000012 (2013/9/3)	0.000012 (2013/9/3)	0.000012 (2013/9/3)	0.000012 (2013/9/3)	0.000012 (2013/9/3)	0.000012 (2013/9/3)

事業所名	対象施設		0	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類														
姫路製造所	5CC	廃液焼却炉 (2014年設置)	1)廃棄物の種類	－												廃油
			廃棄物量(トン)	－												1,146
			2)廃棄物の種類	－												廃水
			廃棄物量(トン)	－												4,490
			運転状況		炉内温度(℃)	800℃以上										930
					排ガス温度(℃)	—										77
					一酸化炭素濃度(ppm)	100										4
			排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250											68 (2014/3/4)
				ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.04											0.001未満 (2014/3/4)
				硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	0.25											0.020未満 (2014/3/4)
				塩化水素濃度(mg/Nm³)	700											1未満 (2014/3/4)
				ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1											0.000014 (2014/3/4)

事業所名	対象施設		2013年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	施設名	施設の種類															
姫路製造所	JMM	廃液燃焼炉 (1989年設置)	1)廃棄物の種類	—	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	
			廃棄物量(トン)	—	0	55	32	45	82	43	57	89	96	93	84	90	
			2)廃棄物の種類	—	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
			廃棄物量(トン)	—	0	3,660	1,350	3,100	3,320	2,900	3,690	4,840	4,940	4,820	4,420	4,880	
			運転状況	炉内温度(℃)	800℃以上	—	951	960	933	933	944	956	969	985	994	1,004	991
				一酸化炭素濃度(ppm)	100	—	2	5	5	1	5	8	1	0	0	1	1
			排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	16	16	12	12	12	12	14	14	15	15	14	
				ばいじん濃度*(g/Nm³)	0.08	0.011	0.011	0.009	0.009	0.013	0.013	0.006	0.006	0.005	0.005	0.017	
				硫黄酸化物濃度(Nm³/h)	1.03	0.344	0.344	0.274	0.274	0.292	0.292	0.253	0.253	0.230	0.230	0.216	
				塩化水素濃度(mg/Nm³)	700	1	1	5	5	5	5	5	5	1未満	1未満	1未満	
				ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³)	0.1	0.0000032	0.0000032	0.0000044	0.0000044	0.0000044	0.0000044	0.0000044	0.0000044	0.0000044	0.0000044	0.0000044	
						(2011/9/8)	(2011/9/8)	(2013/7/23)	(2013/7/23)	(2013/7/23)	(2013/7/23)	(2013/7/23)	(2013/7/23)	(2013/7/23)	(2013/7/23)	(2013/7/23)	

事業所名	対象施設		2012年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類														
姫路製造所	2CC	廃液燃焼炉 (1977年設置)	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
			廃棄物量(トン)	－	547	229	392	567	0	0	0	0	0	74	153	117
			2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
			廃棄物量(トン)	－	1,650	470	1,060	1,860	0	0	0	0	0	290	690	650
			運転状況	炉内温度(℃)		800℃以上	898	899	900	897	－	－	－	900	898	897
				排ガス温度(℃)		－	81	74	81	81	－	－	－	81	81	80
			排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	300	35 (2012/3/16)	16 (2012/5/17)	16 (2012/5/17)	48 (2012/7/12)					39 (2013/1/11)	39 (2013/1/11)	11 (2013/3/5)
				ばいじん濃度*(g/Nm ³)	0.15	0.021 (2012/3/16)	0.028 (2012/5/17)	0.028 (2012/5/17)	0.036 (2012/7/12)					0.030 (2013/1/11)	0.030 (2013/1/11)	0.048 (2013/3/5)
				硫黄酸化物濃度(Nm ³ /h)	0.14	0.008未満 (2012/3/16)	0.008未満 (2012/5/17)	0.008未満 (2012/5/17)	0.008未満 (2012/7/12)					0.008未満 (2013/1/11)	0.008未満 (2013/1/11)	0.007未満 (2013/3/5)
				塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700	1 (2012/1/10)	1 (2012/1/10)	1 (2012/1/10)	1未満 (2012/7/12)					1未満 (2012/7/12)	1未満 (2012/7/12)	1 (2013/3/5)
				ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)	1	0.000041 (2012/3/16)	0.000041 (2012/3/16)	0.000041 (2012/3/16)	0.0011 (2012/6/18)					0.00038 (2013/1/11)	0.00038 (2013/1/11)	0.00027 (2013/3/5)

事業所名	対象施設		2012年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類														
姫路製造所	3CC	廃液燃焼炉 (1990年設置)	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
			廃棄物量(トン)	－	121	605	588	175	637	260	0	0	83	177	101	0
			2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
			廃棄物量(トン)	－	420	1,680	1,700	470	2,150	860	0	0	550	1,880	750	0
			運転状況	炉内温度(℃)		800℃以上	899	900	900	897	900	897	－	902	901	888
				排ガス温度(℃)		－	78	80	82	76	81	77	－	79	81	75
			排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	35 (2012/3/16)	16 (2012/5/17)	16 (2012/5/17)	48 (2012/7/12)	48 (2012/7/12)	15 (2012/9/3)		15 (2012/9/3)	39 (2013/1/11)	39 (2013/1/11)	
				ばいじん濃度*(g/Nm ³)	0.15	0.021 (2012/3/16)	0.028 (2012/5/17)	0.028 (2012/5/17)	0.036 (2012/7/12)	0.036 (2012/7/12)	0.050 (2012/9/3)		0.050 (2012/9/3)	0.030 (2013/1/11)	0.030 (2013/1/11)	
				硫黄酸化物濃度(Nm ³ /h)	0.12	0.008未満 (2012/3/16)	0.008未満 (2012/5/17)	0.008未満 (2012/5/17)	0.008未満 (2012/7/12)	0.008未満 (2012/7/12)	0.007 (2012/9/3)		0.007 (2012/9/3)	0.008未満 (2013/1/11)	0.008未満 (2013/1/11)	
				塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700	1 (2012/1/10)	1 (2012/1/10)	1 (2012/1/10)	1未満 (2012/7/12)	1未満 (2012/7/12)	1未満 (2012/7/12)		1未満 (2012/7/12)	1未満 (2012/7/12)	1未満 (2012/7/12)	
				ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)	1	0.000041 (2012/3/16)	0.000041 (2012/3/16)	0.000041 (2012/3/16)	0.0011 (2012/6/18)	0.0011 (2012/6/18)	0.0000030 (2012/9/3)		0.0000030 (2012/9/3)	0.00038 (2013/1/11)	0.00038 (2013/1/11)	

事業所名	対象施設		2012年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類														
姫路製造所	4CC	廃液燃焼炉 (2006年設置)	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
			廃棄物量(トン)	－	1,127	1,177	701	1,229	1,158	754	0	54	278	0	83	108
			2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
			廃棄物量(トン)	－	4,430	4,390	2,760	4,840	4,750	2,820	0	190	1,120	0	1,110	1,820
			運転状況	炉内温度(℃)		800℃以上	931	931	934	929	928	926	－	916	930	－
				排ガス温度(℃)		－	77	79	78	76	77	74	－	59	59	－
				一酸化炭素濃度(ppm)		100	48	58	34	52	47	22	－	0	0	－
			排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	61 (2012/3/12)	65 (2012/5/21)	65 (2012/5/21)	69 (2012/7/13)	69 (2012/7/13)	70 (2012/9/6)	70 (2012/9/6)	75 (2012/12/17)		75 (2012/12/17)	52 (2013/3/1)
				ばいじん濃度*(g/Nm ³)	0.04	0.001未満 (2012/3/12)	0.001未満 (2012/5/21)	0.001未満 (2012/5/21)	0.001未満 (2012/7/13)	0.001未満 (2012/7/13)	0.001未満 (2012/9/6)	0.001未満 (2012/9/6)	0.001未満 (2012/12/17)		0.001未満 (2012/12/17)	0.001未満 (2013/3/1)
				硫黄酸化物濃度(Nm ³ /h)	0.25	0.016未満 (2012/3/12)	0.014未満 (2012/5/21)	0.014未満 (2012/5/21)	0.016未満 (2012/7/13)	0.016未満 (2012/7/13)	0.013未満 (2012/9/6)	0.013未満 (2012/9/6)	0.013未満 (2012/12/17)		0.013未満 (2012/12/17)	0.009未満 (2013/3/1)
				塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700	2 (2012/1/12)	2 (2012/1/12)	2 (2012/1/12)	1未満 (2012/7/13)	1未満 (2012/7/13)	1未満 (2012/7/13)	1未満 (2012/7/13)	1未満 (2012/7/13)		1未満 (2012/7/13)	1未満 (2013/3/1)
				ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)	0.1	0.000013 (2011/9/9)	0.000013 (2011/9/9)	0.000013 (2011/9/9)	0.000013 (2011/9/9)	0.000013 (2011/9/9)	0.00061 (2012/9/6)	0.00061 (2012/9/6)	0.00061 (2012/9/6)		0.00061 (2012/9/6)	0.00061 (2012/9/6)

事業所名	対象施設		2012年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類														
姫路製造所	JMM	廃液燃焼炉 (1989年設置)	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
			廃棄物量(トン)	－	58	88	99	98	104	0	0	0	0	0	0	0
			2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
			廃棄物量(トン)	－	4,080	4,880	4,700	5,190	5,840	0	0	0	0	0	0	0
			運転状況	炉内温度(℃)		800℃以上	970	982	987	974	960	－	－	－	－	－
				一酸化炭素濃度(ppm)		100	1未満	1未満	1未満	3	3	－	－	－	－	－
			排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)	250	14 (2012/3/15)	15 (2012/5/11)	15 (2012/5/11)	16 (2012/7/10)	16 (2012/7/10)						
				ばいじん濃度*(g/Nm ³)	0.08	0.009 (2012/3/15)	0.011 (2012/5/11)	0.011 (2012/5/11)	0.011 (2012/7/10)	0.011 (2012/7/10)						
				硫黄酸化物濃度(Nm ³ /h)	1.03	0.225 (2012/3/15)	0.268 (2012/5/11)	0.268 (2012/5/11)	0.344 (2012/7/10)	0.344 (2012/7/10)						
				塩化水素濃度(mg/Nm ³)	700	19 (2012/3/15)	1 (2012/5/11)	1 (2012/5/11)	1 (2012/5/11)	1 (2012/5/11)						
				ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)	0.1	0.0000032 (2011/9/8)	0.0000032 (2011/9/8)	0.0000032 (2011/9/8)	0.0000032 (2011/9/8)	0.0000032 (2011/9/8)						

姫路製造所 廃液燃焼炉データ

事業所名	対象施設		2011年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類														
姫路製造所	2CC	廃液燃焼炉 (1977年設置)	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
			廃棄物量(トン)	－	398	274	330	621	52	111	130	660	442	272	543	632
			2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
			廃棄物量(トン)	－	1,090	700	1,010	2,120	230	450	420	2,310	1,290	780	1,730	2,150
			運転状況	炉内温度(℃)		800℃以上	899	895	899	892	899	899	900	900	895	900
				排ガス温度(℃)		－	72	72	72	73	70	68	74	71	68	75
			排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)		300	40 (2011/3/17)	39 (2011/5/13)	39 (2011/5/13)	44 (2011/7/28)	44 (2011/7/28)	28 (2011/9/16)	28 (2011/9/16)	45 (2011/11/17)	45 (2011/11/17)	32 (2012/1/10)
				ばいじん濃度*(g/Nm ³)		0.15	0.045 (2011/3/17)	0.037 (2011/5/13)	0.037 (2011/5/13)	0.020 (2011/7/28)	0.020 (2011/7/28)	0.030 (2011/9/16)	0.030 (2011/9/16)	0.025 (2011/11/17)	0.025 (2011/11/17)	0.019 (2012/1/10)
				硫黄酸化物濃度*(Nm ³ /h)		0.14	0.007未満 (2011/3/17)	0.008未満 (2011/5/13)	0.008未満 (2011/5/13)	0.008未満 (2011/7/28)	0.008未満 (2011/7/28)	0.008未満 (2011/9/16)	0.008未満 (2011/9/16)	0.010未満 (2011/11/17)	0.010未満 (2011/11/17)	0.008未満 (2012/1/10)
				塩化水素濃度(mg/Nm ³)		700	1 (2011/1/20)	1 (2011/1/20)	1 (2011/1/20)	6 (2011/7/28)	6 (2011/7/28)	6 (2011/7/28)	6 (2011/7/28)	6 (2011/7/28)	1 (2012/1/10)	1 (2012/1/10)
				ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)		1	0.00013 (2011/3/17)	0.00013 (2011/3/17)	0.00048 (2011/6/28)	0.00048 (2011/6/28)	0.00048 (2011/6/28)	0.00023 (2011/9/16)	0.00023 (2011/9/16)	0.00023 (2011/9/16)	0.00023 (2011/9/16)	0.00020 (2011/12/15)

事業所名	対象施設		2011年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類														
姫路製造所	3CC	廃液燃焼炉 (1990年設置)	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
			廃棄物量(トン)	－	287	382	457	3	612	544	197	0	146	485	393	0
			2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
			廃棄物量(トン)	－	900	1,260	1,920	110	1,440	1,550	960	0	350	2,050	1,900	0
			運転状況	炉内温度(℃)		800℃以上	900	900	897	900	900	899		900	899	
				排ガス温度(℃)		－	81	77	79	82	81		71	79	79	
			排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)		250	40 (2011/3/17)	39 (2011/5/13)	39 (2011/5/13)	44 (2011/7/28)	44 (2011/7/28)	28 (2011/9/16)	28 (2011/9/16)		45 (2011/11/17)	32 (2012/1/10)
				ばいじん濃度*(g/Nm ³)		0.15	0.045 (2011/3/17)	0.037 (2011/5/13)	0.037 (2011/5/13)	0.02 (2011/7/28)	0.02 (2011/7/28)	0.03 (2011/9/16)	0.03 (2011/9/16)		0.025 (2011/11/17)	0.019 (2012/1/10)
				硫黄酸化物濃度*(Nm ³ /h)		0.12	0.007未満 (2011/3/17)	0.008未満 (2011/5/13)	0.008未満 (2011/5/13)	0.008未満 (2011/7/28)	0.008未満 (2011/7/28)	0.008未満 (2011/9/16)	0.008未満 (2011/9/16)		0.010未満 (2011/11/17)	0.008未満 (2012/1/10)
				塩化水素濃度(mg/Nm ³)		700	1 (2011/1/20)	1 (2011/1/20)	1 (2011/1/20)	6 (2011/7/28)	6 (2011/7/28)	6 (2011/7/28)	6 (2011/7/28)		6 (2011/7/28)	1 (2012/1/10)
				ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)		1	0.00013 (2011/3/17)	0.00013 (2011/3/17)	0.00048 (2011/6/28)	0.00048 (2011/6/28)	0.00048 (2011/6/28)	0.00023 (2011/9/16)	0.00023 (2011/9/16)		0.00023 (2011/9/16)	0.00020 (2011/12/15)

事業所名	対象施設		2011年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	施設名	施設の種類														
姫路製造所	4CC	廃液燃焼炉 (2006年設置)	1)廃棄物の種類	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
			廃棄物量(トン)	－	1,172	1,218	667	1,144	1,107	845	1,311	1,208	1,219	909	486	1,059
			2)廃棄物の種類	－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水
			廃棄物量(トン)	－	5,040	5,290	2,810	5,250	5,030	3,710	5,030	4,120	2,790	2,320	2,240	4,900
			運転状況	炉内温度(℃)		800℃以上	944	941	931	954	942	934	945	934	940	931
				排ガス温度(℃)		－	78	79	74	80	79	74	76	76	75	78
				一酸化炭素濃度(ppm)		100	48	45	11	78	47	25	56	52	16	24
			排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)		250	69 (2011/3/8)	71 (2011/5/20)	71 (2011/5/20)	36 (2011/7/14)	36 (2011/7/14)	50 (2011/9/9)	50 (2011/9/9)	50 (2011/9/9)	75 (2011/11/29)	70 (2012/1/12)
				ばいじん濃度*(g/Nm ³)		0.04	0.001未満 (2011/3/8)	0.001未満 (2011/5/20)	0.001未満 (2011/5/20)	0.001未満 (2011/7/14)	0.001未満 (2011/7/14)	0.001未満 (2011/9/9)	0.001未満 (2011/9/9)	0.001未満 (2011/9/9)	0.001未満 (2011/11/29)	0.001未満 (2012/1/12)
				硫黄酸化物濃度*(Nm ³ /h)		0.25	0.016未満 (2011/3/8)	0.017未満 (2011/5/20)	0.017未満 (2011/5/20)	0.017未満 (2011/7/14)	0.017未満 (2011/7/14)	0.016未満 (2011/7/14)	0.016未満 (2011/7/14)	0.016未満 (2011/7/14)	0.014未満 (2011/11/29)	0.015未満 (2012/1/12)
				塩化水素濃度(mg/Nm ³)		700	2 (2011/1/21)	2 (2011/1/21)	2 (2011/1/21)	1 (2011/7/14)	1 (2011/7/14)	1 (2011/7/14)	1 (2011/7/14)	1 (2011/7/14)	1 (2011/7/14)	2 (2012/1/12)
				ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)		0.1	0.000023 (2010/9/7)	0.000023 (2010/9/7)	0.000023 (2010/9/7)	0.000023 (2010/9/7)	0.000023 (2010/9/7)	0.000013 (2011/9/9)	0.000013 (2011/9/9)	0.000013 (2011/9/9)	0.000013 (2011/9/9)	0.000013 (2011/9/9)

事業所名	対象施設		2011年度	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	施設名	施設の種類																
姫路製造所	JMM	廃液燃焼炉 (1989年設置)	1)廃棄物の種類		－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油		
			廃棄物量(トン)		－	61	72	84	82	73	37	23	95	101	113	55	43	
			2)廃棄物の種類		－	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	廃水	
			廃棄物量(トン)		－	6,080	6,160	5,730	5,590	5,650	1,610	3,030	4,540	3,690	3,400	3,090	3,430	
			運転状況	炉内温度(℃)		800℃以上	965	962	950	943	930	935	954	973	975	973	967	963
				一酸化炭素濃度(ppm)		100	66	31	3	2	2	3	2	1	1未満	1未満	1未満	1未満
			排ガス測定	窒素酸化物濃度*(ppm)		250	11 (2011/3/23)	11 (2011/5/19)	11 (2011/5/19)	10 (2011/7/22)	10 (2011/7/22)	13 (2011/9/8)	13 (2011/9/8)	16 (2011/11/11)	16 (2011/11/11)	16 (2012/1/16)	16 (2012/1/16)	14 (2012/3/15)
				ばいじん濃度*(g/Nm ³)		0.08	0.007 (2011/3/23)	0.009 (2011/5/19)	0.009 (2011/5/19)	0.011 (2011/7/22)	0.011 (2011/7/22)	0.010 (2011/9/8)	0.010 (2011/9/8)	0.006 (2011/11/11)	0.006 (2011/11/11)	0.005 (2012/1/16)	0.005 (2012/1/16)	0.009 (2012/3/15)
				硫黄酸化物濃度*(Nm ³ /h)		1.03	0.085 (2011/3/23)	0.156 (2011/5/19)	0.156 (2011/5/19)	0.102 (2011/7/22)	0.102 (2011/7/22)	0.220 (2011/9/8)	0.220 (2011/9/8)	0.280 (2011/11/11)	0.280 (2011/11/11)	0.147 (2012/1/16)	0.147 (2012/1/16)	0.225 (2012/3/15)
				塩化水素濃度(mg/Nm ³)		700	3 (2011/3/23)	3 (2011/3/23)	3 (2011/3/23)	3 (2011/3/23)	3 (2011/3/23)	6 (2011/9/8)	6 (2011/9/8)	6 (2011/9/8)	6 (2011/9/8)	6 (2011/9/8)	6 (2011/9/8)	19 (2012/3/15)
ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm ³)		0.1	0.000029 (2010/11/9)	0.000029 (2010/11/9)	0.000029 (2010/11/9)	0.000029 (2010/11/9)	0.000029 (2010/11/9)	0.000032 (2011/9/8)	0.000032 (2011/9/8)	0.000032 (2011/9/8)	0.000032 (2011/9/8)	0.000032 (2011/9/8)	0.000032 (2011/9/8)	0.000032 (2011/9/8)				