

川崎製造所 廃液燃焼炉データ

| 事業所名          | 対象施設   |                    |                                                                       | 2025年度    | 規制値                               | 4月 | 5月     | 6月                        | 7月                        | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----|--------|---------------------------|---------------------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
|               | 施設名    | 施設の種類              | 測定位置                                                                  |           |                                   |    |        |                           |                           |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9050 | 廃液燃焼炉<br>(1974年設置) | 炉内温度：<br>B-9050燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9050A集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 廃棄物の種類    |                                   | -  | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                     |                           |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン)  |                                   | -  | 334    | 627                       |                           |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       | 運転<br>状況  | 炉内温度(℃)                           |    | 800℃以上 | 1,040                     | 1,050                     |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       |           | 排ガス温度(℃)                          |    | -      | 86                        | 87                        |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       |           | 一酸化炭素濃度(ppm)                      |    | 100    | 0.0                       | 0.0                       |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス<br>測定 | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     |    | 300    | 74<br>(2024/11/15)        | 74<br>(2024/11/15)        |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       |           | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       |    | 0.15   | 0.001<br>(2024/11/15)     | 0.001<br>(2024/11/15)     |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       |           | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      |    | 700    | 1未満<br>(2024/11/20)       | 1未満<br>(2024/11/20)       |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       |           | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) |    | 10     | 0<br>(2024/5/28)          | 0<br>(2024/5/28)          |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9350 | 廃液燃焼炉<br>(2014年設置) | 炉内温度：<br>B-9350燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9351集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突  | 廃棄物の種類    |                                   | -  | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                     |                           |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン)  |                                   | -  | 507    | 474                       |                           |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       | 運転<br>状況  | 炉内温度(℃)                           |    | 800℃以上 | 992                       | 1,044                     |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       |           | 排ガス温度(℃)                          |    | -      | 88                        | 89                        |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       |           | 一酸化炭素濃度(ppm)                      |    | 100    | 1.1                       | 0.0                       |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス<br>測定 | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     |    | 250    | 27<br>(2024/11/8)         | 27<br>(2024/11/8)         |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       |           | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       |    | 0.15   | 0.007未満<br>(2024/11/8)    | 0.007未満<br>(2024/11/8)    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       |           | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      |    | 700    | 7未満<br>(2024/11/8)        | 7未満<br>(2024/11/8)        |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       |           | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) |    | 5      | 0.0000018<br>(2024/6/3)   | 0.0000018<br>(2024/6/3)   |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 川崎製造所<br>浮島工場 | B-0250 | 廃液燃焼炉<br>(1995年設置) | 炉内温度：<br>B-0250燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-0253集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突  | 廃棄物の種類    |                                   | -  | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                     |                           |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン)  |                                   | -  | 806    | 1,735                     |                           |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       | 運転<br>状況  | 炉内温度(℃)                           |    | 800℃以上 | 913                       | 920                       |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       |           | 排ガス温度(℃)                          |    | -      | 81                        | 82                        |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       |           | 一酸化炭素濃度(ppm)                      |    | 100    | 32.6                      | 30.7                      |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス<br>測定 | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     |    | 250    | 63<br>(2024/11/25)        | 63<br>(2024/11/25)        |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       |           | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       |    | 0.08   | 0.001未満<br>(2024/11/25)   | 0.001未満<br>(2024/11/25)   |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       |           | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      |    | 700    | 1未満<br>(2024/11/25)       | 1未満<br>(2024/11/25)       |    |    |     |     |     |    |    |    |
|               |        |                    |                                                                       |           | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) |    | 5      | 0.00000027<br>(2024/6/12) | 0.00000027<br>(2024/6/12) |    |    |     |     |     |    |    |    |

\* : O2 12% 換算値      ( ) : 測定日      規制値 : ダイオキシン濃度はダイオキシン特別措置法、窒素酸化物・ばいじん・硫黄酸化物・塩化水素濃度は大気汚染防止法、炉内温度・一酸化炭素濃度は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく

川崎製造所 廃液燃焼炉データ

| 事業所名          | 対象施設   |                    |                                                                       | 2024年度   | 規制値                               | 4月     | 5月                       | 6月                       | 7月                        | 8月                        | 9月                        | 10月                       | 11月                       | 12月                       | 1月                        | 2月                        | 3月                        |
|---------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|               | 施設名    | 施設の種類              | 測定位置                                                                  |          |                                   |        |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9050 | 廃液燃焼炉<br>(1974年設置) | 炉内温度：<br>B-9050燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9050A集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 廃棄物の種類   | －                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン) | －                                 | 51     | 441                      | 698                      | 708                       | 624                       | 635                       | 629                       | 601                       | 487                       | 414                       | 620                       | 283                       |
|               |        |                    |                                                                       | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 997                      | 1,040                    | 1,046                     | 1,048                     | 1,050                     | 1,050                     | 1,050                     | 1,042                     | 1,011                     | 1,050                     | 982                       |
|               |        |                    |                                                                       |          | 排ガス温度(℃)                          | －      | 84                       | 87                       | 88                        | 88                        | 88                        | 88                        | 88                        | 86                        | 84                        | 88                        | 87                        |
|               |        |                    |                                                                       |          | 一酸化炭素濃度*(ppm)                     | 100    | 0.7                      | 0.0                      | 0.0                       | 0.0                       | 0.0                       | 0.0                       | 2.5                       | 1.0                       | 0.0                       | 0.0                       | 2.6                       |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 300    | 81<br>(2023/11/14)       | 81<br>(2023/11/14)       | 55<br>(2024/5/27)         | 55<br>(2024/5/27)         | 55<br>(2024/5/27)         | 55<br>(2024/5/27)         | 55<br>(2024/5/27)         | 74<br>(2024/11/15)        | 74<br>(2024/11/15)        | 74<br>(2024/11/15)        | 74<br>(2024/11/15)        |
|               |        |                    |                                                                       |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   | 0.001未満<br>(2023/11/14)  | 0.001未満<br>(2023/11/14)  | 0.007<br>(2024/5/27)      | 0.007<br>(2024/5/27)      | 0.007<br>(2024/5/27)      | 0.007<br>(2024/5/27)      | 0.007<br>(2024/5/27)      | 0.001<br>(2024/11/15)     | 0.001<br>(2024/11/15)     | 0.001<br>(2024/11/15)     | 0.001<br>(2024/11/15)     |
|               |        |                    |                                                                       |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 3.8<br>(2023/11/17)      | 3.8<br>(2023/11/17)      | 1未満<br>(2024/5/28)        | 1未満<br>(2024/5/28)        | 1未満<br>(2024/5/28)        | 1未満<br>(2024/5/28)        | 1未満<br>(2024/5/28)        | 1未満<br>(2024/11/20)       | 1未満<br>(2024/11/20)       | 1未満<br>(2024/11/20)       | 1未満<br>(2024/11/20)       |
|               |        |                    |                                                                       |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 10     | 0<br>(2023/6/16)         | 0<br>(2023/6/16)         | 0<br>(2024/5/28)          | 0<br>(2024/5/28)          | 0<br>(2024/5/28)          | 0<br>(2024/5/28)          | 0<br>(2024/5/28)          | 0<br>(2024/5/28)          | 0<br>(2024/5/28)          | 0<br>(2024/5/28)          | 0<br>(2024/5/28)          |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9350 | 廃液燃焼炉<br>(2014年設置) | 炉内温度：<br>B-9350燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9351集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突  | 廃棄物の種類   | －                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン) | －                                 | 245    | 154                      | 388                      | 496                       | 621                       | 328                       | 487                       | 406                       | 365                       | 397                       | 601                       | 586                       |
|               |        |                    |                                                                       | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 950                      | 950                      | 1,003                     | 1,054                     | 1,070                     | 1,067                     | 1,070                     | 1,070                     | 1,070                     | 1,070                     | 1,069                     |
|               |        |                    |                                                                       |          | 排ガス温度(℃)                          | －      | 87                       | 86                       | 89                        | 92                        | 91                        | 91                        | 89                        | 88                        | 90                        | 90                        | 90                        |
|               |        |                    |                                                                       |          | 一酸化炭素濃度*(ppm)                     | 100    | 0.9                      | 0.4                      | 0.1                       | 0.3                       | 1.4                       | 0.0                       | 0.1                       | 0.1                       | 0.1                       | 1.2                       | 4.7                       |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250    | 76<br>(2023/11/20)       | 76<br>(2023/11/20)       | 83<br>(2024/6/3)          | 83<br>(2024/6/3)          | 83<br>(2024/6/3)          | 83<br>(2024/6/3)          | 83<br>(2024/6/3)          | 27<br>(2024/11/8)         | 27<br>(2024/11/8)         | 27<br>(2024/11/8)         | 27<br>(2024/11/8)         |
|               |        |                    |                                                                       |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   | 0.007未満<br>(2023/11/20)  | 0.007未満<br>(2023/11/20)  | 0.028<br>(2024/6/3)       | 0.028<br>(2024/6/3)       | 0.028<br>(2024/6/3)       | 0.028<br>(2024/6/3)       | 0.028<br>(2024/6/3)       | 0.007未満<br>(2024/11/8)    | 0.007未満<br>(2024/11/8)    | 0.007未満<br>(2024/11/8)    | 0.007未満<br>(2024/11/8)    |
|               |        |                    |                                                                       |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 7未満<br>(2023/11/20)      | 7未満<br>(2023/11/20)      | 7未満<br>(2024/6/3)         | 7未満<br>(2024/6/3)         | 7未満<br>(2024/6/3)         | 7未満<br>(2024/6/3)         | 7未満<br>(2024/6/3)         | 7未満<br>(2024/11/8)        | 7未満<br>(2024/11/8)        | 7未満<br>(2024/11/8)        | 7未満<br>(2024/11/8)        |
|               |        |                    |                                                                       |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5      | 0.0000073<br>(2023/6/13) | 0.0000073<br>(2023/6/13) | 0.0000018<br>(2024/6/3)   | 0.0000018<br>(2024/6/3)   | 0.0000018<br>(2024/6/3)   | 0.0000018<br>(2024/6/3)   | 0.0000018<br>(2024/6/3)   | 0.0000018<br>(2024/6/3)   | 0.0000018<br>(2024/6/3)   | 0.0000018<br>(2024/6/3)   | 0.0000018<br>(2024/6/3)   |
| 川崎製造所<br>浮島工場 | B-0250 | 廃液燃焼炉<br>(1995年設置) | 炉内温度：<br>B-0250燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-0253集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突  | 廃棄物の種類   | －                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン) | －                                 | 366    | 1,364                    | 1,483                    | 786                       | 1,469                     | 1,634                     | 1,705                     | 1,634                     | 1,711                     | 1,842                     | 1,455                     | 58                        |
|               |        |                    |                                                                       | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 915                      | 917                      | 919                       | 917                       | 918                       | 920                       | 920                       | 921                       | 920                       | 917                       | 920                       |
|               |        |                    |                                                                       |          | 排ガス温度(℃)                          | －      | 83                       | 82                       | 82                        | 83                        | 84                        | 82                        | 81                        | 81                        | 82                        | 81                        | 77                        |
|               |        |                    |                                                                       |          | 一酸化炭素濃度*(ppm)                     | 100    | 9.4                      | 27.0                     | 36.0                      | 34.6                      | 33.6                      | 33.4                      | 28.4                      | 57.1                      | 42.4                      | 33.2                      | 8.6                       |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250    | 69<br>(2023/11/27)       | 69<br>(2023/11/27)       | 55<br>(2024/6/5)          | 55<br>(2024/6/5)          | 55<br>(2024/6/5)          | 55<br>(2024/6/5)          | 55<br>(2024/6/5)          | 63<br>(2024/11/25)        | 63<br>(2024/11/25)        | 63<br>(2024/11/25)        | 63<br>(2024/11/25)        |
|               |        |                    |                                                                       |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.08   | 0.001未満<br>(2023/11/27)  | 0.001未満<br>(2023/11/27)  | 0.006<br>(2024/6/5)       | 0.006<br>(2024/6/5)       | 0.006<br>(2024/6/5)       | 0.006<br>(2024/6/5)       | 0.006<br>(2024/6/5)       | 0.001未満<br>(2024/11/25)   | 0.001未満<br>(2024/11/25)   | 0.001未満<br>(2024/11/25)   | 0.001未満<br>(2024/11/25)   |
|               |        |                    |                                                                       |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 1未満<br>(2023/11/27)      | 1未満<br>(2023/11/27)      | 1未満<br>(2024/6/5)         | 1未満<br>(2024/6/5)         | 1未満<br>(2024/6/5)         | 1未満<br>(2024/6/5)         | 1未満<br>(2024/6/5)         | 1未満<br>(2024/11/25)       | 1未満<br>(2024/11/25)       | 1未満<br>(2024/11/25)       | 1未満<br>(2024/11/25)       |
|               |        |                    |                                                                       |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5      | 0.00016<br>(2023/6/21)   | 0.00016<br>(2023/6/21)   | 0.00000027<br>(2024/6/12) | 0.00000027<br>(2024/6/12) | 0.00000027<br>(2024/6/12) | 0.00000027<br>(2024/6/12) | 0.00000027<br>(2024/6/12) | 0.00000027<br>(2024/6/12) | 0.00000027<br>(2024/6/12) | 0.00000027<br>(2024/6/12) | 0.00000027<br>(2024/6/12) |

\* : O2 12% 換算値      ( ) : 測定日      規制値 : ダイオキシン濃度はダイオキシン特別措置法、窒素酸化物・ばいじん・硫酸化物・塩化水素濃度は大気汚染防止法、炉内温度・一酸化炭素濃度は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく  
※ 2025年1月 下線箇所訂正

| 事業所名          | 対象施設   |                    |                                                                       | 2023年度    | 規制値                  | 4月 | 5月     | 6月                    | 7月                    | 8月                  | 9月                  | 10月                 | 11月                 | 12月                 | 1月                      | 2月                      | 3月                      |                         |                         |
|---------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               | 施設名    | 施設の種類              | 測定位置                                                                  |           |                      |    |        |                       |                       |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                         |                         |                         |                         |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9050 | 廃液燃焼炉<br>(1974年設置) | 炉内温度：<br>B-9050燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9050A集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 廃棄物の種類    |                      | -  | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                 | 廃アルカリ                 | 廃アルカリ               | 廃アルカリ               | 廃アルカリ               | 廃アルカリ               | 廃アルカリ               | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   |                         |                         |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン)  |                      | -  | 196    | 421                   | 682                   | 671                 | 488                 | 530                 | 650                 | 624                 | 563                     | 546                     | 711                     | 167                     |                         |
|               |        |                    |                                                                       | 運転<br>状況  | 炉内温度(℃)              |    | 800℃以上 | 994                   | 1,013                 | 1,048               | 1,049               | 1,048               | 1,050               | 1,050               | 1,046                   | 1,012                   | 1,013                   | 979                     |                         |
|               |        |                    |                                                                       |           | 排ガス温度(℃)             |    | -      | 84                    | 85                    | 88                  | 88                  | 87                  | 87                  | 88                  | 88                      | 87                      | 85                      | 87                      | 85                      |
|               |        |                    |                                                                       |           | 一酸化炭素濃度(ppm)         |    | 100    | 0.2                   | 0.1                   | 2.3                 | 0.1                 | 0.0                 | 0.0                 | 0.5                 | 0.0                     | 0.0                     | 0.3                     | 0.4                     | 0.9                     |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス<br>測定 | 窒素酸化物濃度*(ppm)        |    | 300    | 62<br>(2022/11/29)    | 62<br>(2022/11/29)    | 59<br>(2023/6/2)    | 59<br>(2023/6/2)    | 59<br>(2023/6/2)    | 59<br>(2023/6/2)    | 59<br>(2023/6/2)    | 81<br>(2023/11/14)      | 81<br>(2023/11/14)      | 81<br>(2023/11/14)      | 81<br>(2023/11/14)      | 81<br>(2023/11/14)      |
|               |        |                    |                                                                       |           | ばいじん濃度*(g/Nm³)       |    | 0.15   | 0.002<br>(2022/11/29) | 0.002<br>(2022/11/29) | 0.001<br>(2023/6/2) | 0.001<br>(2023/6/2) | 0.001<br>(2023/6/2) | 0.001<br>(2023/6/2) | 0.001<br>(2023/6/2) | 0.001未満<br>(2023/11/14) | 0.001未満<br>(2023/11/14) | 0.001未満<br>(2023/11/14) | 0.001未満<br>(2023/11/14) | 0.001未満<br>(2023/11/14) |
|               |        |                    |                                                                       |           | 塩化水素濃度*(mg/Nm³)      |    | 700    | 1未満<br>(2022/11/29)   | 1未満<br>(2022/11/29)   | 1未満<br>(2023/6/16)  | 1未満<br>(2023/6/16)  | 1未満<br>(2023/6/16)  | 1未満<br>(2023/6/16)  | 1未満<br>(2023/6/16)  | 1未満<br>(2023/6/16)      | 3.8<br>(2023/11/17)     | 3.8<br>(2023/11/17)     | 3.8<br>(2023/11/17)     | 3.8<br>(2023/11/17)     |
|               |        |                    |                                                                       |           | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³) |    | 10     | 0<br>(2022/6/6)       | 0<br>(2022/6/6)       | 0<br>(2023/6/16)    | 0<br>(2023/6/16)    | 0<br>(2023/6/16)    | 0<br>(2023/6/16)    | 0<br>(2023/6/16)    | 0<br>(2023/6/16)        | 0<br>(2023/6/16)        | 0<br>(2023/6/16)        | 0<br>(2023/6/16)        | 0<br>(2023/6/16)        |

|               |        |                    |                                                                      |          |                                   |   |        |                         |                         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9350 | 廃液燃焼炉<br>(2014年設置) | 炉内温度：<br>B-9350燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9351集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 廃棄物の種類   |                                   | - | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    |
|               |        |                    |                                                                      | 廃棄物量(トン) |                                   | - | 211    | 251                     | 316                     | 173                      | 127                      | 231                      | 242                      | 182                      | 194                      | 200                      | 217                      |
|               |        |                    |                                                                      | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           |   | 800℃以上 | 1,030                   | 953                     | 975                      | 983                      | 958                      | 960                      | 960                      | 957                      | 950                      | 950                      |
|               |        |                    |                                                                      |          | 排ガス温度(℃)                          |   | -      | 88                      | 87                      | 89                       | 91                       | 87                       | 88                       | 87                       | 86                       | 86                       | 88                       |
|               |        |                    |                                                                      |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      |   | 100    | 0.0                     | 1.8                     | 0.4                      | 1.1                      | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                      | 0.1                      | 0.0                      |
|               |        |                    |                                                                      | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     |   | 250    | 73<br>(2022/11/26)      | 73<br>(2022/11/26)      | 34<br>(2023/6/13)        | 34<br>(2023/6/13)        | 34<br>(2023/6/13)        | 34<br>(2023/6/13)        | 34<br>(2023/6/13)        | 76<br>(2023/11/20)       | 76<br>(2023/11/20)       | 76<br>(2023/11/20)       |
|               |        |                    |                                                                      |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       |   | 0.15   | 0.006未満<br>(2022/11/26) | 0.006未満<br>(2022/11/26) | 0.009未満<br>(2023/6/13)   | 0.009未満<br>(2023/6/13)   | 0.009未満<br>(2023/6/13)   | 0.009未満<br>(2023/6/13)   | 0.009未満<br>(2023/6/13)   | 0.007未満<br>(2023/11/20)  | 0.007未満<br>(2023/11/20)  | 0.007未満<br>(2023/11/20)  |
|               |        |                    |                                                                      |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      |   | 700    | 9未満<br>(2022/11/26)     | 9未満<br>(2022/11/26)     | 9未満<br>(2023/6/13)       | 9未満<br>(2023/6/13)       | 9未満<br>(2023/6/13)       | 9未満<br>(2023/6/13)       | 9未満<br>(2023/6/13)       | 7未満<br>(2023/11/20)      | 7未満<br>(2023/11/20)      | 7未満<br>(2023/11/20)      |
|               |        |                    |                                                                      |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) |   | 5      | 0<br>(2022/6/1)         | 0<br>(2022/6/1)         | 0.0000073<br>(2023/6/13) | 0.0000073<br>(2023/6/13) | 0.0000073<br>(2023/6/13) | 0.0000073<br>(2023/6/13) | 0.0000073<br>(2023/6/13) | 0.0000073<br>(2023/6/13) | 0.0000073<br>(2023/6/13) | 0.0000073<br>(2023/6/13) |
|               |        |                    |                                                                      |          |                                   |   |        |                         |                         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

|               |        |                    |                                                                      |          |                                   |   |        |                         |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
|---------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---|--------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 川崎製造所<br>浮島工場 | B-0250 | 廃液燃焼炉<br>(1995年設置) | 炉内温度：<br>B-0250燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-0253集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 廃棄物の種類   |                                   | - | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   |
|               |        |                    |                                                                      | 廃棄物量(トン) |                                   | - | 663    | 1,750                   | 1,640                   | 1,707                  | 1,596                  | 393                    | 1,703                  | 1,343                  | 1,733                   | 1,681                   | 309                     |
|               |        |                    |                                                                      | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           |   | 800℃以上 | 915                     | 920                     | 919                    | 920                    | 920                    | 916                    | 918                    | 918                     | 920                     | 918                     |
|               |        |                    |                                                                      |          | 排ガス温度(℃)                          |   | -      | 83                      | 83                      | 83                     | 82                     | 82                     | 81                     | 83                     | 83                      | 82                      | 81                      |
|               |        |                    |                                                                      |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      |   | 100    | 12.0                    | 24.8                    | 23.2                   | 24.9                   | 24.1                   | 17.6                   | 23.6                   | 18.6                    | 26.1                    | 14.4                    |
|               |        |                    |                                                                      | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     |   | 250    | 65<br>(2022/11/25)      | 65<br>(2022/11/25)      | 23<br>(2023/6/23)      | 23<br>(2023/6/23)      | 23<br>(2023/6/23)      | 23<br>(2023/6/23)      | 23<br>(2023/6/23)      | 69<br>(2023/11/27)      | 69<br>(2023/11/27)      | 69<br>(2023/11/27)      |
|               |        |                    |                                                                      |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       |   | 0.08   | 0.007<br>(2022/11/25)   | 0.007<br>(2022/11/25)   | 0.001未満<br>(2023/6/23) | 0.001未満<br>(2023/6/23) | 0.001未満<br>(2023/6/23) | 0.001未満<br>(2023/6/23) | 0.001未満<br>(2023/6/23) | 0.001未満<br>(2023/11/27) | 0.001未満<br>(2023/11/27) | 0.001未満<br>(2023/11/27) |
|               |        |                    |                                                                      |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      |   | 700    | 2.6<br>(2022/11/25)     | 2.6<br>(2022/11/25)     | 1未満<br>(2023/6/23)     | 1未満<br>(2023/6/23)     | 1未満<br>(2023/6/23)     | 1未満<br>(2023/6/23)     | 1未満<br>(2023/6/23)     | 1未満<br>(2023/11/27)     | 1未満<br>(2023/11/27)     | 1未満<br>(2023/11/27)     |
|               |        |                    |                                                                      |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) |   | 5      | 0.000043<br>(2022/6/24) | 0.000043<br>(2022/6/24) | 0.00016<br>(2023/6/21) | 0.00016<br>(2023/6/21) | 0.00016<br>(2023/6/21) | 0.00016<br>(2023/6/21) | 0.00016<br>(2023/6/21) | 0.00016<br>(2023/6/21)  | 0.00016<br>(2023/6/21)  | 0.00016<br>(2023/6/21)  |
|               |        |                    |                                                                      |          |                                   |   |        |                         |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                         |                         |                         |

\* : O<sub>2</sub> 12% 換算値      ( ) : 測定日      規制値 : ダイオキシン濃度はダイオキシン特別措置法、窒素酸化物・ばいじん・硫酸酸化物・塩化水素濃度は大気汚染防止法に基づく

川崎製造所 廃液燃焼炉データ

| 事業所名          | 対象施設                              |                    |                                                                       | 2022年度        | 規制値                               | 4月                 | 5月                                                                   | 6月                        | 7月                        | 8月                      | 9月                      | 10月                     | 11月                     | 12月                     | 1月                      | 2月                      | 3月                      |                         |                         |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               | 施設名                               | 施設の種類              | 測定位置                                                                  |               |                                   |                    |                                                                      |                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9050                            | 廃液燃焼炉<br>(1974年設置) | 炉内温度：<br>B-9050燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9050A集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 廃棄物の種類        |                                   | －                  | 廃アルカリ                                                                | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   |                         |                         |
|               |                                   |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン)      |                                   | －                  | 210                                                                  | 656                       | 621                       | 669                     | 674                     | 596                     | 585                     | 634                     | 546                     | 514                     | 604                     | 401                     |                         |
|               |                                   |                    |                                                                       | 運転<br>状況      | 炉内温度(℃)                           |                    | 800℃以上                                                               | 988                       | 1,049                     | 1,049                   | 1,049                   | 1,048                   | 1,050                   | 1,050                   | 1,050                   | 1,049                   | 1,050                   | 1,050                   | 1,013                   |
|               |                                   |                    |                                                                       |               | 排ガス温度(℃)                          |                    | －                                                                    | 83                        | 88                        | 88                      | 88                      | 88                      | 88                      | 87                      | 88                      | 88                      | 87                      | 88                      | 88                      |
|               |                                   |                    |                                                                       |               | 一酸化炭素濃度(ppm)                      |                    | 100                                                                  | 0.5                       | 0                         | 0                       | 7.7                     | 0.0                     | 0.1                     | 0.0                     | 0.0                     | 0.0                     | 0.0                     | 0.5                     | 1.3                     |
|               |                                   |                    |                                                                       | 排ガス<br>測定     | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     |                    | 300                                                                  | 58<br>(2021/11/26)        | 58<br>(2021/11/26)        | 62<br>(2022/6/6)        | 62<br>(2022/6/6)        | 62<br>(2022/6/6)        | 62<br>(2022/6/6)        | 62<br>(2022/6/6)        | 62<br>(2022/6/6)        | 62<br>(2022/11/29)      | 62<br>(2022/11/29)      | 62<br>(2022/11/29)      | 62<br>(2022/11/29)      |
|               |                                   |                    |                                                                       |               | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       |                    | 0.15                                                                 | 0.003<br>(2021/11/26)     | 0.003<br>(2021/11/26)     | 0.001未満<br>(2022/6/6)   | 0.001未満<br>(2022/6/6)   | 0.001未満<br>(2022/6/6)   | 0.001未満<br>(2022/6/6)   | 0.001未満<br>(2022/6/6)   | 0.001未満<br>(2022/6/6)   | 0.002<br>(2022/11/29)   | 0.002<br>(2022/11/29)   | 0.002<br>(2022/11/29)   | 0.002<br>(2022/11/29)   |
|               |                                   |                    |                                                                       |               | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      |                    | 700                                                                  | 1<br>(2021/11/26)         | 1<br>(2021/11/26)         | 1未満<br>(2022/6/6)       | 1未満<br>(2022/6/6)       | 1未満<br>(2022/6/6)       | 1未満<br>(2022/6/6)       | 1未満<br>(2022/6/6)       | 1未満<br>(2022/6/6)       | 1未満<br>(2022/11/29)     | 1未満<br>(2022/11/29)     | 1未満<br>(2022/11/29)     | 1未満<br>(2022/11/29)     |
|               |                                   |                    |                                                                       |               | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) |                    | 10                                                                   | 0.00000022<br>(2021/6/18) | 0.00000022<br>(2021/6/18) | 0<br>(2022/6/6)         | 0<br>(2022/6/6)         | 0<br>(2022/6/6)         | 0<br>(2022/6/6)         | 0<br>(2022/6/6)         | 0<br>(2022/6/6)         | 0<br>(2022/6/6)         | 0<br>(2022/6/6)         | 0<br>(2022/6/6)         | 0<br>(2022/6/6)         |
|               |                                   |                    |                                                                       | 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9350                            | 廃液燃焼炉<br>(2014年設置) | 炉内温度：<br>B-9350燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9351集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 廃棄物の種類                    |                           | －                       | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   |
| 廃棄物量(トン)      |                                   | －                  | 319                                                                   |               |                                   |                    |                                                                      | 238                       | 460                       | 296                     | 184                     | 350                     | 464                     | 377                     | 234                     | 200                     | 268                     | 268                     |                         |
| 運転<br>状況      | 炉内温度(℃)                           |                    | 800℃以上                                                                |               |                                   |                    |                                                                      | 1,056                     | 1,067                     | 1,068                   | 1,069                   | 1,070                   | 1,069                   | 1,069                   | 1,070                   | 1,068                   | 1,070                   | 1,067                   | 1,070                   |
|               | 排ガス温度(℃)                          |                    | －                                                                     |               |                                   |                    |                                                                      | 92                        | 92                        | 93                      | 93                      | 92                      | 90                      | 91                      | 91                      | 90                      | 88                      | 90                      | 89                      |
|               | 一酸化炭素濃度(ppm)                      |                    | 100                                                                   |               |                                   |                    |                                                                      | 0.0                       | 0                         | 0                       | 0.0                     | 0.1                     | 0.0                     | 0.1                     | 0.1                     | 0.1                     | 0.1                     | 0.1                     | 0.1                     |
| 排ガス<br>測定     | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     |                    | 250                                                                   |               |                                   |                    |                                                                      | 27<br>(2021/11/24)        | 27<br>(2021/11/24)        | 26<br>(2022/6/1)        | 26<br>(2022/6/1)        | 26<br>(2022/6/1)        | 26<br>(2022/6/1)        | 26<br>(2022/6/1)        | 26<br>(2022/6/1)        | 73<br>(2022/11/26)      | 73<br>(2022/11/26)      | 73<br>(2022/11/26)      | 73<br>(2022/11/26)      |
|               | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       |                    | 0.15                                                                  |               |                                   |                    |                                                                      | 0.027<br>(2021/11/24)     | 0.027<br>(2021/11/24)     | 0.032<br>(2022/6/1)     | 0.032<br>(2022/6/1)     | 0.032<br>(2022/6/1)     | 0.032<br>(2022/6/1)     | 0.032<br>(2022/6/1)     | 0.032<br>(2022/6/1)     | 0.006未満<br>(2022/11/26) | 0.006未満<br>(2022/11/26) | 0.006未満<br>(2022/11/26) | 0.006未満<br>(2022/11/26) |
|               | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      |                    | 700                                                                   |               |                                   |                    |                                                                      | 5未満<br>(2021/11/24)       | 5未満<br>(2021/11/24)       | 6未満<br>(2022/6/1)       | 6未満<br>(2022/6/1)       | 6未満<br>(2022/6/1)       | 6未満<br>(2022/6/1)       | 6未満<br>(2022/6/1)       | 6未満<br>(2022/6/1)       | 6未満<br>(2022/11/26)     | 6未満<br>(2022/11/26)     | 6未満<br>(2022/11/26)     | 6未満<br>(2022/11/26)     |
|               | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) |                    | 5                                                                     |               |                                   |                    |                                                                      | 0.0000017<br>(2021/6/14)  | 0.0000017<br>(2021/6/14)  | 0<br>(2022/6/1)         | 0<br>(2022/6/1)         | 0<br>(2022/6/1)         | 0<br>(2022/6/1)         | 0<br>(2022/6/1)         | 0<br>(2022/6/1)         | 0<br>(2022/6/1)         | 0<br>(2022/6/1)         | 0<br>(2022/6/1)         | 0<br>(2022/6/1)         |
| 川崎製造所<br>浮島工場 | B-0250                            | 廃液燃焼炉<br>(1995年設置) | 炉内温度：<br>B-0250燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-0253集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突  |               |                                   |                    |                                                                      | 廃棄物の種類                    |                           | －                       | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   |
|               |                                   |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン)      |                                   | －                  | 803                                                                  | 1,491                     | 1,668                     | 1,946                   | 2,073                   | 1,832                   | 1,517                   | 1,932                   | 1,938                   | 986                     | 1,268                   |                         |                         |
|               |                                   |                    |                                                                       | 運転<br>状況      | 炉内温度(℃)                           |                    | 800℃以上                                                               | 914                       | 917                       | 918                     | 913                     | 920                     | 913                     | 918                     | 920                     | 919                     | 915                     | 917                     |                         |
|               |                                   |                    |                                                                       |               | 排ガス温度(℃)                          |                    | －                                                                    | 81                        | 84                        | 85                      | 84                      | 85                      | 85                      | 82                      | 83                      | 83                      | 81                      | 81                      |                         |
|               |                                   |                    |                                                                       |               | 一酸化炭素濃度(ppm)                      |                    | 100                                                                  | 39                        | 37                        | 47                      | 31                      | 41                      | 29                      | 26                      | 28                      | 16                      | 17                      | 21                      |                         |
|               |                                   |                    |                                                                       | 排ガス<br>測定     | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     |                    | 250                                                                  | 65<br>(2021/11/30)        | 65<br>(2021/11/30)        | 66<br>(2022/6/10)       | 66<br>(2022/6/10)       | 66<br>(2022/6/10)       | 66<br>(2022/6/10)       | 66<br>(2022/6/10)       | 65<br>(2022/11/25)      | 65<br>(2022/11/25)      | 65<br>(2022/11/25)      |                         |                         |
|               |                                   |                    |                                                                       |               | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       |                    | 0.08                                                                 | 0.001未満<br>(2021/11/30)   | 0.001未満<br>(2021/11/30)   | 0.002<br>(2022/6/10)    | 0.002<br>(2022/6/10)    | 0.002<br>(2022/6/10)    | 0.002<br>(2022/6/10)    | 0.002<br>(2022/6/10)    | 0.007<br>(2022/11/25)   | 0.007<br>(2022/11/25)   | 0.007<br>(2022/11/25)   |                         |                         |
|               |                                   |                    |                                                                       |               | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      |                    | 700                                                                  | 1未満<br>(2021/11/30)       | 1未満<br>(2021/11/30)       | 1未満<br>(2022/6/10)      | 1未満<br>(2022/6/10)      | 1未満<br>(2022/6/10)      | 1未満<br>(2022/6/10)      | 1未満<br>(2022/6/10)      | 2.6<br>(2022/11/25)     | 2.6<br>(2022/11/25)     | 2.6<br>(2022/11/25)     |                         |                         |
|               |                                   |                    |                                                                       |               | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) |                    | 5                                                                    | 0.000046<br>(2021/6/21)   | 0.000046<br>(2021/6/21)   | 0.000043<br>(2022/6/24) | 0.000043<br>(2022/6/24) | 0.000043<br>(2022/6/24) | 0.000043<br>(2022/6/24) | 0.000043<br>(2022/6/24) | 0.000043<br>(2022/6/24) | 0.000043<br>(2022/6/24) | 0.000043<br>(2022/6/24) | 0.000043<br>(2022/6/24) |                         |

\* : O2 12% 換算値      ( ) : 測定日      規制値 : ダイオキシン濃度はダイオキシン特別措置法、窒素酸化物・ばいじん・硫酸酸化物・塩化水素濃度は大気汚染防止法に基づく

川崎製造所 廃液燃焼炉データ

| 事業所名          | 対象施設                                      |                    |                                                                       | 2021年度        | 規制値                                       | 4月                 | 5月                                                                   | 6月                         | 7月                         | 8月                        | 9月                        | 10月                       | 11月                       | 12月                       | 1月                        | 2月                        | 3月                        |                           |                           |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|               | 施設名                                       | 施設の種類              | 測定位置                                                                  |               |                                           |                    |                                                                      |                            |                            |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9050                                    | 廃液燃焼炉<br>(1974年設置) | 炉内温度：<br>B-9050燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9050A集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 廃棄物の種類        |                                           | -                  | 廃アルカリ                                                                | 廃アルカリ                      | 廃アルカリ                      | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |                           |                           |
|               |                                           |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン)      |                                           | -                  | 287                                                                  | 518                        | 632                        | 656                       | 666                       | 656                       | 671                       | 624                       | 519                       | 299                       | 225                       | 9                         |                           |
|               |                                           |                    |                                                                       | 運転状況          | 炉内温度(℃)                                   |                    | 800℃以上                                                               | 1,028                      | 1,049                      | 1,050                     | 1,050                     | 1,050                     | 1,050                     | 1,050                     | 1,038                     | 994                       | 999                       | 971                       |                           |
|               |                                           |                    |                                                                       |               | 排ガス温度(℃)                                  |                    | -                                                                    | 87                         | 87                         | 88                        | 88                        | 88                        | 88                        | 88                        | 87                        | 86                        | 84                        | 85                        | 84                        |
|               |                                           |                    |                                                                       |               | 一酸化炭素濃度(ppm)                              |                    | 100                                                                  | 3.7                        | 0.0                        | 0.0                       | 5.7                       | 7.0                       | 0.0                       | 0.0                       | 0.6                       | 0.1                       | 1.3                       | 0.6                       | 0.1                       |
|               |                                           |                    |                                                                       | 排ガス測定         | 窒素酸化物濃度 <sup>*</sup> (ppm)                |                    | 300                                                                  | 100<br>(2020/11/25)        | 100<br>(2020/11/25)        | 81<br>(2021/6/18)         | 81<br>(2021/6/18)         | 81<br>(2021/6/18)         | 81<br>(2021/6/18)         | 81<br>(2021/6/18)         | 81<br>(2021/6/18)         | 58<br>(2021/11/26)        | 58<br>(2021/11/26)        | 58<br>(2021/11/26)        | 58<br>(2021/11/26)        |
|               |                                           |                    |                                                                       |               | ばいじん濃度 <sup>*</sup> (g/Nm <sup>3</sup> )  |                    | 0.15                                                                 | 0.001未満<br>(2020/11/25)    | 0.001未満<br>(2020/11/25)    | 0.014<br>(2021/6/18)      | 0.014<br>(2021/6/18)      | 0.014<br>(2021/6/18)      | 0.014<br>(2021/6/18)      | 0.014<br>(2021/6/18)      | 0.014<br>(2021/6/18)      | 0.003<br>(2021/11/26)     | 0.003<br>(2021/11/26)     | 0.003<br>(2021/11/26)     | 0.003<br>(2021/11/26)     |
|               |                                           |                    |                                                                       |               | 塩化水素濃度 <sup>*</sup> (mg/Nm <sup>3</sup> ) |                    | 700                                                                  | 1未満<br>(2020/11/25)        | 1未満<br>(2020/11/25)        | 1未満<br>(2021/6/18)        | 1未満<br>(2021/6/18)        | 1未満<br>(2021/6/18)        | 1未満<br>(2021/6/18)        | 1未満<br>(2021/6/18)        | 1未満<br>(2021/6/18)        | 1<br>(2021/11/26)         | 1<br>(2021/11/26)         | 1<br>(2021/11/26)         | 1<br>(2021/11/26)         |
|               |                                           |                    |                                                                       |               | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )         |                    | 10                                                                   | 0.00000020<br>(2020/6/8)   | 0.00000020<br>(2020/6/8)   | 0.00000022<br>(2021/6/18) | 0.00000022<br>(2021/6/18) | 0.00000022<br>(2021/6/18) | 0.00000022<br>(2021/6/18) | 0.00000022<br>(2021/6/18) | 0.00000022<br>(2021/6/18) | 0.00000022<br>(2021/6/18) | 0.00000022<br>(2021/6/18) | 0.00000022<br>(2021/6/18) | 0.00000022<br>(2021/6/18) |
|               |                                           |                    |                                                                       | 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9350                                    | 廃液燃焼炉<br>(2014年設置) | 炉内温度：<br>B-9350燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9351集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 廃棄物の種類                     |                            | -                         | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
| 廃棄物量(トン)      |                                           | -                  | 161                                                                   |               |                                           |                    |                                                                      | 474                        | 380                        | 209                       | 384                       | 360                       | 396                       | 485                       | 377                       | 210                       | 315                       | 191                       |                           |
| 運転状況          | 炉内温度(℃)                                   |                    | 800℃以上                                                                |               |                                           |                    |                                                                      | 1,070                      | 1,069                      | 1,065                     | 1,056                     | 1,068                     | 1,066                     | 1,060                     | 1,070                     | 1,068                     | 1,046                     | 1,065                     | 1,058                     |
|               | 排ガス温度(℃)                                  |                    | -                                                                     |               |                                           |                    |                                                                      | 92                         | 91                         | 92                        | 91                        | 93                        | 92                        | 92                        | 93                        | 92                        | 89                        | 92                        | 92                        |
|               | 一酸化炭素濃度(ppm)                              |                    | 100                                                                   |               |                                           |                    |                                                                      | 0.0                        | 0.0                        | 0.1                       | 0.1                       | 0.0                       | 0.0                       | 0.0                       | 0.0                       | 0.1                       | 0.0                       | 0.1                       | 0.4                       |
| 排ガス測定         | 窒素酸化物濃度 <sup>*</sup> (ppm)                |                    | 250                                                                   |               |                                           |                    |                                                                      | 33<br>(2020/11/24)         | 33<br>(2020/11/24)         | 41<br>(2021/6/14)         | 41<br>(2021/6/14)         | 41<br>(2021/6/14)         | 41<br>(2021/6/14)         | 41<br>(2021/6/14)         | 27<br>(2021/11/24)        | 27<br>(2021/11/24)        | 27<br>(2021/11/24)        | 27<br>(2021/11/24)        |                           |
|               | ばいじん濃度 <sup>*</sup> (g/Nm <sup>3</sup> )  |                    | 0.15                                                                  |               |                                           |                    |                                                                      | 0.005未満<br>(2020/11/24)    | 0.005未満<br>(2020/11/24)    | 0.005未満<br>(2021/6/14)    | 0.005未満<br>(2021/6/14)    | 0.005未満<br>(2021/6/14)    | 0.005未満<br>(2021/6/14)    | 0.005未満<br>(2021/6/14)    | 0.027<br>(2021/11/24)     | 0.027<br>(2021/11/24)     | 0.027<br>(2021/11/24)     | 0.027<br>(2021/11/24)     |                           |
|               | 塩化水素濃度 <sup>*</sup> (mg/Nm <sup>3</sup> ) |                    | 700                                                                   |               |                                           |                    |                                                                      | 9未満<br>(2020/11/24)        | 9未満<br>(2020/11/24)        | 5未満<br>(2021/6/14)        | 5未満<br>(2021/6/14)        | 5未満<br>(2021/6/14)        | 5未満<br>(2021/6/14)        | 5未満<br>(2021/6/14)        | 5未満<br>(2021/11/24)       | 5未満<br>(2021/11/24)       | 5未満<br>(2021/11/24)       | 5未満<br>(2021/11/24)       |                           |
|               | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )         |                    | 5                                                                     |               |                                           |                    |                                                                      | 0.00000032<br>(2020/6/9)   | 0.00000032<br>(2020/6/9)   | 0.00000017<br>(2021/6/14) | 0.00000017<br>(2021/6/14) | 0.00000017<br>(2021/6/14) | 0.00000017<br>(2021/6/14) | 0.00000017<br>(2021/6/14) | 0.00000017<br>(2021/6/14) | 0.00000017<br>(2021/6/14) | 0.00000017<br>(2021/6/14) | 0.00000017<br>(2021/6/14) |                           |
| 川崎製造所<br>浮島工場 | B-0250                                    | 廃液燃焼炉<br>(1995年設置) | 炉内温度：<br>B-0250燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-0253集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突  |               |                                           |                    |                                                                      | 廃棄物の種類                     |                            | -                         | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |                                           |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン)      |                                           | -                  | 705                                                                  | 1,890                      | 1,816                      | 1,949                     | 2,112                     | 1,989                     | 2,173                     | 1,861                     | 2,047                     | 1,892                     | 1,365                     | 436                       |                           |
|               |                                           |                    |                                                                       | 運転状況          | 炉内温度(℃)                                   |                    | 800℃以上                                                               | 915                        | 920                        | 921                       | 920                       | 920                       | 920                       | 916                       | 920                       | 918                       | 919                       | 920                       |                           |
|               |                                           |                    |                                                                       |               | 排ガス温度(℃)                                  |                    | -                                                                    | 80                         | 82                         | 81                        | 81                        | 82                        | 83                        | 83                        | 82                        | 82                        | 84                        | 83                        |                           |
|               |                                           |                    |                                                                       |               | 一酸化炭素濃度(ppm)                              |                    | 100                                                                  | 41                         | 40                         | 39                        | 33                        | 22                        | 31                        | 35                        | 28                        | 34                        | 30                        | 18                        | 36                        |
|               |                                           |                    |                                                                       | 排ガス測定         | 窒素酸化物濃度 <sup>*</sup> (ppm)                |                    | 250                                                                  | 53<br>(2020/12/1)          | 53<br>(2020/12/1)          | 81<br>(2021/6/24)         | 81<br>(2021/6/24)         | 81<br>(2021/6/24)         | 81<br>(2021/6/24)         | 81<br>(2021/6/24)         | 65<br>(2021/11/30)        | 65<br>(2021/11/30)        | 65<br>(2021/11/30)        | 65<br>(2021/11/30)        |                           |
|               |                                           |                    |                                                                       |               | ばいじん濃度 <sup>*</sup> (g/Nm <sup>3</sup> )  |                    | 0.08                                                                 | 0.001未満<br>(2020/12/1)     | 0.001未満<br>(2020/12/1)     | 0.001未満<br>(2021/6/24)    | 0.001未満<br>(2021/6/24)    | 0.001未満<br>(2021/6/24)    | 0.001未満<br>(2021/6/24)    | 0.001未満<br>(2021/6/24)    | 0.001未満<br>(2021/11/30)   | 0.001未満<br>(2021/11/30)   | 0.001未満<br>(2021/11/30)   | 0.001未満<br>(2021/11/30)   |                           |
|               |                                           |                    |                                                                       |               | 塩化水素濃度 <sup>*</sup> (mg/Nm <sup>3</sup> ) |                    | 700                                                                  | 1未満<br>(2020/12/1)         | 1未満<br>(2020/12/1)         | 1未満<br>(2021/6/24)        | 1未満<br>(2021/6/24)        | 1未満<br>(2021/6/24)        | 1未満<br>(2021/6/24)        | 1未満<br>(2021/6/24)        | 1未満<br>(2021/11/30)       | 1未満<br>(2021/11/30)       | 1未満<br>(2021/11/30)       | 1未満<br>(2021/11/30)       |                           |
|               |                                           |                    |                                                                       |               | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )         |                    | 5                                                                    | 0.000000081<br>(2020/6/22) | 0.000000081<br>(2020/6/22) | 0.000046<br>(2021/6/21)   | 0.000046<br>(2021/6/21)   | 0.000046<br>(2021/6/21)   | 0.000046<br>(2021/6/21)   | 0.000046<br>(2021/6/21)   | 0.000046<br>(2021/6/21)   | 0.000046<br>(2021/6/21)   | 0.000046<br>(2021/6/21)   | 0.000046<br>(2021/6/21)   |                           |

\* : O2 12% 換算値      ( ) : 測定日      規制値 : ダイオキシン濃度はダイオキシン特別措置法、窒素酸化物・ばいじん・硫酸酸化物・塩化水素濃度は大気汚染防止法に基づく

川崎製造所 廃液燃焼炉データ

| 事業所名              | 対象施設   |                    |                                                                       | 2020年度    | 規制値                               | 4月     | 5月                        | 6月                        | 7月                       | 8月                       | 9月                       | 10月                      | 11月                      | 12月                      | 1月                       | 2月                       | 3月                       |                          |
|-------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                   | 施設名    | 施設の種類              | 測定位置                                                                  |           |                                   |        |                           |                           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 川崎<br>製造所<br>千鳥工場 | B-9050 | 廃液燃焼炉<br>(1974年設置) | 炉内温度：<br>B-9050燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9050A集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 廃棄物の種類    |                                   | -      | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    |                          |
|                   |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン)  |                                   | -      | 262                       | 564                       | 505                      | 601                      | 449                      | 321                      | 352                      | 361                      | 469                      | 506                      | 642                      | 433                      |
|                   |        |                    |                                                                       | 運転<br>状況  | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 1,001                     | 1,049                     | 1,049                    | 1,048                    | 1,049                    | 1,049                    | 1,050                    | 1,042                    | 1,047                    | 1,039                    | 961                      |                          |
|                   |        |                    |                                                                       |           | 排ガス温度(℃)                          | -      | 84                        | 87                        | 87                       | 88                       | 87                       | 86                       | 86                       | 86                       | 86                       | 87                       | 88                       | 85                       |
|                   |        |                    |                                                                       |           | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 2.0                       | 0.0                       | 0.3                      | 7.4                      | 0.8                      | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                      | 0.3                      | 0.2                      | 1.4                      | 5.1                      |
|                   |        |                    |                                                                       | 排ガス<br>測定 | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 300    | 98<br>(2019/11/28)        | 98<br>(2019/11/28)        | 93<br>(2020/6/3)         | 93<br>(2020/6/3)         | 93<br>(2020/6/3)         | 93<br>(2020/6/3)         | 93<br>(2020/6/3)         | 93<br>(2020/6/3)         | 100<br>(2020/11/25)      | 100<br>(2020/11/25)      | 100<br>(2020/11/25)      | 100<br>(2020/11/25)      |
|                   |        |                    |                                                                       |           | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   | 0.001未満<br>(2019/11/28)   | 0.001未満<br>(2019/11/28)   | 0.001<br>(2020/6/3)      | 0.001<br>(2020/6/3)      | 0.001<br>(2020/6/3)      | 0.001<br>(2020/6/3)      | 0.001<br>(2020/6/3)      | 0.001<br>(2020/6/3)      | 0.001未満<br>(2020/11/25)  | 0.001未満<br>(2020/11/25)  | 0.001未満<br>(2020/11/25)  | 0.001未満<br>(2020/11/25)  |
|                   |        |                    |                                                                       |           | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 40未満<br>(2019/11/28)      | 40未満<br>(2019/11/28)      | 25未満<br>(2020/6/3)       | 25未満<br>(2020/6/3)       | 25未満<br>(2020/6/3)       | 25未満<br>(2020/6/3)       | 25未満<br>(2020/6/3)       | 25未満<br>(2020/6/3)       | 1未満<br>(2020/11/25)      | 1未満<br>(2020/11/25)      | 1未満<br>(2020/11/25)      | 1未満<br>(2020/11/25)      |
|                   |        |                    |                                                                       |           | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 10     | 0.00000009<br>(2019/5/31) | 0.00000009<br>(2019/5/31) | 0.00000020<br>(2020/6/8) | 0.00000020<br>(2020/6/8) | 0.00000020<br>(2020/6/8) | 0.00000020<br>(2020/6/8) | 0.00000020<br>(2020/6/8) | 0.00000020<br>(2020/6/8) | 0.00000020<br>(2020/6/8) | 0.00000020<br>(2020/6/8) | 0.00000020<br>(2020/6/8) | 0.00000020<br>(2020/6/8) |
|                   |        |                    |                                                                       |           |                                   |        |                           |                           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

|                   |        |                    |                                                                      |           |                                   |        |                          |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 川崎<br>製造所<br>千鳥工場 | B-9350 | 廃液燃焼炉<br>(2014年設置) | 炉内温度：<br>B-9350燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9351集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 廃棄物の種類    |                                   | －      | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   |                         |                         |                         |
|                   |        |                    |                                                                      | 廃棄物量(トン)  |                                   | －      | 191                      | 302                      | 196                     | 172                     | 256                     | 215                     | 382                     | 331                     | 374                     | 267                     | 413                     | 370                     |                         |
|                   |        |                    |                                                                      | 運転<br>状況  | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 1,063                    | 1,060                    | 1,052                   | 1,020                   | 1,070                   | 1,065                   | 1,069                   | 1,067                   | 1,066                   | 1,068                   | 1,069                   | 1,066                   |                         |
|                   |        |                    |                                                                      |           | 排ガス温度(℃)                          | －      | 90                       | 92                       | 92                      | 89                      | 93                      | 92                      | 92                      | 92                      | 92                      | 92                      | 93                      | 92                      |                         |
|                   |        |                    |                                                                      |           | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 2.3                      | 0.1                      | 0.0                     | 0.0                     | 0.0                     | 0.0                     | 0.1                     | 0.1                     | 0.1                     | 0.1                     | 0.1                     | 0.1                     |                         |
|                   |        |                    |                                                                      | 排ガス<br>測定 | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250    | 28<br>(2019/11/27)       | 28<br>(2019/11/27)       | 27<br>(2020/6/8)        | 27<br>(2020/6/8)        | 27<br>(2020/6/8)        | 27<br>(2020/6/8)        | 27<br>(2020/6/8)        | 27<br>(2020/6/8)        | 27<br>(2020/6/8)        | 33<br>(2020/11/24)      | 33<br>(2020/11/24)      | 33<br>(2020/11/24)      | 33<br>(2020/11/24)      |
|                   |        |                    |                                                                      |           | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   | 0.006未満<br>(2019/11/27)  | 0.006未満<br>(2019/11/27)  | 0.005未満<br>(2020/6/8)   | 0.005未満<br>(2020/6/8)   | 0.005未満<br>(2020/6/8)   | 0.005未満<br>(2020/6/8)   | 0.005未満<br>(2020/6/8)   | 0.005未満<br>(2020/6/8)   | 0.005未満<br>(2020/6/8)   | 0.005未満<br>(2020/11/24) | 0.005未満<br>(2020/11/24) | 0.005未満<br>(2020/11/24) | 0.005未満<br>(2020/11/24) |
|                   |        |                    |                                                                      |           | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 50未満<br>(2019/11/27)     | 50未満<br>(2019/11/27)     | 45未満<br>(2020/6/8)      | 45未満<br>(2020/6/8)      | 45未満<br>(2020/6/8)      | 45未満<br>(2020/6/8)      | 45未満<br>(2020/6/8)      | 45未満<br>(2020/6/8)      | 45未満<br>(2020/6/8)      | 9未満<br>(2020/11/24)     | 9未満<br>(2020/11/24)     | 9未満<br>(2020/11/24)     | 9未満<br>(2020/11/24)     |
|                   |        |                    |                                                                      |           | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5      | 0.0000036<br>(2019/5/28) | 0.0000036<br>(2019/5/28) | 0.0000032<br>(2020/6/9) | 0.0000032<br>(2020/6/9) | 0.0000032<br>(2020/6/9) | 0.0000032<br>(2020/6/9) | 0.0000032<br>(2020/6/9) | 0.0000032<br>(2020/6/9) | 0.0000032<br>(2020/6/9) | 0.0000032<br>(2020/6/9) | 0.0000032<br>(2020/6/9) | 0.0000032<br>(2020/6/9) | 0.0000032<br>(2020/6/9) |

|                   |        |                    |                                                                      |           |                      |        |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |     |
|-------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| 川崎<br>製造所<br>浮島工場 | B-0250 | 廃液燃焼炉<br>(1995年設置) | 炉内温度：<br>B-0250燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-0253集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 廃棄物の種類    |                      | －      | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                      | 廃アルカリ                      | 廃アルカリ                      | 廃アルカリ                      | 廃アルカリ                      | 廃アルカリ                      | 廃アルカリ                      | 廃アルカリ                      |                            |                            |     |
|                   |        |                    |                                                                      | 廃棄物量(トン)  |                      | －      | 764                      | 1,409                    | 1,754                      | 1,823                      | 1,894                      | 533                        | 1,757                      | 1,712                      | 1,499                      | 1,815                      | 1,341                      | 184                        |     |
|                   |        |                    |                                                                      | 運転<br>状況  | 炉内温度(℃)              | 800℃以上 | 920                      | 919                      | 920                        | 920                        | 920                        | 916                        | 919                        | 920                        | 920                        | 920                        | 919                        | 920                        | 920 |
|                   |        |                    |                                                                      |           | 排ガス温度(℃)             | －      | 82                       | 81                       | 82                         | 81                         | 82                         | 80                         | 81                         | 81                         | 80                         | 82                         | 80                         | 78                         |     |
|                   |        |                    |                                                                      |           | 一酸化炭素濃度(ppm)         | 100    | 47                       | 25                       | 36                         | 49                         | 38                         | 15                         | 41                         | 40                         | 27                         | 24                         | 20                         | 7                          |     |
|                   |        |                    |                                                                      |           | 窒素酸化物濃度*(ppm)        | 250    | 67<br>(2019/11/13)       | 67<br>(2019/11/13)       | 46<br>(2020/6/2)           | 46<br>(2020/6/2)           | 46<br>(2020/6/2)           | 46<br>(2020/6/2)           | 46<br>(2020/6/2)           | 46<br>(2020/6/2)           | 53<br>(2020/12/1)          | 53<br>(2020/12/1)          | 53<br>(2020/12/1)          | 53<br>(2020/12/1)          |     |
|                   |        |                    |                                                                      | 排ガス<br>測定 | ばいじん濃度*(g/Nm³)       | 0.08   | 0.002未満<br>(2019/11/13)  | 0.002未満<br>(2019/11/13)  | 0.001未満<br>(2020/6/2)      | 0.001未満<br>(2020/6/2)      | 0.001未満<br>(2020/6/2)      | 0.001未満<br>(2020/6/2)      | 0.001未満<br>(2020/6/2)      | 0.001未満<br>(2020/6/2)      | 0.001未満<br>(2020/12/1)     | 0.001未満<br>(2020/12/1)     | 0.001未満<br>(2020/12/1)     | 0.001未満<br>(2020/12/1)     |     |
|                   |        |                    |                                                                      |           | 塩化水素濃度*(mg/Nm³)      | 700    | 40未満<br>(2019/11/13)     | 40未満<br>(2019/11/13)     | 22未満<br>(2020/6/2)         | 22未満<br>(2020/6/2)         | 22未満<br>(2020/6/2)         | 22未満<br>(2020/6/2)         | 22未満<br>(2020/6/2)         | 22未満<br>(2020/6/2)         | 1未満<br>(2020/12/1)         | 1未満<br>(2020/12/1)         | 1未満<br>(2020/12/1)         | 1未満<br>(2020/12/1)         |     |
|                   |        |                    |                                                                      |           | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm³) | 5      | 0.0000011<br>(2019/5/22) | 0.0000011<br>(2019/5/22) | 0.000000081<br>(2020/6/22) | 0.000000081<br>(2020/6/22) | 0.000000081<br>(2020/6/22) | 0.000000081<br>(2020/6/22) | 0.000000081<br>(2020/6/22) | 0.000000081<br>(2020/6/22) | 0.000000081<br>(2020/6/22) | 0.000000081<br>(2020/6/22) | 0.000000081<br>(2020/6/22) | 0.000000081<br>(2020/6/22) |     |
|                   |        |                    |                                                                      |           |                      |        |                          |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |     |

\* : O2 12% 換算値 ( ) : 測定日 規制値 : ダイオキシン濃度はダイオキシン特別措置法、窒素酸化物・ばいじん・硫酸酸化物・塩化水素濃度は大気汚染防止法に基づく

川崎製造所 廃液燃焼炉データ

| 事業所名          | 対象施設   |                    |                                                                       | 2019年度   | 規制値                               | 4月    | 5月                       | 6月                       | 7月                        | 8月                        | 9月                        | 10月                       | 11月                       | 12月                       | 1月                        | 2月                        | 3月                        |
|---------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|               | 施設名    | 施設の種類の             | 測定位置                                                                  |          |                                   |       |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9050 | 廃液燃焼炉<br>(1974年設置) | 炉内温度：<br>B-9050燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9050A集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 廃棄物の種類   | －                                 | 廃アルカリ | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン) | －                                 | 595   | 667                      | 617                      | 681                       | 671                       | 126                       | 574                       | 625                       | 574                       | 572                       | 646                       | 135                       |
|               |        |                    |                                                                       | 運転状況     | 800℃以上                            | 1,044 | 1,053                    | 1,060                    | 1,060                     | 1,052                     | 957                       | 1,043                     | 1,050                     | 1,049                     | 1,051                     | 1,048                     | 958                       |
|               |        |                    |                                                                       |          |                                   | 88    | 88                       | 88                       | 88                        | 88                        | 85                        | 87                        | 87                        | 87                        | 87                        | 88                        | 86                        |
|               |        |                    |                                                                       |          |                                   | 100   | 0.3                      | 6.8                      | 6.4                       | 4.5                       | 2.9                       | 2.1                       | 0.6                       | 0.0                       | 0.0                       | 1.1                       | 6.7                       |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 300   | 97<br>(2018/11/14)       | 97<br>(2018/11/14)       | 43<br>(2019/5/30)         | 43<br>(2019/5/30)         | 43<br>(2019/5/30)         | 43<br>(2019/5/30)         | 43<br>(2019/5/30)         | 98<br>(2019/11/28)        | 98<br>(2019/11/28)        | 98<br>(2019/11/28)        | 98<br>(2019/11/28)        |
|               |        |                    |                                                                       |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15  | 0.001未満<br>(2018/11/14)  | 0.001未満<br>(2018/11/14)  | 0.001未満<br>(2019/5/30)    | 0.001未満<br>(2019/5/30)    | 0.001未満<br>(2019/5/30)    | 0.001未満<br>(2019/5/30)    | 0.001未満<br>(2019/5/30)    | 0.001未満<br>(2019/11/28)   | 0.001未満<br>(2019/11/28)   | 0.001未満<br>(2019/11/28)   | 0.001未満<br>(2019/11/28)   |
|               |        |                    |                                                                       |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700   | 40未満<br>(2018/11/14)     | 40未満<br>(2018/11/14)     | 40未満<br>(2019/5/30)       | 40未満<br>(2019/5/30)       | 40未満<br>(2019/5/30)       | 40未満<br>(2019/5/30)       | 40未満<br>(2019/5/30)       | 40未満<br>(2019/11/28)      | 40未満<br>(2019/11/28)      | 40未満<br>(2019/11/28)      | 40未満<br>(2019/11/28)      |
|               |        |                    |                                                                       |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 10    | 0.0000062<br>(2018/6/12) | 0.0000062<br>(2018/6/12) | 0.00000009<br>(2019/5/31) | 0.00000009<br>(2019/5/31) | 0.00000009<br>(2019/5/31) | 0.00000009<br>(2019/5/31) | 0.00000009<br>(2019/5/31) | 0.00000009<br>(2019/5/31) | 0.00000009<br>(2019/5/31) | 0.00000009<br>(2019/5/31) | 0.00000009<br>(2019/5/31) |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9350 | 廃液燃焼炉<br>(2014年設置) | 炉内温度：<br>B-9350燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9351集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突  | 廃棄物の種類   | －                                 | 廃アルカリ | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン) | －                                 | 452   | 217                      | 303                      | 36                        | 235                       | 165                       | 341                       | 342                       | 267                       | 271                       | 747                       | 128                       |
|               |        |                    |                                                                       | 運転状況     | 800℃以上                            | 1,070 | 1,069                    | 1,063                    | 1,051                     | 1,068                     | 1,039                     | 1,069                     | 1,070                     | 1,070                     | 1,035                     | 1,070                     | 1,028                     |
|               |        |                    |                                                                       |          |                                   | 93    | 93                       | 92                       | 90                        | 92                        | 91                        | 93                        | 93                        | 93                        | 90                        | 92                        | 90                        |
|               |        |                    |                                                                       |          |                                   | 100   | 0.0                      | 0.2                      | 0.3                       | 0.1                       | 0.0                       | 0.0                       | 0.0                       | 0.0                       | 0.2                       | 11.7                      | 0.0                       |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250   | 19<br>(2018/11/15)       | 19<br>(2018/11/15)       | 36<br>(2019/5/27)         | 36<br>(2019/5/27)         | 36<br>(2019/5/27)         | 36<br>(2019/5/27)         | 36<br>(2019/5/27)         | 28<br>(2019/11/27)        | 28<br>(2019/11/27)        | 28<br>(2019/11/27)        | 28<br>(2019/11/27)        |
|               |        |                    |                                                                       |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15  | 0.0049<br>(2018/11/15)   | 0.0049<br>(2018/11/15)   | 0.004未満<br>(2019/5/27)    | 0.004未満<br>(2019/5/27)    | 0.004未満<br>(2019/5/27)    | 0.004未満<br>(2019/5/27)    | 0.004未満<br>(2019/5/27)    | 0.006未満<br>(2019/11/27)   | 0.006未満<br>(2019/11/27)   | 0.006未満<br>(2019/11/27)   | 0.006未満<br>(2019/11/27)   |
|               |        |                    |                                                                       |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700   | 62<br>(2018/11/15)       | 62<br>(2018/11/15)       | 40未満<br>(2019/5/27)       | 40未満<br>(2019/5/27)       | 40未満<br>(2019/5/27)       | 40未満<br>(2019/5/27)       | 40未満<br>(2019/5/27)       | 50未満<br>(2019/11/27)      | 50未満<br>(2019/11/27)      | 50未満<br>(2019/11/27)      | 50未満<br>(2019/11/27)      |
|               |        |                    |                                                                       |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5     | 0.0000044<br>(2018/6/15) | 0.0000044<br>(2018/6/15) | 0.00000036<br>(2019/5/28) | 0.00000036<br>(2019/5/28) | 0.00000036<br>(2019/5/28) | 0.00000036<br>(2019/5/28) | 0.00000036<br>(2019/5/28) | 0.00000036<br>(2019/5/28) | 0.00000036<br>(2019/5/28) | 0.00000036<br>(2019/5/28) | 0.00000036<br>(2019/5/28) |
| 川崎製造所<br>浮島工場 | B-0250 | 廃液燃焼炉<br>(1995年設置) | 炉内温度：<br>B-0250燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-0253集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突  | 廃棄物の種類   | －                                 | 廃アルカリ | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン) | －                                 | 1,033 | 1,746                    | 1,616                    | 1,747                     | 238                       | 239                       | 1,481                     | 1,515                     | 652                       | 1,609                     | 1,710                     | 867                       |
|               |        |                    |                                                                       | 運転状況     | 800℃以上                            | 914   | 920                      | 920                      | 920                       | 914                       | 917                       | 920                       | 920                       | 918                       | 920                       | 920                       | 921                       |
|               |        |                    |                                                                       |          |                                   | 82    | 82                       | 81                       | 82                        | 82                        | 84                        | 79                        | 81                        | 80                        | 81                        | 83                        | 85                        |
|               |        |                    |                                                                       |          |                                   | 100   | 20                       | 22                       | 28                        | 31                        | 71                        | 35                        | 30                        | 26                        | 29                        | 34                        | 18                        |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250   | 50<br>(2018/11/28)       | 50<br>(2018/11/28)       | 44<br>(2019/5/24)         | 44<br>(2019/5/24)         | 44<br>(2019/5/24)         | 44<br>(2019/5/24)         | 44<br>(2019/5/24)         | 67<br>(2019/11/13)        | 67<br>(2019/11/13)        | 67<br>(2019/11/13)        | 67<br>(2019/11/13)        |
|               |        |                    |                                                                       |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.08  | 0.002未満<br>(2018/11/28)  | 0.002未満<br>(2018/11/28)  | 0.002未満<br>(2019/5/24)    | 0.002未満<br>(2019/5/24)    | 0.002未満<br>(2019/5/24)    | 0.002未満<br>(2019/5/24)    | 0.002未満<br>(2019/5/24)    | 0.002未満<br>(2019/11/13)   | 0.002未満<br>(2019/11/13)   | 0.002未満<br>(2019/11/13)   | 0.002未満<br>(2019/11/13)   |
|               |        |                    |                                                                       |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700   | 40未満<br>(2018/11/28)     | 40未満<br>(2018/11/28)     | 40未満<br>(2019/5/24)       | 40未満<br>(2019/5/24)       | 40未満<br>(2019/5/24)       | 40未満<br>(2019/5/24)       | 40未満<br>(2019/5/24)       | 40未満<br>(2019/11/13)      | 40未満<br>(2019/11/13)      | 40未満<br>(2019/11/13)      | 40未満<br>(2019/11/13)      |
|               |        |                    |                                                                       |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5     | 0.00025<br>(2018/5/31)   | 0.00025<br>(2018/5/31)   | 0.0000011<br>(2019/5/22)  | 0.0000011<br>(2019/5/22)  | 0.0000011<br>(2019/5/22)  | 0.0000011<br>(2019/5/22)  | 0.0000011<br>(2019/5/22)  | 0.0000011<br>(2019/5/22)  | 0.0000011<br>(2019/5/22)  | 0.0000011<br>(2019/5/22)  | 0.0000011<br>(2019/5/22)  |

\* : O2 12% 換算値      ( ) : 測定日      規制値 : ダイオキシン濃度はダイオキシン特別措置法、窒素酸化物・ばいじん・硫黄酸化物・塩化水素濃度は大気汚染防止法に基づく

川崎製造所 廃液燃焼炉データ

| 事業所名          | 対象施設   |                    |                                                                       | 2018年度   | 規制値                               | 4月     | 5月                       | 6月                       | 7月                       | 8月                       | 9月                       | 10月                      | 11月                      | 12月                      | 1月                       | 2月                       | 3月                       |
|---------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|               | 施設名    | 施設の種類              | 測定位置                                                                  |          |                                   |        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9050 | 廃液燃焼炉<br>(1974年設置) | 炉内温度：<br>B-9050燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9050A集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 廃棄物の種類   | －                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン) | －                                 | 698    | 678                      | 679                      | 679                      | 337                      | 137                      | 684                      | 662                      | 686                      | 609                      | 533                      | 624                      |
|               |        |                    |                                                                       | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 1,049                    | 1,041                    | 1,048                    | 1,050                    | 1,015                    | 995                      | 1,050                    | 1,050                    | 1,050                    | 1,050                    | 1,050                    |
|               |        |                    |                                                                       |          | 排ガス温度(℃)                          | －      | 88                       | 87                       | 88                       | 88                       | 87                       | 84                       | 87                       | 88                       | 87                       | 88                       | 88                       |
|               |        |                    |                                                                       |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 4.4                      | 2.4                      | 20.5                     | 9.7                      | 19.6                     | 0.2                      | 4.4                      | 8.3                      | 7.3                      | 2.6                      | 3.0                      |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 300    | 50<br>(2017/11/21)       | 50<br>(2017/11/21)       | 44<br>(2018/6/19)        | 44<br>(2018/6/19)        | 44<br>(2018/6/19)        | 44<br>(2018/6/19)        | 44<br>(2018/6/19)        | 97<br>(2018/11/14)       | 97<br>(2018/11/14)       | 97<br>(2018/11/14)       | 97<br>(2018/11/14)       |
|               |        |                    |                                                                       |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   | 0.0071<br>(2017/11/21)   | 0.0071<br>(2017/11/21)   | 0.001<br>(2018/6/19)     | 0.001<br>(2018/6/19)     | 0.001<br>(2018/6/19)     | 0.001<br>(2018/6/19)     | 0.001<br>(2018/6/19)     | 0.001未満<br>(2018/11/14)  | 0.001未満<br>(2018/11/14)  | 0.001未満<br>(2018/11/14)  | 0.001未満<br>(2018/11/14)  |
|               |        |                    |                                                                       |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 40未満<br>(2017/11/21)     | 40未満<br>(2017/11/21)     | 50未満<br>(2018/6/19)      | 50未満<br>(2018/6/19)      | 50未満<br>(2018/6/19)      | 50未満<br>(2018/6/19)      | 50未満<br>(2018/6/19)      | 40未満<br>(2018/11/14)     | 40未満<br>(2018/11/14)     | 40未満<br>(2018/11/14)     | 40未満<br>(2018/11/14)     |
|               |        |                    |                                                                       |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 10     | 0.0000015<br>(2017/6/2)  | 0.0000015<br>(2017/6/2)  | 0.0000062<br>(2018/6/12) | 0.0000062<br>(2018/6/12) | 0.0000062<br>(2018/6/12) | 0.0000062<br>(2018/6/12) | 0.0000062<br>(2018/6/12) | 0.0000062<br>(2018/6/12) | 0.0000062<br>(2018/6/12) | 0.0000062<br>(2018/6/12) | 0.0000062<br>(2018/6/12) |
|               |        |                    |                                                                       |          |                                   |        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9350 | 廃液燃焼炉<br>(2014年設置) | 炉内温度：<br>B-9350燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9351集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突  | 廃棄物の種類   | －                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン) | －                                 | 268    | 288                      | 295                      | 145                      | 96                       | 139                      | 140                      | 304                      | 136                      | 262                      | 407                      | 494                      |
|               |        |                    |                                                                       | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 1,052                    | 1,049                    | 1,053                    | 1,052                    | 1,019                    | 1,022                    | 1,024                    | 1,065                    | 1,020                    | 1,025                    | 1,065                    |
|               |        |                    |                                                                       |          | 排ガス温度(℃)                          | －      | 92                       | 92                       | 91                       | 91                       | 90                       | 89                       | 89                       | 92                       | 90                       | 92                       | 92                       |
|               |        |                    |                                                                       |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 1.3                      | 2.5                      | 10.6                     | 11.4                     | 0.1                      | 1.0                      | 0.1                      | 0.1                      | 0.0                      | 8.9                      | 27.4                     |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250    | 65<br>(2017/11/16)       | 65<br>(2017/11/16)       | 50<br>(2018/6/22)        | 50<br>(2018/6/22)        | 50<br>(2018/6/22)        | 50<br>(2018/6/22)        | 50<br>(2018/6/22)        | 19<br>(2018/11/15)       | 19<br>(2018/11/15)       | 19<br>(2018/11/15)       | 19<br>(2018/11/15)       |
|               |        |                    |                                                                       |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   | 0.004未満<br>(2017/11/16)  | 0.004未満<br>(2017/11/16)  | 0.010<br>(2018/6/22)     | 0.010<br>(2018/6/22)     | 0.010<br>(2018/6/22)     | 0.010<br>(2018/6/22)     | 0.010<br>(2018/6/22)     | 0.0049<br>(2018/11/15)   | 0.0049<br>(2018/11/15)   | 0.0049<br>(2018/11/15)   | 0.0049<br>(2018/11/15)   |
|               |        |                    |                                                                       |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 40未満<br>(2017/11/16)     | 40未満<br>(2017/11/16)     | 50未満<br>(2018/6/22)      | 50未満<br>(2018/6/22)      | 50未満<br>(2018/6/22)      | 50未満<br>(2018/6/22)      | 50未満<br>(2018/6/22)      | 62<br>(2018/11/15)       | 62<br>(2018/11/15)       | 62<br>(2018/11/15)       | 62<br>(2018/11/15)       |
|               |        |                    |                                                                       |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5      | 0.0000050<br>(2017/5/23) | 0.0000050<br>(2017/5/23) | 0.0000044<br>(2018/6/15) | 0.0000044<br>(2018/6/15) | 0.0000044<br>(2018/6/15) | 0.0000044<br>(2018/6/15) | 0.0000044<br>(2018/6/15) | 0.0000044<br>(2018/6/15) | 0.0000044<br>(2018/6/15) | 0.0000044<br>(2018/6/15) | 0.0000044<br>(2018/6/15) |
|               |        |                    |                                                                       |          |                                   |        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 川崎製造所<br>浮島工場 | B-0250 | 廃液燃焼炉<br>(1995年設置) | 炉内温度：<br>B-0250燃焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-0253集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突  | 廃棄物の種類   | －                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン) | －                                 | 1,795  | 1,748                    | 1,888                    | 1,851                    | 1,162                    | 974                      | 1,643                    | 1,748                    | 1,835                    | 1,599                    | 825                      | 1,515                    |
|               |        |                    |                                                                       | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 920                      | 914                      | 920                      | 921                      | 922                      | 919                      | 921                      | 920                      | 923                      | 926                      | 919                      |
|               |        |                    |                                                                       |          | 排ガス温度(℃)                          | －      | 82                       | 83                       | 84                       | 83                       | 80                       | 83                       | 80                       | 81                       | 80                       | 81                       | 79                       |
|               |        |                    |                                                                       |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 28                       | 49                       | 25                       | 28                       | 17                       | 29                       | 43                       | 37                       | 47                       | 40                       | 32                       |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250    | 74<br>(2017/11/15)       | 74<br>(2017/11/15)       | 46<br>(2018/6/1)         | 46<br>(2018/6/1)         | 46<br>(2018/6/1)         | 46<br>(2018/6/1)         | 46<br>(2018/6/1)         | 50<br>(2018/11/28)       | 50<br>(2018/11/28)       | 50<br>(2018/11/28)       | 50<br>(2018/11/28)       |
|               |        |                    |                                                                       |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.08   | 0.002未満<br>(2017/11/15)  | 0.002未満<br>(2017/11/15)  | 0.001未満<br>(2018/6/1)    | 0.001未満<br>(2018/6/1)    | 0.001未満<br>(2018/6/1)    | 0.001未満<br>(2018/6/1)    | 0.001未満<br>(2018/6/1)    | 0.002未満<br>(2018/11/28)  | 0.002未満<br>(2018/11/28)  | 0.002未満<br>(2018/11/28)  | 0.002未満<br>(2018/11/28)  |
|               |        |                    |                                                                       |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 40未満<br>(2017/11/15)     | 40未満<br>(2017/11/15)     | 40未満<br>(2018/6/1)       | 40未満<br>(2018/6/1)       | 40未満<br>(2018/6/1)       | 40未満<br>(2018/6/1)       | 40未満<br>(2018/6/1)       | 40<br>(2018/11/28)       | 40<br>(2018/11/28)       | 40<br>(2018/11/28)       | 40<br>(2018/11/28)       |
|               |        |                    |                                                                       |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5      | 0.000002<br>(2017/5/31)  | 0.000002<br>(2017/5/31)  | 0.00025<br>(2018/5/31)   | 0.00025<br>(2018/5/31)   | 0.00025<br>(2018/5/31)   | 0.00025<br>(2018/5/31)   | 0.00025<br>(2018/5/31)   | 0.00025<br>(2018/5/31)   | 0.00025<br>(2018/5/31)   | 0.00025<br>(2018/5/31)   | 0.00025<br>(2018/5/31)   |
|               |        |                    |                                                                       |          |                                   |        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

\* : O2 12% 換算値      ( ) : 測定日      規制値 : ダイオキシン濃度はダイオキシン特別措置法、窒素酸化物・ばいじん・硫酸酸化物・塩化水素濃度は大気汚染防止法に基づく

川崎製造所 廃液燃焼炉データ

| 事業所名          | 対象施設   |                    |                                            | 2017年度   | 規制値                               | 4月     | 5月                        | 6月                        | 7月                      | 8月                      | 9月                      | 10月                     | 11月                     | 12月                     | 1月                      | 2月                      | 3月                      |
|---------------|--------|--------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               | 施設名    | 施設の種類              | 測定位置                                       |          |                                   |        |                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9050 | 廃液燃焼炉<br>(1974年設置) | 炉内温度：<br>B-9050燃焼炉内                        | 廃棄物の種類   | －                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   |
|               |        |                    |                                            | 廃棄物量(トン) | －                                 | 733    | 669                       | 643                       | 714                     | 579                     | 151                     | 709                     | 675                     | 613                     | 447                     | 570                     | 651                     |
|               |        |                    |                                            | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 1,042                     | 1,050                     | 1,050                   | 1,019                   | 1,000                   | 1,050                   | 1,050                   | 1,049                   | 1,029                   | 1,050                   | 1,050                   |
|               |        |                    |                                            |          | 排ガス温度(℃)                          | －      | 87                        | 87                        | 87                      | 87                      | 85                      | 88                      | 87                      | 87                      | 85                      | 87                      | 87                      |
|               |        |                    |                                            |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 5.1                       | 2.1                       | 2.1                     | 2.6                     | 2.0                     | 1.6                     | 3.8                     | 5.1                     | 2.5                     | 0.2                     | 0.8                     |
|               |        |                    | 排ガス温度：<br>D-9050A集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 300    | 78<br>(2016/11/16)        | 78<br>(2016/11/16)        | 85<br>(2017/6/2)        | 85<br>(2017/6/2)        | 85<br>(2017/6/2)        | 85<br>(2017/6/2)        | 85<br>(2017/6/2)        | 50<br>(2017/11/21)      | 50<br>(2017/11/21)      | 50<br>(2017/11/21)      | 50<br>(2017/11/21)      |
|               |        |                    |                                            |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   | 0.0060<br>(2016/11/16)    | 0.0060<br>(2016/11/16)    | 0.026<br>(2017/6/2)     | 0.026<br>(2017/6/2)     | 0.026<br>(2017/6/2)     | 0.026<br>(2017/6/2)     | 0.026<br>(2017/6/2)     | 0.0071<br>(2017/11/21)  | 0.0071<br>(2017/11/21)  | 0.0071<br>(2017/11/21)  | 0.0071<br>(2017/11/21)  |
|               |        |                    |                                            |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 30未満<br>(2016/11/16)      | 30未満<br>(2016/11/16)      | 40未満<br>(2017/6/2)      | 40未満<br>(2017/6/2)      | 40未満<br>(2017/6/2)      | 40未満<br>(2017/6/2)      | 40未満<br>(2017/6/2)      | 40未満<br>(2017/11/21)    | 40未満<br>(2017/11/21)    | 40未満<br>(2017/11/21)    | 40未満<br>(2017/11/21)    |
|               |        |                    |                                            |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 10     | 0.00000056<br>(2016/6/13) | 0.00000056<br>(2016/6/13) | 0.0000015<br>(2017/6/2) | 0.0000015<br>(2017/6/2) | 0.0000015<br>(2017/6/2) | 0.0000015<br>(2017/6/2) | 0.0000015<br>(2017/6/2) | 0.0000015<br>(2017/6/2) | 0.0000015<br>(2017/6/2) | 0.0000015<br>(2017/6/2) | 0.0000015<br>(2017/6/2) |

|               |        |                    |                                           |          |                                   |        |                        |                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------------|--------|--------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9350 | 廃液燃焼炉<br>(2014年設置) | 炉内温度：<br>B-9350燃焼炉内                       | 廃棄物の種類   | －                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    |
|               |        |                    |                                           | 廃棄物量(トン) | －                                 | 255    | 259                    | 265                    | 67                       | 186                      | 209                      | 163                      | 183                      | 174                      | 169                      | 222                      | 208                      |
|               |        |                    |                                           | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 1,043                  | 1,018                  | 1,056                    | 1,061                    | 1,047                    | 1,022                    | 997                      | 1,026                    | 1,036                    | 1,018                    | 1,041                    |
|               |        |                    |                                           |          | 排ガス温度(℃)                          | －      | 89                     | 89                     | 91                       | 91                       | 90                       | 89                       | 90                       | 90                       | 88                       | 91                       | 91                       |
|               |        |                    |                                           |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 29.2                   | 17.2                   | 20.5                     | 52.0                     | 17.6                     | 7.7                      | 7.5                      | 8.8                      | 13.4                     | 1.4                      | 3.3                      |
|               |        |                    | 排ガス温度：<br>D-9351集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250    | 56<br>(2017/1/27)      | 56<br>(2017/1/27)      | 71<br>(2017/5/23)        | 71<br>(2017/5/23)        | 71<br>(2017/5/23)        | 71<br>(2017/5/23)        | 71<br>(2017/5/23)        | 65<br>(2017/11/16)       | 65<br>(2017/11/16)       | 65<br>(2017/11/16)       | 65<br>(2017/11/16)       |
|               |        |                    |                                           |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   | 0.01未満<br>(2017/1/27)  | 0.01未満<br>(2017/1/27)  | 0.034<br>(2017/5/23)     | 0.034<br>(2017/5/23)     | 0.034<br>(2017/5/23)     | 0.034<br>(2017/5/23)     | 0.034<br>(2017/5/23)     | 0.004未満<br>(2017/11/16)  | 0.004未満<br>(2017/11/16)  | 0.004未満<br>(2017/11/16)  | 0.004未満<br>(2017/11/16)  |
|               |        |                    |                                           |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 50未満<br>(2017/1/27)    | 50未満<br>(2017/1/27)    | 50未満<br>(2017/5/23)      | 50未満<br>(2017/5/23)      | 50未満<br>(2017/5/23)      | 50未満<br>(2017/5/23)      | 50未満<br>(2017/5/23)      | 40未満<br>(2017/11/16)     | 40未満<br>(2017/11/16)     | 40未満<br>(2017/11/16)     | 40未満<br>(2017/11/16)     |
|               |        |                    |                                           |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5      | 0.00014<br>(2016/6/14) | 0.00014<br>(2016/6/14) | 0.0000050<br>(2017/5/23) | 0.0000050<br>(2017/5/23) | 0.0000050<br>(2017/5/23) | 0.0000050<br>(2017/5/23) | 0.0000050<br>(2017/5/23) | 0.0000050<br>(2017/5/23) | 0.0000050<br>(2017/5/23) | 0.0000050<br>(2017/5/23) | 0.0000050<br>(2017/5/23) |

|               |        |                    |                                           |          |                                   |        |                           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------|--------|--------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 川崎製造所<br>浮島工場 | B-0250 | 廃液燃焼炉<br>(1995年設置) | 炉内温度：<br>B-0250燃焼炉内                       | 廃棄物の種類   | －                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   |
|               |        |                    |                                           | 廃棄物量(トン) | －                                 | 1,533  | 1,604                     | 1,056                     | 1,560                   | 192                     | 785                     | 1,627                   | 1,723                   | 1,805                   | 1,711                   | 1,547                   | 1,316                   |
|               |        |                    |                                           | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 921                       | 920                       | 919                     | 920                     | 924                     | 919                     | 921                     | 922                     | 920                     | 920                     | 920                     |
|               |        |                    |                                           |          | 排ガス温度(℃)                          | －      | 82                        | 83                        | 84                      | 84                      | 83                      | 84                      | 84                      | 83                      | 83                      | 83                      | 81                      |
|               |        |                    |                                           |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 27                        | 23                        | 27                      | 33                      | 36                      | 29                      | 36                      | 27                      | 30                      | 25                      | 22                      |
|               |        |                    | 排ガス温度：<br>D-0253集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250    | 43<br>(2016/11/15)        | 43<br>(2016/11/15)        | 45<br>(2017/5/30)       | 45<br>(2017/5/30)       | 45<br>(2017/5/30)       | 45<br>(2017/5/30)       | 45<br>(2017/5/30)       | 74<br>(2017/11/15)      | 74<br>(2017/11/15)      | 74<br>(2017/11/15)      | 74<br>(2017/11/15)      |
|               |        |                    |                                           |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.08   | 0.001未満<br>(2016/11/15)   | 0.001未満<br>(2016/11/15)   | 0.001未満<br>(2017/5/30)  | 0.001未満<br>(2017/5/30)  | 0.001未満<br>(2017/5/30)  | 0.001未満<br>(2017/5/30)  | 0.001未満<br>(2017/5/30)  | 0.002未満<br>(2017/11/15) | 0.002未満<br>(2017/11/15) | 0.002未満<br>(2017/11/15) | 0.002未満<br>(2017/11/15) |
|               |        |                    |                                           |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 30未満<br>(2016/11/15)      | 30未満<br>(2016/11/15)      | 40未満<br>(2017/5/30)     | 40未満<br>(2017/5/30)     | 40未満<br>(2017/5/30)     | 40未満<br>(2017/5/30)     | 40未満<br>(2017/5/30)     | 40未満<br>(2017/11/15)    | 40未満<br>(2017/11/15)    | 40未満<br>(2017/11/15)    | 40未満<br>(2017/11/15)    |
|               |        |                    |                                           |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5      | 0.00000095<br>(2016/5/30) | 0.00000095<br>(2016/5/30) | 0.000002<br>(2017/5/31) | 0.000002<br>(2017/5/31) | 0.000002<br>(2017/5/31) | 0.000002<br>(2017/5/31) | 0.000002<br>(2017/5/31) | 0.000002<br>(2017/5/31) | 0.000002<br>(2017/5/31) | 0.000002<br>(2017/5/31) | 0.000002<br>(2017/5/31) |

\* : O2 12% 換算値      ( ) : 測定日      規制値 : ダイオキシン濃度はダイオキシン特別措置法、窒素酸化物・ばいじん・硫黄酸化物・塩化水素濃度は大気汚染防止法に基づく

川崎製造所 廃液焼焼炉データ

| 事業所名          | 対象施設   |                    |                                                                       | 2016年度   | 規制値                               | 4月     | 5月                       | 6月                       | 7月                        | 8月                        | 9月                        | 10月                       | 11月                       | 12月                       | 1月                        | 2月                        | 3月                        |
|---------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|               | 施設名    | 施設の種類              | 測定位置                                                                  |          |                                   |        |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9050 | 廃液焼焼炉<br>(1974年設置) | 炉内温度：<br>B-9050焼焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9050A集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 廃棄物の種類   | -                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン) | -                                 | 579    | 759                      | 641                      | 676                       | 257                       | 116                       | 692                       | 761                       | 619                       | 485                       | 646                       | 694                       |
|               |        |                    |                                                                       | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 1,042                    | 1,050                    | 1,050                     | 999                       | 976                       | 1,047                     | 1,050                     | 1,045                     | 1,043                     | 1,051                     | 1,050                     |
|               |        |                    |                                                                       |          | 排ガス温度(℃)                          | -      | 87                       | 88                       | 87                        | 86                        | 84                        | 88                        | 88                        | 87                        | 86                        | 87                        | 87                        |
|               |        |                    |                                                                       |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 5.1                      | 4.9                      | 1.6                       | 11.3                      | 15.5                      | 15.6                      | 6.7                       | 1.4                       | 1.9                       | 0.3                       | 1.6                       |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 300    | 50<br>(2015/11/19)       | 50<br>(2015/11/19)       | 50<br>(2015/11/19)        | 81<br>(2016/6/13)         | 81<br>(2016/6/13)         | 81<br>(2016/6/13)         | 81<br>(2016/6/13)         | 78<br>(2016/11/16)        | 78<br>(2016/11/16)        | 78<br>(2016/11/16)        | 78<br>(2016/11/16)        |
|               |        |                    |                                                                       |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   | 0.0023<br>(2015/11/19)   | 0.0023<br>(2015/11/19)   | 0.0023<br>(2015/11/19)    | 0.010<br>(2016/6/13)      | 0.010<br>(2016/6/13)      | 0.010<br>(2016/6/13)      | 0.010<br>(2016/6/13)      | 0.0060<br>(2016/11/16)    | 0.0060<br>(2016/11/16)    | 0.0060<br>(2016/11/16)    | 0.0060<br>(2016/11/16)    |
|               |        |                    |                                                                       |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 40未満<br>(2015/11/19)     | 40未満<br>(2015/11/19)     | 40未満<br>(2015/11/19)      | 40未満<br>(2016/6/13)       | 40未満<br>(2016/6/13)       | 40未満<br>(2016/6/13)       | 40未満<br>(2016/6/13)       | 30未満<br>(2016/11/16)      | 30未満<br>(2016/11/16)      | 30未満<br>(2016/11/16)      | 30未満<br>(2016/11/16)      |
|               |        |                    |                                                                       |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 10     | 0.0000023<br>(2015/6/23) | 0.0000023<br>(2015/6/23) | 0.0000023<br>(2015/6/23)  | 0.00000056<br>(2016/6/13) | 0.00000056<br>(2016/6/13) | 0.00000056<br>(2016/6/13) | 0.00000056<br>(2016/6/13) | 0.00000056<br>(2016/6/13) | 0.00000056<br>(2016/6/13) | 0.00000056<br>(2016/6/13) | 0.00000056<br>(2016/6/13) |
|               |        |                    |                                                                       |          |                                   |        |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9350 | 廃液焼焼炉<br>(2014年設置) | 炉内温度：<br>B-9350焼焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9351集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突  | 廃棄物の種類   | -                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン) | -                                 | 149    | 200                      | 219                      | 68                        | 120                       | 75                        | 112                       | 95                        | 166                       | 170                       | 188                       | 240                       |
|               |        |                    |                                                                       | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 1,043                    | 1,029                    | 1,044                     | 1,056                     | 1,051                     | 927                       | 1,008                     | 982                       | 1,016                     | 979                       | 1,054                     |
|               |        |                    |                                                                       |          | 排ガス温度(℃)                          | -      | 89                       | 89                       | 90                        | 92                        | 91                        | 83                        | 86                        | 86                        | 87                        | 86                        | 91                        |
|               |        |                    |                                                                       |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 29.2                     | 33.6                     | 18.7                      | 4.8                       | 19.5                      | 0.1                       | 4.3                       | 1.9                       | 4.1                       | 7.0                       | 21.3                      |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250    | 38<br>(2015/11/20)       | 38<br>(2015/11/20)       | 38<br>(2015/11/20)        | 90<br>(2016/6/14)         | 90<br>(2016/6/14)         | 90<br>(2016/6/14)         | 90<br>(2016/6/14)         | 100<br>(2016/11/17)       | 100<br>(2016/11/17)       | 56<br>(2017/1/27)         | 56<br>(2017/1/27)         |
|               |        |                    |                                                                       |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   | 0.0073<br>(2015/11/20)   | 0.0073<br>(2015/11/20)   | 0.0073<br>(2015/11/20)    | 0.062<br>(2016/6/14)      | 0.062<br>(2016/6/14)      | 0.062<br>(2016/6/14)      | 0.062<br>(2016/6/14)      | 0.01未満<br>(2016/11/17)    | 0.01未満<br>(2016/11/17)    | 0.01未満<br>(2017/1/27)     | 0.01未満<br>(2017/1/27)     |
|               |        |                    |                                                                       |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 50未満<br>(2015/11/20)     | 50未満<br>(2015/11/20)     | 50未満<br>(2015/11/20)      | 50未満<br>(2016/6/14)       | 50未満<br>(2016/6/14)       | 50未満<br>(2016/6/14)       | 50未満<br>(2016/6/14)       | 100未満<br>(2016/11/17)     | 100未満<br>(2016/11/17)     | 50未満<br>(2017/1/27)       | 50未満<br>(2017/1/27)       |
|               |        |                    |                                                                       |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5      | 0.0018<br>(2015/6/15)    | 0.0018<br>(2015/6/15)    | 0.0018<br>(2015/6/15)     | 0.00014<br>(2016/6/14)    | 0.00014<br>(2016/6/14)    | 0.00014<br>(2016/6/14)    | 0.00014<br>(2016/6/14)    | 0.00014<br>(2016/6/14)    | 0.00014<br>(2016/6/14)    | 0.00014<br>(2016/6/14)    | 0.00014<br>(2016/6/14)    |
|               |        |                    |                                                                       |          |                                   |        |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 川崎製造所<br>浮島工場 | B-0250 | 廃液焼焼炉<br>(1995年設置) | 炉内温度：<br>B-0250焼焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-0253集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突  | 廃棄物の種類   | -                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン) | -                                 | 1,716  | 1,773                    | 1,771                    | 1,672                     | 1,585                     | 269                       | 1,818                     | 1,734                     | 1,768                     | 969                       | 1,377                     | 1,419                     |
|               |        |                    |                                                                       | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 920                      | 920                      | 920                       | 919                       | 918                       | 912                       | 921                       | 920                       | 920                       | 920                       | 920                       |
|               |        |                    |                                                                       |          | 排ガス温度(℃)                          | -      | 84                       | 84                       | 83                        | 84                        | 84                        | 84                        | 85                        | 85                        | 82                        | 82                        | 81                        |
|               |        |                    |                                                                       |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 15                       | 18                       | 20                        | 22                        | 25                        | 32                        | 20                        | 15                        | 14                        | 16                        | 25                        |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250    | 52<br>(2015/11/25)       | 52<br>(2015/11/25)       | 47<br>(2016/5/25)         | 47<br>(2016/5/25)         | 47<br>(2016/5/25)         | 47<br>(2016/5/25)         | 47<br>(2016/5/25)         | 43<br>(2016/11/15)        | 43<br>(2016/11/15)        | 43<br>(2016/11/15)        | 43<br>(2016/11/15)        |
|               |        |                    |                                                                       |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.08   | 0.002未満<br>(2015/11/25)  | 0.002未満<br>(2015/11/25)  | 0.0027<br>(2016/5/25)     | 0.0027<br>(2016/5/25)     | 0.0027<br>(2016/5/25)     | 0.0027<br>(2016/5/25)     | 0.0027<br>(2016/5/25)     | 0.001未満<br>(2016/11/15)   | 0.001未満<br>(2016/11/15)   | 0.001未満<br>(2016/11/15)   | 0.001未満<br>(2016/11/15)   |
|               |        |                    |                                                                       |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 40未満<br>(2015/11/25)     | 40未満<br>(2015/11/25)     | 40未満<br>(2016/5/25)       | 40未満<br>(2016/5/25)       | 40未満<br>(2016/5/25)       | 40未満<br>(2016/5/25)       | 40未満<br>(2016/5/25)       | 30未満<br>(2016/11/15)      | 30未満<br>(2016/11/15)      | 30未満<br>(2016/11/15)      | 30未満<br>(2016/11/15)      |
|               |        |                    |                                                                       |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5      | 0.0000012<br>(2015/6/10) | 0.0000012<br>(2015/6/10) | 0.00000095<br>(2016/5/30) | 0.00000095<br>(2016/5/30) | 0.00000095<br>(2016/5/30) | 0.00000095<br>(2016/5/30) | 0.00000095<br>(2016/5/30) | 0.00000095<br>(2016/5/30) | 0.00000095<br>(2016/5/30) | 0.00000095<br>(2016/5/30) | 0.00000095<br>(2016/5/30) |
|               |        |                    |                                                                       |          |                                   |        |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |

\* : O2 12% 換算値      ( ) : 測定日      規制値 : ダイオキシン濃度はダイオキシン特別措置法、窒素酸化物・ばいじん・硫酸化物・塩化水素濃度は大気汚染防止法に基づく

川崎製造所 廃液焼焼炉データ

| 事業所名          | 対象施設   |                    |                                                                       | 2015年度   | 規制値                               | 4月     | 5月                        | 6月                        | 7月                        | 8月                        | 9月                        | 10月                       | 11月                       | 12月                       | 1月                        | 2月                        | 3月                        |
|---------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|               | 施設名    | 施設の種類              | 測定位置                                                                  |          |                                   |        |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9050 | 廃液焼焼炉<br>(1974年設置) | 炉内温度：<br>B-9050焼焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9050A集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突 | 廃棄物の種類   | -                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン) | -                                 | 577    | 527                       | 615                       | 735                       | 351                       | 319                       | 561                       | 637                       | 583                       | 514                       | 423                       | 411                       |
|               |        |                    |                                                                       | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 1,047                     | 1,047                     | 1,044                     | 1,050                     | 1,042                     | 988                       | 1,049                     | 1,050                     | 1,046                     | 1,041                     | 1,050                     |
|               |        |                    |                                                                       |          | 排ガス温度(℃)                          | -      | 87                        | 86                        | 87                        | 88                        | 88                        | 86                        | 87                        | 87                        | 86                        | 86                        | 86                        |
|               |        |                    |                                                                       |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 0.1                       | 0.1                       | 0.4                       | 6.2                       | 3.0                       | 4.4                       | 1.2                       | 2.0                       | 0.9                       | 1.2                       | 1.4                       |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 300    | 100<br>(2014/12/18)       | 100<br>(2014/12/18)       | 100<br>(2014/12/18)       | 79<br>(2015/6/23)         | 79<br>(2015/6/23)         | 79<br>(2015/6/23)         | 79<br>(2015/6/23)         | 79<br>(2015/6/23)         | 50<br>(2015/11/19)        | 50<br>(2015/11/19)        | 50<br>(2015/11/19)        |
|               |        |                    |                                                                       |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   | 0.0023<br>(2014/12/18)    | 0.0023<br>(2014/12/18)    | 0.0023<br>(2014/12/18)    | 0.0016<br>(2015/6/23)     | 0.0016<br>(2015/6/23)     | 0.0016<br>(2015/6/23)     | 0.0016<br>(2015/6/23)     | 0.0023<br>(2015/6/23)     | 0.0023<br>(2015/11/19)    | 0.0023<br>(2015/11/19)    | 0.0023<br>(2015/11/19)    |
|               |        |                    |                                                                       |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 40未満<br>(2014/12/18)      | 40未満<br>(2014/12/18)      | 40未満<br>(2014/12/18)      | 40未満<br>(2015/6/23)       | 40未満<br>(2015/6/23)       | 40未満<br>(2015/6/23)       | 40未満<br>(2015/6/23)       | 40未満<br>(2015/6/23)       | 40未満<br>(2015/11/19)      | 40未満<br>(2015/11/19)      | 40未満<br>(2015/11/19)      |
|               |        |                    |                                                                       |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 10     | 0.00000090<br>(2014/6/10) | 0.00000090<br>(2014/6/10) | 0.00000090<br>(2014/6/10) | 0.00000023<br>(2015/6/23) | 0.00000023<br>(2015/6/23) | 0.00000023<br>(2015/6/23) | 0.00000023<br>(2015/6/23) | 0.00000023<br>(2015/6/23) | 0.00000023<br>(2015/6/23) | 0.00000023<br>(2015/6/23) | 0.00000023<br>(2015/6/23) |
|               |        |                    |                                                                       |          |                                   |        |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9350 | 廃液焼焼炉<br>(2014年設置) | 炉内温度：<br>B-9350焼焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-9351集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突  | 廃棄物の種類   | -                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン) | -                                 | 134    | 102                       | 218                       | 77                        | 170                       | 78                        | 73                        | 161                       | 144                       | 106                       | 103                       | 165                       |
|               |        |                    |                                                                       | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 1,019                     | 1,017                     | 1,043                     | 1,057                     | 1,044                     | 988                       | 932                       | 969                       | 1,029                     | 1,030                     | 1,027                     |
|               |        |                    |                                                                       |          | 排ガス温度(℃)                          | -      | 89                        | 89                        | 90                        | 90                        | 91                        | 86                        | 84                        | 86                        | 90                        | 89                        | 88                        |
|               |        |                    |                                                                       |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 1.4                       | 0.7                       | 3.6                       | 2.7                       | 8.6                       | 0.02                      | 7.0                       | 4.2                       | 3.4                       | 5.3                       | 0.8                       |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250    | 23<br>(2014/12/17)        | 23<br>(2014/12/17)        | 23<br>(2014/12/17)        | 100<br>(2015/6/15)        | 100<br>(2015/6/15)        | 100<br>(2015/6/15)        | 100<br>(2015/6/15)        | 100<br>(2015/6/15)        | 38<br>(2015/11/20)        | 38<br>(2015/11/20)        | 38<br>(2015/11/20)        |
|               |        |                    |                                                                       |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   | 0.004<br>(2014/12/17)     | 0.004<br>(2014/12/17)     | 0.004<br>(2014/12/17)     | 0.003<br>(2015/6/15)      | 0.003<br>(2015/6/15)      | 0.003<br>(2015/6/15)      | 0.003<br>(2015/6/15)      | 0.003<br>(2015/6/15)      | 0.0073<br>(2015/11/20)    | 0.0073<br>(2015/11/20)    | 0.0073<br>(2015/11/20)    |
|               |        |                    |                                                                       |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 40未満<br>(2014/12/17)      | 40未満<br>(2014/12/17)      | 40未満<br>(2014/12/17)      | 30未満<br>(2015/6/15)       | 30未満<br>(2015/6/15)       | 30未満<br>(2015/6/15)       | 30未満<br>(2015/6/15)       | 30未満<br>(2015/6/15)       | 50未満<br>(2015/11/20)      | 50未満<br>(2015/11/20)      | 50未満<br>(2015/11/20)      |
|               |        |                    |                                                                       |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5      | 0.0036<br>(2014/6/13)     | 0.0036<br>(2014/6/13)     | 0.0036<br>(2014/6/13)     | 0.0018<br>(2015/6/15)     | 0.0018<br>(2015/6/15)     | 0.0018<br>(2015/6/15)     | 0.0018<br>(2015/6/15)     | 0.0018<br>(2015/6/15)     | 0.0018<br>(2015/6/15)     | 0.0018<br>(2015/6/15)     | 0.0018<br>(2015/6/15)     |
|               |        |                    |                                                                       |          |                                   |        |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 川崎製造所<br>浮島工場 | B-0250 | 廃液焼焼炉<br>(1995年設置) | 炉内温度：<br>B-0250焼焼炉内<br><br>排ガス温度：<br>D-0253集塵機入口<br><br>排ガス濃度：<br>煙突  | 廃棄物の種類   | -                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |        |                    |                                                                       | 廃棄物量(トン) | -                                 | 1,728  | 1,486                     | 1,695                     | 1,783                     | 992                       | 141                       | 1,778                     | 1,776                     | 1,746                     | 1,829                     | 1,659                     | 1,805                     |
|               |        |                    |                                                                       | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 920                       | 920                       | 920                       | 920                       | 916                       | 920                       | 920                       | 920                       | 920                       | 920                       | 920                       |
|               |        |                    |                                                                       |          | 排ガス温度(℃)                          | -      | 84                        | 84                        | 84                        | 85                        | 83                        | 83                        | 86                        | 85                        | 85                        | 86                        | 85                        |
|               |        |                    |                                                                       |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 22                        | 14                        | 21                        | 26                        | 25                        | 11                        | 22                        | 14                        | 13                        | 18                        | 12                        |
|               |        |                    |                                                                       | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250    | 56<br>(2014/11/20)        | 56<br>(2014/11/20)        | 47<br>(2015/6/2)          | 47<br>(2015/6/2)          | 47<br>(2015/6/2)          | 47<br>(2015/6/2)          | 47<br>(2015/6/2)          | 47<br>(2015/6/2)          | 52<br>(2015/11/25)        | 52<br>(2015/11/25)        | 52<br>(2015/11/25)        |
|               |        |                    |                                                                       |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.08   | 0.0011<br>(2014/11/20)    | 0.0011<br>(2014/11/20)    | 0.0011<br>(2015/6/2)      | 0.0011<br>(2015/6/2)      | 0.0011<br>(2015/6/2)      | 0.0011<br>(2015/6/2)      | 0.0011<br>(2015/6/2)      | 0.002未満<br>(2015/11/25)   | 0.002未満<br>(2015/11/25)   | 0.002未満<br>(2015/11/25)   | 0.002未満<br>(2015/11/25)   |
|               |        |                    |                                                                       |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 40未満<br>(2014/11/20)      | 40未満<br>(2014/11/20)      | 40未満<br>(2015/6/2)        | 40未満<br>(2015/6/2)        | 40未満<br>(2015/6/2)        | 40未満<br>(2015/6/2)        | 40未満<br>(2015/6/2)        | 40未満<br>(2015/6/2)        | 40未満<br>(2015/11/25)      | 40未満<br>(2015/11/25)      | 40未満<br>(2015/11/25)      |
|               |        |                    |                                                                       |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5      | 0.00000017<br>(2014/5/22) | 0.00000017<br>(2014/5/22) | 0.00000012<br>(2015/6/10) | 0.00000012<br>(2015/6/10) | 0.00000012<br>(2015/6/10) | 0.00000012<br>(2015/6/10) | 0.00000012<br>(2015/6/10) | 0.00000012<br>(2015/6/10) | 0.00000012<br>(2015/6/10) | 0.00000012<br>(2015/6/10) | 0.00000012<br>(2015/6/10) |
|               |        |                    |                                                                       |          |                                   |        |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |

\* : O2 12% 換算値      ( ) : 測定日      規制値 : ダイオキシン濃度はダイオキシン特別措置法、窒素酸化物・ばいじん・硫酸酸化物・塩化水素濃度は大気汚染防止法に基づく

## 川崎製造所 廃液燃焼炉データ

| 事業所名          | 対象施設   |                    | 2014年度    | 規制値                               | 4月     | 5月                        | 6月                        | 7月                        | 8月                        | 9月                        | 10月                       | 11月                       | 12月                       | 1月                        | 2月                        | 3月                        |
|---------------|--------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|               | 施設名    | 施設の種類              |           |                                   |        |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9050 | 廃液燃焼炉<br>(1974年設置) | 廃棄物の種類    | －                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |        |                    | 廃棄物量(トン)  | －                                 | 619    | 395                       | 516                       | 644                       | 329                       | 61                        | 716                       | 608                       | 524                       | 522                       | 423                       | 512                       |
|               |        |                    | 運転<br>状況  | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 1,038                     | 1,026                     | 1,042                     | 1,046                     | 1,029                     | 948                       | 1,041                     | 1,050                     | 1,047                     | 1,050                     | 1,050                     |
|               |        |                    |           | 排ガス温度(℃)                          | －      | 87                        | 86                        | 87                        | 88                        | 88                        | 84                        | 88                        | 87                        | 86                        | 86                        | 86                        |
|               |        |                    |           | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 1.5                       | 0.05                      | 0.02                      | 0.27                      | 2.7                       | 1.6                       | 4.1                       | 2.4                       | 0.1                       | 3.6                       | 0.4                       |
|               |        |                    | 排ガス<br>測定 | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 300    | 85<br>(2013/12/17)        | 85<br>(2013/12/17)        | 85<br>(2013/12/17)        | 84<br>(2014/6/9)          | 84<br>(2014/6/9)          | 84<br>(2014/6/9)          | 84<br>(2014/6/9)          | 84<br>(2014/6/9)          | 100<br>(2014/12/18)       | 100<br>(2014/12/18)       | 100<br>(2014/12/18)       |
|               |        |                    |           | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   | 0.001未満<br>(2013/12/17)   | 0.001未満<br>(2013/12/17)   | 0.001未満<br>(2013/12/17)   | 0.014<br>(2014/6/9)       | 0.014<br>(2014/6/9)       | 0.014<br>(2014/6/9)       | 0.014<br>(2014/6/9)       | 0.0023<br>(2014/12/18)    | 0.0023<br>(2014/12/18)    | 0.0023<br>(2014/12/18)    | 0.0023<br>(2014/12/18)    |
|               |        |                    |           | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 40未満<br>(2013/12/17)      | 40未満<br>(2013/12/17)      | 40未満<br>(2013/12/17)      | 50未満<br>(2014/6/9)        | 50未満<br>(2014/6/9)        | 50未満<br>(2014/6/9)        | 50未満<br>(2014/6/9)        | 50未満<br>(2014/6/9)        | 40未満<br>(2014/12/18)      | 40未満<br>(2014/12/18)      | 40未満<br>(2014/12/18)      |
|               |        |                    |           | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 10     | 0.00000039<br>(2013/6/17) | 0.00000039<br>(2013/6/17) | 0.00000039<br>(2013/6/17) | 0.00000090<br>(2014/6/10) | 0.00000090<br>(2014/6/10) | 0.00000090<br>(2014/6/10) | 0.00000090<br>(2014/6/10) | 0.00000090<br>(2014/6/10) | 0.00000090<br>(2014/6/10) | 0.00000090<br>(2014/6/10) | 0.00000090<br>(2014/6/10) |
| 川崎製造所<br>千鳥工場 | B-9350 | 廃液燃焼炉<br>(2014年設置) | 廃棄物の種類    | －                                 | ＜稼動なし＞ | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | ＜稼動なし＞                    | ＜稼動なし＞                    | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |        |                    | 廃棄物量(トン)  | －                                 |        | 91                        | 151                       | 62                        |                           |                           | 128                       | 60                        | 96                        | 125                       | 109                       | 111                       |
|               |        |                    | 運転<br>状況  | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 |                           | 931                       | 935                       | 947                       |                           | 965                       | 986                       | 1,026                     | 1,032                     | 1,034                     | 979                       |
|               |        |                    |           | 排ガス温度(℃)                          | －      |                           | 85                        | 86                        | 87                        |                           | 86                        | 87                        | 90                        | 91                        | 89                        | 86                        |
|               |        |                    |           | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    |                           | 0.13                      | 0.28                      | 0.00                      |                           | 7.0                       | 0.1                       | 0.7                       | 9.4                       | 4.0                       | 2.8                       |
|               |        |                    | 排ガス<br>測定 | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250    |                           | 93<br>(2013/11/21)        | 93<br>(2013/11/21)        | 45<br>(2014/6/13)         |                           | 45<br>(2014/6/13)         | 45<br>(2014/6/13)         | 23<br>(2014/12/17)        | 23<br>(2014/12/17)        | 23<br>(2014/12/17)        | 23<br>(2014/12/17)        |
|               |        |                    |           | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   |                           | 0.075<br>(2013/11/21)     | 0.075<br>(2013/11/21)     | 0.091<br>(2014/6/13)      |                           | 0.091<br>(2014/6/13)      | 0.091<br>(2014/6/13)      | 0.004<br>(2014/12/17)     | 0.004<br>(2014/12/17)     | 0.004<br>(2014/12/17)     | 0.004<br>(2014/12/17)     |
|               |        |                    |           | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    |                           | 3.8<br>(2013/11/21)       | 3.8<br>(2013/11/21)       | 580未満<br>(2014/6/13)      |                           | 580未満<br>(2014/6/13)      | 580未満<br>(2014/6/13)      | 40未満<br>(2014/12/17)      | 40未満<br>(2014/12/17)      | 40未満<br>(2014/12/17)      | 40未満<br>(2014/12/17)      |
|               |        |                    |           | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5      |                           | 0.000011<br>(2013/11/21)  | 0.000011<br>(2013/11/21)  | 0.0036<br>(2014/6/13)     |                           | 0.0036<br>(2014/6/13)     | 0.0036<br>(2014/6/13)     | 0.0036<br>(2014/6/13)     | 0.0036<br>(2014/6/13)     | 0.0036<br>(2014/6/13)     | 0.0036<br>(2014/6/13)     |
| 川崎製造所<br>浮島工場 | B-0250 | 廃液燃焼炉<br>(1995年設置) | 廃棄物の種類    | －                                 | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |        |                    | 廃棄物量(トン)  | －                                 | 1,106  | 1,577                     | 1,676                     | 1,623                     | 1,477                     | 38                        | 1,686                     | 1,639                     | 1,560                     | 1,783                     | 642                       | 1,831                     |
|               |        |                    | 運転<br>状況  | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 917                       | 918                       | 920                       | 920                       | 920                       | 919                       | 919                       | 920                       | 919                       | 920                       | 917                       |
|               |        |                    |           | 排ガス温度(℃)                          | －      | 84                        | 84                        | 85                        | 84                        | 84                        | 86                        | 86                        | 84                        | 84                        | 85                        | 85                        |
|               |        |                    |           | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 8                         | 13                        | 18                        | 15                        | 17                        | 61                        | 19                        | 20                        | 15                        | 21                        | 16                        |
|               |        |                    | 排ガス<br>測定 | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250    | 57<br>(2013/11/15)        | 57<br>(2013/11/15)        | 54<br>(2014/5/20)         | 54<br>(2014/5/20)         | 54<br>(2014/5/20)         | 54<br>(2014/5/20)         | 54<br>(2014/5/20)         | 56<br>(2014/11/20)        | 56<br>(2014/11/20)        | 56<br>(2014/11/20)        | 56<br>(2014/11/20)        |
|               |        |                    |           | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.08   | 0.019<br>(2013/11/15)     | 0.019<br>(2013/11/15)     | 0.00091<br>(2014/5/20)    | 0.00091<br>(2014/5/20)    | 0.00091<br>(2014/5/20)    | 0.00091<br>(2014/5/20)    | 0.00091<br>(2014/5/20)    | 0.0011<br>(2014/11/20)    | 0.0011<br>(2014/11/20)    | 0.0011<br>(2014/11/20)    | 0.0011<br>(2014/11/20)    |
|               |        |                    |           | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 40未満<br>(2013/11/15)      | 40未満<br>(2013/11/15)      | 40未満<br>(2014/5/20)       | 40未満<br>(2014/5/20)       | 40未満<br>(2014/5/20)       | 40未満<br>(2014/5/20)       | 40未満<br>(2014/5/20)       | 40未満<br>(2014/11/20)      | 40未満<br>(2014/11/20)      | 40未満<br>(2014/11/20)      | 40未満<br>(2014/11/20)      |
|               |        |                    |           | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5      | 0.00000012<br>(2013/6/7)  | 0.00000012<br>(2013/6/7)  | 0.00000017<br>(2014/5/22) | 0.00000017<br>(2014/5/22) | 0.00000017<br>(2014/5/22) | 0.00000017<br>(2014/5/22) | 0.00000017<br>(2014/5/22) | 0.00000017<br>(2014/5/22) | 0.00000017<br>(2014/5/22) | 0.00000017<br>(2014/5/22) | 0.00000017<br>(2014/5/22) |

\* : O2 12% 換算値 ( ) : 測定日 規制値 : ダイオキシン濃度はダイオキシン特別措置法、窒素酸化物・ばいじん・硫黄酸化物・塩化水素濃度は大気汚染防止法に基づく

川崎製造所 廃液燃烧炉データ

| 事業所名              | 対象施設   |                    |           | 2013年度                            | 規制値    | 4月                     | 5月                     | 6月                        | 7月                        | 8月                        | 9月                        | 10月                       | 11月                       | 12月                       | 1月                        | 2月                        | 3月                        |                           |
|-------------------|--------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   | 施設名    | 施設の種類              |           |                                   |        |                        |                        |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 川崎<br>製造所<br>千鳥工場 | B-9050 | 廃液燃焼炉<br>(1974年設置) | 廃棄物の種類    |                                   | －      | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |                           |
|                   |        |                    | 廃棄物量(トン)  |                                   | －      | 447                    | 497                    | 463                       | 498                       | 473                       | 410                       | 524                       | 125                       | 654                       | 575                       | 556                       | 403                       |                           |
|                   |        |                    | 運転<br>状況  | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 1,032                  | 1,034                  | 1,022                     | 1,041                     | 1,037                     | 1,012                     | 1,019                     | 990                       | 1,041                     | 1,038                     | 1,038                     | 1,010                     |                           |
|                   |        |                    |           | 排ガス温度(℃)                          | －      | 86                     | 86                     | 86                        | 87                        | 87                        | 86                        | 86                        | 84                        | 87                        | 87                        | 87                        | 85                        |                           |
|                   |        |                    |           | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 0.1                    | 0                      | 3                         | 0                         | 2                         | 0.6                       | 1.5                       | 0.3                       | 0.8                       | 0.5                       | 1.3                       | 1.2                       |                           |
|                   |        |                    | 排ガス<br>測定 | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 300    | 62<br>(2012/12/4)      | 96<br>(2013/5/23)      | 96<br>(2013/5/23)         | 96<br>(2013/5/23)         | 96<br>(2013/5/23)         | 96<br>(2013/5/23)         | 96<br>(2013/5/23)         | 96<br>(2013/5/23)         | 85<br>(2013/12/17)        | 85<br>(2013/12/17)        | 85<br>(2013/12/17)        | 85<br>(2013/12/17)        | 85<br>(2013/12/17)        |
|                   |        |                    |           | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   | 0.002未満<br>(2012/12/4) | 0.00076<br>(2013/5/23) | 0.00076<br>(2013/5/23)    | 0.00076<br>(2013/5/23)    | 0.00076<br>(2013/5/23)    | 0.00076<br>(2013/5/23)    | 0.00076<br>(2013/5/23)    | 0.00076<br>(2013/5/23)    | 0.001未満<br>(2013/12/17)   | 0.001未満<br>(2013/12/17)   | 0.001未満<br>(2013/12/17)   | 0.001未満<br>(2013/12/17)   | 0.001未満<br>(2013/12/17)   |
|                   |        |                    |           | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 40未満<br>(2012/12/4)    | 40未満<br>(2013/5/23)    | 40未満<br>(2013/5/23)       | 40未満<br>(2013/5/23)       | 40未満<br>(2013/5/23)       | 40未満<br>(2013/5/23)       | 40未満<br>(2013/5/23)       | 40未満<br>(2013/5/23)       | 40未満<br>(2013/12/17)      | 40未満<br>(2013/12/17)      | 40未満<br>(2013/12/17)      | 40未満<br>(2013/12/17)      | 40未満<br>(2013/12/17)      |
|                   |        |                    |           | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 10     | 0<br>(2012/6/14)       | 0<br>(2012/6/14)       | 0.00000039<br>(2013/6/17) | 0.00000039<br>(2013/6/17) | 0.00000039<br>(2013/6/17) | 0.00000039<br>(2013/6/17) | 0.00000039<br>(2013/6/17) | 0.00000039<br>(2013/6/17) | 0.00000039<br>(2013/6/17) | 0.00000039<br>(2013/6/17) | 0.00000039<br>(2013/6/17) | 0.00000039<br>(2013/6/17) | 0.00000039<br>(2013/6/17) |

|           |        |                |          |                                   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |
|-----------|--------|----------------|----------|-----------------------------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 川崎製造所千鳥工場 | B-9350 | 廃液燃烧炉(2014年設置) | 廃棄物の種類   |                                   | － |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    |
|           |        |                | 廃棄物量(トン) |                                   | － |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59                       | 40                       |
|           |        |                | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           |   | 800℃以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989                      | 981                      |
|           |        |                |          | 排ガス温度(℃)                          |   | －      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85                       | 86                       |
|           |        |                |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      |   | 100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5                        | 14                       |
|           |        |                | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     |   | 250    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93<br>(2013/11/21)       | 93<br>(2013/11/21)       |
|           |        |                |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       |   | 0.15   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.075<br>(2013/11/21)    | 0.075<br>(2013/11/21)    |
|           |        |                |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      |   | 700    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8<br>(2013/11/21)      | 3.8<br>(2013/11/21)      |
|           |        |                |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) |   | 5      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000011<br>(2013/11/21) | 0.000011<br>(2013/11/21) |

|                   |        |                    |           |                                   |   |        |                           |                           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |    |
|-------------------|--------|--------------------|-----------|-----------------------------------|---|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 川崎<br>製造所<br>浮島工場 | B-0250 | 廃液燃焼炉<br>(1995年設置) | 廃棄物の種類    |                                   | － | 廃アルカリ  | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    |                          |                          |                          |    |
|                   |        |                    | 廃棄物量(トン)  |                                   | － | 1,672  | 1,728                     | 1,605                     | 1,737                    | 979                      | 7                        | 1,597                    | 1,572                    | 1,625                    | 692                      | 990                      | 1,641                    |                          |    |
|                   |        |                    | 運転<br>状況  | 炉内温度(℃)                           |   | 800℃以上 | 920                       | 920                       | 920                      | 920                      | 920                      | 897                      | 920                      | 920                      | 920                      | 919                      | 918                      | 920                      |    |
|                   |        |                    |           | 排ガス温度(℃)                          |   | －      | 85                        | 85                        | 84                       | 84                       | 83                       | 80                       | 85                       | 85                       | 85                       | 85                       | 84                       | 84                       | 85 |
|                   |        |                    |           | 一酸化炭素濃度(ppm)                      |   | 100    | 6                         | 3                         | 4                        | 6                        | 43                       | 3                        | 13                       | 6                        | 6                        | 7                        | 13                       | 14                       |    |
|                   |        |                    | 排ガス<br>測定 | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     |   | 250    | 37<br>(2012/11/19)        | 37<br>(2012/11/19)        | 49<br>(2013/6/10)        | 49<br>(2013/6/10)        | 49<br>(2013/6/10)        | 49<br>(2013/6/10)        | 49<br>(2013/6/10)        | 57<br>(2013/11/15)       | 57<br>(2013/11/15)       | 57<br>(2013/11/15)       | 57<br>(2013/11/15)       | 57<br>(2013/11/15)       |    |
|                   |        |                    |           | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       |   | 0.08   | 0.002未満<br>(2012/11/19)   | 0.002未満<br>(2012/11/19)   | 0.001未満<br>(2013/6/10)   | 0.001未満<br>(2013/6/10)   | 0.001未満<br>(2013/6/10)   | 0.001未満<br>(2013/6/10)   | 0.001未満<br>(2013/6/10)   | 0.019<br>(2013/11/15)    | 0.019<br>(2013/11/15)    | 0.019<br>(2013/11/15)    | 0.019<br>(2013/11/15)    | 0.019<br>(2013/11/15)    |    |
|                   |        |                    |           | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      |   | 700    | 40未満<br>(2012/11/19)      | 40未満<br>(2012/11/19)      | 40未満<br>(2013/6/10)      | 40未満<br>(2013/6/10)      | 40未満<br>(2013/6/10)      | 40未満<br>(2013/6/10)      | 40未満<br>(2013/6/10)      | 40未満<br>(2013/11/15)     | 40未満<br>(2013/11/15)     | 40未満<br>(2013/11/15)     | 40未満<br>(2013/11/15)     | 40未満<br>(2013/11/15)     |    |
|                   |        |                    |           | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) |   | 5      | 0.00000009<br>(2012/5/28) | 0.00000009<br>(2012/5/28) | 0.00000012<br>(2013/6/7) | 0.00000012<br>(2013/6/7) | 0.00000012<br>(2013/6/7) | 0.00000012<br>(2013/6/7) | 0.00000012<br>(2013/6/7) | 0.00000012<br>(2013/6/7) | 0.00000012<br>(2013/6/7) | 0.00000012<br>(2013/6/7) | 0.00000012<br>(2013/6/7) | 0.00000012<br>(2013/6/7) |    |

\* ： O2 12% 換算値      ( ) ： 測定日      規制値 ： ダイオキシン濃度はダイオキシン特別措置法、窒素酸化物・ばいじん・硫黄酸化物・塩化水素濃度は大気汚染防止法に基づく  
B-9350の排ガス分析値は11月試運転時のもの。  
B-9350については1月に運転許可が出たので、2月から維持管理情報を公表する。

川崎製造所 廃液燃烧炉データ

| 事業所名              | 対象施設   |                    |           | 2012年度                            | 規制値    | 4月                       | 5月                       | 6月                     | 7月                     | 8月                     | 9月                     | 10月                    | 11月                    | 12月                    | 1月                     | 2月                     | 3月                     |
|-------------------|--------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                   | 施設名    | 施設の種類              |           |                                   |        |                          |                          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 川崎<br>製造所<br>千鳥工場 | B-9050 | 廃液燃焼炉<br>(1974年設置) | 廃棄物の種類    |                                   | －      | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                  | 廃アルカリ                  |
|                   |        |                    | 廃棄物量(トン)  |                                   | －      | 582                      | 664                      | 750                    | 783                    | 237                    | 37                     | 523                    | 418                    | 518                    | 350                    | 418                    | 429                    |
|                   |        |                    | 運転<br>状況  | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 1,041                    | 1,038                    | 1,040                  | 1,041                  | 991                    | 965                    | 1,027                  | 1,025                  | 1,022                  | 1,012                  | 1,025                  | 1,024                  |
|                   |        |                    |           | 排ガス温度(℃)                          | －      | 87                       | 87                       | 87                     | 87                     | 86                     | 83                     | 86                     | 86                     | 86                     | 84                     | 86                     | 86                     |
|                   |        |                    |           | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 4                        | 3                        | 3                      | 9                      | 20                     | 0.2                    | 1                      | 1                      | 2                      | 0.2                    | 1                      | 3                      |
|                   |        |                    | 排ガス<br>測定 | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 300    | 54<br>(2011/12/21)       | 87<br>(2012/5/15)        | 87<br>(2012/5/15)      | 87<br>(2012/5/15)      | 87<br>(2012/5/15)      | 87<br>(2012/5/15)      | 87<br>(2012/5/15)      | 87<br>(2012/5/15)      | 62<br>(2012/12/4)      | 62<br>(2012/12/4)      | 62<br>(2012/12/4)      | 62<br>(2012/12/4)      |
|                   |        |                    |           | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   | 0.001未満<br>(2011/12/21)  | 0.001未満<br>(2012/5/15)   | 0.001未満<br>(2012/5/15) | 0.001未満<br>(2012/5/15) | 0.001未満<br>(2012/5/15) | 0.001未満<br>(2012/5/15) | 0.001未満<br>(2012/5/15) | 0.001未満<br>(2012/5/15) | 0.002未満<br>(2012/12/4) | 0.002未満<br>(2012/12/4) | 0.002未満<br>(2012/12/4) | 0.002未満<br>(2012/12/4) |
|                   |        |                    |           | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 40未満<br>(2011/12/21)     | 40未満<br>(2012/5/15)      | 40未満<br>(2012/5/15)    | 40未満<br>(2012/5/15)    | 40未満<br>(2012/5/15)    | 40未満<br>(2012/5/15)    | 40未満<br>(2012/5/15)    | 40未満<br>(2012/5/15)    | 40未満<br>(2012/12/4)    | 40未満<br>(2012/12/4)    | 40未満<br>(2012/12/4)    | 40未満<br>(2012/12/4)    |
|                   |        |                    |           | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 10     | 0.0000015<br>(2011/6/23) | 0.0000015<br>(2011/6/23) | 0<br>(2012/6/14)       | 0<br>(2012/6/14)       | 0<br>(2012/6/14)       | 0<br>(2012/6/14)       | 0<br>(2012/6/14)       | 0<br>(2012/6/14)       | 0<br>(2012/6/14)       | 0<br>(2012/6/14)       | 0<br>(2012/6/14)       | 0<br>(2012/6/14)       |

|               |        |                    |          |                                   |        |                         |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|---------------|--------|--------------------|----------|-----------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 川崎製造所<br>浮島工場 | B-0250 | 廃液燃烧炉<br>(1995年設置) | 廃棄物の種類   |                                   | -      | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     |
|               |        |                    | 廃棄物量(トン) |                                   | -      | 1,471                   | 1,058                     | 1,636                     | 1,565                     | 1,616                     | 1,064                     | 1,748                     | 1,628                     | 1,840                     | 963                       | 1,644                     |
|               |        |                    | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 920                     | 920                       | 920                       | 920                       | 920                       | 920                       | 920                       | 921                       | 921                       | 919                       | 920                       |
|               |        |                    |          | 排ガス温度(℃)                          | -      | 84                      | 83                        | 84                        | 85                        | 85                        | 85                        | 85                        | 85                        | 86                        | 84                        | 85                        |
|               |        |                    |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 11                      | 18                        | 7                         | 14                        | 8                         | 14                        | 9                         | 13                        | 13                        | 64                        | 7                         |
|               |        |                    | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250    | 43<br>(2011/11/18)      | 43<br>(2012/5/29)         | 43<br>(2012/5/29)         | 43<br>(2012/5/29)         | 43<br>(2012/5/29)         | 43<br>(2012/5/29)         | 43<br>(2012/5/29)         | 37<br>(2012/11/19)        | 37<br>(2012/11/19)        | 37<br>(2012/11/19)        | 37<br>(2012/11/19)        |
|               |        |                    |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.08   | 0.001未満<br>(2011/11/18) | 0.001未満<br>(2012/5/29)    | 0.001未満<br>(2012/5/29)    | 0.001未満<br>(2012/5/29)    | 0.001未満<br>(2012/5/29)    | 0.001未満<br>(2012/5/29)    | 0.001未満<br>(2012/5/29)    | 0.002未満<br>(2012/11/19)   | 0.002未満<br>(2012/11/19)   | 0.002未満<br>(2012/11/19)   | 0.002未満<br>(2012/11/19)   |
|               |        |                    |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 40未満<br>(2011/11/18)    | 40未満<br>(2012/5/29)       | 40未満<br>(2012/5/29)       | 40未満<br>(2012/5/29)       | 40未満<br>(2012/5/29)       | 40未満<br>(2012/5/29)       | 40未満<br>(2012/5/29)       | 40未満<br>(2012/11/19)      | 40未満<br>(2012/11/19)      | 40未満<br>(2012/11/19)      | 40未満<br>(2012/11/19)      |
|               |        |                    |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5      | 0.000016<br>(2011/5/26) | 0.00000009<br>(2012/5/28) | 0.00000009<br>(2012/5/28) | 0.00000009<br>(2012/5/28) | 0.00000009<br>(2012/5/28) | 0.00000009<br>(2012/5/28) | 0.00000009<br>(2012/5/28) | 0.00000009<br>(2012/5/28) | 0.00000009<br>(2012/5/28) | 0.00000009<br>(2012/5/28) | 0.00000009<br>(2012/5/28) |

\* : O2 12% 換算値 ( ) : 測定日 規制値 : ダイオキシン濃度はダイオキシン特別措置法、窒素酸化物・ばいじん・硫黄酸化物・塩化水素濃度は大気汚染防止法に基づく

川崎製造所 廃液燃烧炉データ

| 事業所名              | 対象施設   |                    |           | 2011年度                            | 規制値    | 4月                        | 5月                        | 6月                       | 7月                       | 8月                       | 9月                       | 10月                      | 11月                      | 12月                      | 1月                       | 2月                       | 3月                       |
|-------------------|--------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                   | 施設名    | 施設の種類              |           |                                   |        |                           |                           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 川崎<br>製造所<br>千鳥工場 | B-9050 | 廃液燃焼炉<br>(1974年設置) |           | 廃棄物の種類                            | -      | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                     | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    | 廃アルカリ                    |
|                   |        |                    |           | 廃棄物量(トン)                          | -      | 621                       | 714                       | 695                      | 725                      | 187                      | 664                      | 601                      | 628                      | 650                      | 526                      | 583                      | 723                      |
|                   |        |                    | 運転<br>状況  | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 1,050                     | 1,050                     | 1,050                    | 1,048                    | 999                      | 1,040                    | 1,040                    | 1,047                    | 1,044                    | 1,045                    | 1,034                    | 1,040                    |
|                   |        |                    |           | 排ガス温度(℃)                          | -      | 87                        | 88                        | 87                       | 88                       | 87                       | 87                       | 87                       | 87                       | 87                       | 86                       | 87                       | 87                       |
|                   |        |                    |           | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 0                         | 3                         | 2                        | 6                        | 15                       | 4                        | 0                        | 1                        | 1                        | 0                        | 4                        | 4.8                      |
|                   |        |                    | 排ガス<br>測定 | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 300    | 54<br>(2010/12/15)        | 55<br>(2011/5/23)         | 55<br>(2011/5/23)        | 55<br>(2011/5/23)        | 55<br>(2011/5/23)        | 55<br>(2011/5/23)        | 55<br>(2011/5/23)        | 55<br>(2011/5/23)        | 54<br>(2011/12/21)       | 54<br>(2011/12/21)       | 54<br>(2011/12/21)       | 54<br>(2011/12/21)       |
|                   |        |                    |           | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.15   | 0.001未満<br>(2010/12/15)   | 0.001未満<br>(2011/5/23)    | 0.001未満<br>(2011/5/23)   | 0.001未満<br>(2011/5/23)   | 0.001未満<br>(2011/5/23)   | 0.001未満<br>(2011/5/23)   | 0.001未満<br>(2011/5/23)   | 0.001未満<br>(2011/5/23)   | 0.001未満<br>(2011/12/21)  | 0.001未満<br>(2011/12/21)  | 0.001未満<br>(2011/12/21)  | 0.001未満<br>(2011/12/21)  |
|                   |        |                    |           | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 40未満<br>(2010/12/15)      | 40未満<br>(2011/5/23)       | 40未満<br>(2011/5/23)      | 40未満<br>(2011/5/23)      | 40未満<br>(2011/5/23)      | 40未満<br>(2011/5/23)      | 40未満<br>(2011/5/23)      | 40未満<br>(2011/5/23)      | 40未満<br>(2011/12/21)     | 40未満<br>(2011/12/21)     | 40未満<br>(2011/12/21)     | 40未満<br>(2011/12/21)     |
|                   |        |                    |           | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 10     | 0.00000026<br>(2010/5/26) | 0.00000026<br>(2010/5/26) | 0.0000015<br>(2011/6/23) | 0.0000015<br>(2011/6/23) | 0.0000015<br>(2011/6/23) | 0.0000015<br>(2011/6/23) | 0.0000015<br>(2011/6/23) | 0.0000015<br>(2011/6/23) | 0.0000015<br>(2011/6/23) | 0.0000015<br>(2011/6/23) | 0.0000015<br>(2011/6/23) | 0.0000015<br>(2011/6/23) |
|                   |        |                    |           |                                   |        |                           |                           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

|               |        |                    |          |                                   |        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------|--------|--------------------|----------|-----------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 川崎製造所<br>浮島工場 | B-0250 | 廃液燃烧炉<br>(1995年設置) | 廃棄物の種類   |                                   | -      | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   | 廃アルカリ                   |
|               |        |                    | 廃棄物量(トン) |                                   | -      | 1,509                   | 1,634                   | 1,595                   | 65                      | 1,318                   | 1,660                   | 1,657                   | 1,305                   | 1,402                   | 529                     | 1,020                   |
|               |        |                    | 運転状況     | 炉内温度(℃)                           | 800℃以上 | 919                     | 920                     | 914                     | 913                     | 919                     | 920                     | 920                     | 918                     | 920                     | 920                     | 917                     |
|               |        |                    |          | 排ガス温度(℃)                          | -      | 84                      | 84                      | 84                      | 83                      | 84                      | 85                      | 84                      | 84                      | 84                      | 81                      | 84                      |
|               |        |                    |          | 一酸化炭素濃度(ppm)                      | 100    | 12                      | 13                      | 13                      | 41                      | 18                      | 12                      | 12                      | 7                       | 21                      | 6                       | 49                      |
|               |        |                    | 排ガス測定    | 窒素酸化物濃度*(ppm)                     | 250    | 28<br>(2010/11/25)      | 27<br>(2011/5/25)       | 27<br>(2011/5/25)       | 27<br>(2011/5/25)       | 27<br>(2011/5/25)       | 27<br>(2011/5/25)       | 27<br>(2011/5/25)       | 43<br>(2011/11/18)      | 43<br>(2011/11/18)      | 43<br>(2011/11/18)      | 43<br>(2011/11/18)      |
|               |        |                    |          | ばいじん濃度*(g/Nm <sup>3</sup> )       | 0.08   | 0.001未満<br>(2010/11/25) | 0.001未満<br>(2011/5/25)  | 0.001未満<br>(2011/5/25)  | 0.001未満<br>(2011/5/25)  | 0.001未満<br>(2011/5/25)  | 0.001未満<br>(2011/5/25)  | 0.001未満<br>(2011/5/25)  | 0.001未満<br>(2011/11/18) | 0.001未満<br>(2011/11/18) | 0.001未満<br>(2011/11/18) | 0.001未満<br>(2011/11/18) |
|               |        |                    |          | 塩化水素濃度*(mg/Nm <sup>3</sup> )      | 700    | 20未満<br>(2010/11/25)    | 20未満<br>(2011/5/25)     | 20未満<br>(2011/5/25)     | 20未満<br>(2011/5/25)     | 20未満<br>(2011/5/25)     | 20未満<br>(2011/5/25)     | 20未満<br>(2011/5/25)     | 40未満<br>(2011/11/18)    | 40未満<br>(2011/11/18)    | 40未満<br>(2011/11/18)    | 40未満<br>(2011/11/18)    |
|               |        |                    |          | ダイオキシン濃度(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 5      | 0<br>(2010/5/27)        | 0.000016<br>(2011/5/26) | 0.000016<br>(2011/5/26) | 0.000016<br>(2011/5/26) | 0.000016<br>(2011/5/26) | 0.000016<br>(2011/5/26) | 0.000016<br>(2011/5/26) | 0.000016<br>(2011/5/26) | 0.000016<br>(2011/5/26) | 0.000016<br>(2011/5/26) | 0.000016<br>(2011/5/26) |
|               |        |                    |          |                                   |        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |

\* : O2 12% 換算値 ( ) : 測定日 規制値 : ダイオキシン濃度はダイオキシン特別措置法、窒素酸化物・ばいじん・硫黄酸化物・塩化水素濃度は大気汚染防止法に基づく